

#130421#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 33-37, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00207531	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	934,927	923,828	11.099

Подпись исполнителя



#130420#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207531
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,337	-0,016	51,92	52,32	50,74	51,39	-0,65	24	0	0	69,4	61,9	7,44	0,6	0,4
25.04.2025	-	0,352	-0,013	50,98	51,32	49,83	50,43	-0,6	24	0	0	69,1	61,3	7,8	0,6	0,4
26.04.2025	-	0,374	-0,014	50,85	51,15	49,67	50,28	-0,61	24	0	0	69,3	61	8,28	0,6	0,4
27.04.2025	-	0,364	-0,009	50,7	51,02	49,62	50,13	-0,51	24	0	0	69,1	61,2	7,94	0,6	0,4
28.04.2025	-	0,338	-0,015	51,97	52,32	50,77	51,4	-0,63	24	0	0	69,2	61,7	7,45	0,6	0,4
29.04.2025	-	0,353	-0,018	52,29	52,65	51,09	51,74	-0,65	24	0	0	69,3	61,7	7,61	0,6	0,4
30.04.2025	-	0,384	-0,018	52,47	52,83	51,27	51,92	-0,65	24	0	0	69,5	61,3	8,26	0,6	0,4
01.05.2025	-	0,384	-0,014	52,55	52,87	51,35	51,96	-0,61	24	0	0	69,5	61,4	8,12	0,6	0,4
02.05.2025	-	0,346	-0,015	52,38	52,75	51,18	51,82	-0,64	24	0	0	69,2	61,8	7,49	0,6	0,4
03.05.2025	-	0,306	-0,016	46,22	46,55	45,23	45,79	-0,56	22	2	1	67,9	60,4	7,5	0,6	0,4
04.05.2025	-	0,36	-0,007	52,19	52,45	50,99	51,53	-0,54	24	0	0	69,5	61,9	7,67	0,6	0,4
05.05.2025	-	0,364	-0,01	51,57	51,84	50,39	50,93	-0,54	24	0	0	69,2	61,3	7,86	0,6	0,4
06.05.2025	-	0,349	-0,004	48,12	48,33	47,18	47,58	-0,4	24	0	0	66	58,2	7,83	0,6	0,4
07.05.2025	-	0,368	0	48,6	48,8	47,64	48	-0,36	24	0	0	68,4	60,3	8,11	0,6	0,4
08.05.2025	-	0,42	-0,003	49,17	49,36	48,17	48,55	-0,38	24	0	0	69,2	60,1	9,17	0,6	0,4
09.05.2025	-	0,33	-0,003	49,12	49,38	48,12	48,52	-0,4	24	0	0	69,2	61,9	7,33	0,6	0,4
10.05.2025	-	0,413	-0,002	49,07	49,26	48,07	48,46	-0,39	24	0	0	69,3	60,3	9,01	0,6	0,4
11.05.2025	-	0,394	0	48,74	48,94	47,78	48,13	-0,35	24	0	0	68,9	60,2	8,64	0,6	0,4
12.05.2025	-	0,379	-0,003	48,49	48,71	47,51	47,87	-0,36	24	0	0	69,2	60,8	8,44	0,6	0,4
13.05.2025	-	0,414	-0,002	48,42	48,6	47,44	47,79	-0,35	24	0	0	69	59,9	9,16	0,6	0,4
14.05.2025	-	0,411	-0,002	46,84	47	45,88	46,24	-0,36	24	0	1	69	59,6	9,39	0,6	0,4
15.05.2025	-	0,361	0	47,51	47,7	46,55	46,91	-0,36	24	0	0	68,5	60,3	8,19	0,6	0,4
16.05.2025	-	0,373	-0,002	48	48,21	47,04	47,41	-0,37	24	0	0	68,5	60,1	8,4	0,6	0,4
17.05.2025	-	0,399	0	48,6	48,8	47,64	47,98	-0,34	24	0	0	69,1	60,3	8,8	0,6	0,4
18.05.2025	-	0,43	-0,004	48,83	49	47,82	48,21	-0,39	24	0	0	69,2	59,8	9,39	0,6	0,4
19.05.2025	-	0,387	-0,003	49,55	49,78	48,59	48,95	-0,36	24	0	0	68,8	60,4	8,39	0,6	0,4
20.05.2025	-	0,259	0,001	35,64	35,64	34,88	35,06	-0,18	24	0	1	69	61,3	7,71	0,6	0,4
21.05.2025	-	0,401	0,008	47,66	47,41	46,6	46,6	0	24	0	0	69,3	60,8	8,58	0,6	0,4
22.05.2025	-	0,377	0	51,5	51,44	50,32	50,54	-0,22	24	0	0	69,5	61,8	7,75	0,6	0,4
23.05.2025	-	0,372	-0,004	51,64	51,76	50,44	50,84	-0,4	24	0	0	69,3	61,5	7,83	0,6	0,4
Итого:	-	11,099	-0,188	1481,59	1488,19	1449,8	1462,96	-13,16	718	2	-	68,99	60,82	8,18	0,6	0,4

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

718 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	923,828	54971,73	55161,46	53721,18	54409,85
23.05.2025	934,927	56453,32	56649,65	55170,98	55872,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения