

#133129#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 33-37, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00207531	Показания прибора, Гкал 22.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	944,567	934,927	9.64

Подпись исполнителя



#133130#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 22.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207531
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,376	-0,007	51,96	52,14	50,76	51,24	-0,48	24	0	0	69,6	61,6	7,95	0,6	0,4
25.05.2025	-	0,342	-0,006	51,98	52,23	50,78	51,28	-0,5	24	0	0	69,5	62,2	7,31	0,6	0,4
26.05.2025	-	0,325	-0,011	53,09	53,4	51,89	52,44	-0,55	24	0	0	69,5	62,6	6,87	0,6	0,4
27.05.2025	-	0,374	-0,004	54,38	54,66	53,18	53,69	-0,51	24	0	0	69,2	61,6	7,57	0,6	0,4
28.05.2025	-	0,349	-0,005	47,78	48,01	46,73	47,15	-0,42	24	0	0	69,4	61,4	7,93	0,6	0,4
29.05.2025	-	0,33	-0,002	43,55	43,68	42,59	42,93	-0,34	24	0	0	69,1	60,9	8,2	0,6	0,4
30.05.2025	-	0,346	0	42,12	42,2	41,16	41,45	-0,29	24	0	0	69	60,1	8,81	0,6	0,4
31.05.2025	-	0,318	0	40,4	40,46	39,57	39,83	-0,26	24	0	0	67	58,6	8,41	0,6	0,4
01.06.2025	-	0,353	-0,001	42,39	42,48	41,43	41,76	-0,33	24	0	0	69,2	60,2	8,93	0,6	0,4
02.06.2025	-	0,27	0,004	29,73	29,59	29,09	29,09	0	24	0	1	68	58,8	9,22	0,6	0,4
03.06.2025	-	0,37	0,011	46,96	46,66	45,93	45,85	0,08	24	0	0	69,3	61,4	7,93	0,6	0,4
04.06.2025	-	0,372	0,01	43,93	43,62	42,92	42,87	0,05	24	0	0	69,2	60,6	8,54	0,6	0,4
05.06.2025	-	0,369	0,013	41,96	41,58	41	40,87	0,13	24	0	0	69,3	60,5	8,79	0,6	0,4
06.06.2025	-	0,36	0,007	42,18	41,93	41,22	41,2	0,02	24	0	0	69,4	60,7	8,71	0,6	0,4
07.06.2025	-	0,319	0	42,65	42,67	41,69	41,91	-0,22	24	0	0	69,5	61,5	7,94	0,6	0,4
08.06.2025	-	0,31	-0,001	42,48	42,6	41,52	41,83	-0,31	24	0	0	69	61,2	7,87	0,6	0,4
09.06.2025	-	0,082	-0,001	15,33	15,7	14,99	15,4	-0,41	24	0	1	69,6	62,8	6,85	0,6	0,4
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,6	18,2	6,4	0,6	0,4
11.06.2025	-	0,075	0,002	4,82	4,71	4,76	4,68	0,08	24	0	1	47,9	32,6	15,33	0,6	0,4
12.06.2025	-	0,333	0,018	21,99	21,46	21,51	21,17	0,34	24	0	0	66	51,4	14,65	0,6	0,4
13.06.2025	-	0,357	0,017	27,07	26,61	26,47	26,24	0,23	24	0	0	67,9	54,9	12,95	0,6	0,4
14.06.2025	-	0,341	0,019	31,23	30,74	30,53	30,24	0,29	24	0	0	69	58,4	10,57	0,6	0,4
15.06.2025	-	0,356	0,025	32,18	31,59	31,46	31,07	0,39	24	0	0	69,1	58,6	10,47	0,6	0,4
16.06.2025	-	0,395	0,026	32,56	31,9	31,84	31,39	0,45	24	0	0	69,1	57,6	11,53	0,6	0,4
17.06.2025	-	0,385	0,03	32,92	32,23	32,2	31,72	0,48	24	0	0	69	58	11,05	0,6	0,4
18.06.2025	-	0,378	0,032	33,25	32,54	32,53	32	0,53	24	0	0	69,2	58,5	10,62	0,6	0,4
19.06.2025	-	0,389	0,03	32,87	32,16	32,15	31,63	0,52	24	0	0	68,9	57,7	11,12	0,6	0,4
20.06.2025	-	0,374	0,027	33,16	32,5	32,44	31,96	0,48	24	0	0	69,1	58,4	10,67	0,6	0,4
21.06.2025	-	0,359	0,021	33,53	33,03	32,81	32,47	0,34	24	0	0	69,2	58,9	10,29	0,6	0,4
22.06.2025	-	0,333	0,014	33,41	33,1	32,69	32,54	0,15	24	0	0	69,1	59,3	9,85	0,6	0,4
Итого:	-	9,64	0,268	1081,86	1076,18	1057,84	1057,9	-0,05999999999999996	720	0	-	66,76	57,31	9,44	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	934,927	56453,32	56649,65	55170,98	55872,81
22.06.2025	944,567	57535,18	57725,83	56228,82	56930,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения