

#142072#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 33-37, Калининград
13
7172
ВКТ-7
00207531
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.06.2025	0,343	0,009	33,25	33,01	32,53	32,48	0,05	24	0	0	69	58,6	10,43	0,6	0,4	-
24.06.2025	0,351	0,008	33,25	32,96	32,53	32,44	0,09	24	0	0	69,1	58,5	10,57	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,354	0,02	31,96	31,56	31,24	31,03	0,21	24	0	0	68,8	58,1	10,75	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,388	0,018	32,14	31,66	31,42	31,18	0,24	24	0	0	68,9	57,1	11,86	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,364	0,022	32,15	31,66	31,43	31,13	0,3	24	0	0	69	58	11,01	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,361	0,019	32,34	31,85	31,62	31,32	0,3	24	0	0	69	58,3	10,76	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,396	0,021	32,28	31,76	31,56	31,25	0,31	24	0	0	69	57	11,96	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,363	0,023	32,38	31,87	31,66	31,35	0,31	24	0	0	69	58,1	10,88	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,359	0,023	32,12	31,63	31,43	31,1	0,33	24	0	0	68,8	58,1	10,74	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,364	0,016	32,67	32,22	31,95	31,7	0,25	24	0	0	69,2	58,3	10,91	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,383	0,018	32,64	32,21	31,92	31,68	0,24	24	0	0	69,2	57,7	11,5	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,351	0,017	32,52	32,11	31,8	31,58	0,22	24	0	0	69,2	58,6	10,57	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,335	0,016	32,75	32,36	32,03	31,83	0,2	24	0	0	69,1	59,1	10,04	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,332	0,019	32,81	32,43	32,09	31,88	0,21	24	0	0	69,2	59,3	9,91	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,34	0,016	33,04	32,67	32,32	32,13	0,19	24	0	0	69,2	59,1	10,1	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,362	0,016	33,53	33,14	32,81	32,61	0,2	24	0	0	69,3	58,6	10,7	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,335	0,02	32,96	32,57	32,24	32,03	0,21	24	0	0	69,3	59,2	10,01	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,343	0,016	33,01	32,63	32,29	32,1	0,19	24	0	0	69,2	59	10,19	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,353	0,018	33,18	32,77	32,46	32,24	0,22	24	0	0	69,2	58,7	10,46	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,318	0,017	33,3	32,92	32,58	32,38	0,2	24	0	0	69,3	59,9	9,39	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,348	0,019	33,47	33,08	32,75	32,53	0,22	24	0	0	69,3	59,2	10,06	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,356	0,018	33,51	33,12	32,79	32,58	0,21	24	0	0	69,1	58,7	10,45	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,353	0,019	33,79	33,4	33,07	32,85	0,22	24	0	0	69,2	58,9	10,25	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,307	0,018	31,09	30,71	30,44	30,19	0,25	24	0	0	69,1	59,4	9,65	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,339	0,018	31,91	31,53	31,19	31,01	0,18	24	0	0	69	58,4	10,6	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,351	0,022	31,26	30,81	30,57	30,3	0,27	24	0	0	69	58	10,9	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,322	0,018	30,53	30,06	29,81	29,56	0,25	24	0	0	69	58,7	10,29	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,319	0,021	31,13	30,65	30,41	30,12	0,29	24	0	0	69,1	59,2	9,89	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,323	0,02	31,38	30,93	30,66	30,4	0,26	24	0	0	69,2	59,2	9,99	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,331	0,019	32,27	31,82	31,55	31,28	0,27	24	0	0	68,8	58,9	9,94	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,328	0,02	33,51	33,09	32,81	32,55	0,26	24	0	0	69	59,5	9,45	0,6	0,4	-
Итого:	10,772	0	1008,13	995,19	985,96	978,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,772															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.06.2025	944,567	57535,18	57725,83	56228,82	56930,71
23.07.2025	955,339	58543,31	58721,02	57214,78	57909,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:13:25