

#144939#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 33-37, Калининград

13

7172

ВКТ-7

00207531

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.07.2025 | 0,311       | 0,016        | 33,41      | 33,04      | 32,7    | 32,5    | 0,2       | 24          | 0          | 0      | 69        | 59,9      | 9,06  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.07.2025 | 0,308       | 0,021        | 30,57      | 30,1       | 29,85   | 29,57   | 0,28      | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 58,9      | 9,77  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.07.2025 | 0,326       | 0,02         | 30,72      | 30,26      | 30,01   | 29,76   | 0,25      | 24          | 0          | 0      | 68,9      | 58,4      | 10,44 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.07.2025 | 0,341       | 0,021        | 30,9       | 30,44      | 30,18   | 29,93   | 0,25      | 24          | 0          | 0      | 68,8      | 58        | 10,77 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.07.2025 | 0,324       | 0,022        | 30,57      | 30,09      | 29,86   | 29,58   | 0,28      | 24          | 0          | 0      | 68,8      | 58,5      | 10,26 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 29.07.2025 | 0,344       | 0,006        | 41,14      | 41,04      | 40,24   | 40,33   | -0,09     | 24          | 0          | 0      | 68,8      | 60,2      | 8,58  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 30.07.2025 | 0,269       | -0,018       | 53,4       | 53,9       | 52,2    | 52,88   | -0,68     | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 63,6      | 5,9   | 0,6        | 0,4        | -              |
| 31.07.2025 | 0,284       | -0,02        | 51,38      | 51,79      | 50,18   | 50,84   | -0,66     | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 63,4      | 6,45  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.08.2025 | 0,29        | -0,001       | 51,58      | 51,69      | 50,38   | 50,74   | -0,36     | 24          | 0          | 0      | 69,4      | 63,2      | 6,2   | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.08.2025 | 0,301       | -0,001       | 51,33      | 51,39      | 50,13   | 50,44   | -0,31     | 24          | 0          | 0      | 69,6      | 63,2      | 6,36  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.08.2025 | 0,307       | 0            | 51,52      | 51,6       | 50,34   | 50,66   | -0,32     | 24          | 0          | 0      | 69        | 62,5      | 6,46  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.08.2025 | 0,306       | -0,001       | 51,58      | 51,69      | 50,38   | 50,73   | -0,35     | 24          | 0          | 0      | 69,7      | 63,2      | 6,5   | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.08.2025 | 0,307       | -0,001       | 51,28      | 51,39      | 50,08   | 50,42   | -0,34     | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 63,3      | 6,48  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.08.2025 | 0,314       | -0,001       | 51,31      | 51,44      | 50,13   | 50,49   | -0,36     | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 62,8      | 6,67  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.08.2025 | 0,288       | -0,002       | 51,49      | 51,61      | 50,29   | 50,66   | -0,37     | 24          | 0          | 0      | 69,9      | 63,8      | 6,12  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.08.2025 | 0,321       | -0,001       | 51,75      | 51,84      | 50,55   | 50,91   | -0,36     | 24          | 0          | 0      | 69,7      | 62,9      | 6,79  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.08.2025 | 0,297       | 0            | 51,81      | 51,92      | 50,61   | 50,96   | -0,35     | 24          | 0          | 0      | 70        | 63,7      | 6,29  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.08.2025 | 0,312       | -0,004       | 51,61      | 51,74      | 50,41   | 50,82   | -0,41     | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 62,8      | 6,71  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.08.2025 | 0,3         | -0,002       | 51,71      | 51,84      | 50,51   | 50,89   | -0,38     | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 63,3      | 6,42  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.08.2025 | 0,311       | 0,004        | 37,39      | 37,29      | 36,54   | 36,66   | -0,12     | 24          | 0          | 0      | 68,9      | 60,2      | 8,67  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.08.2025 | 0,314       | 0,01         | 29,29      | 29,07      | 28,69   | 28,59   | 0,1       | 24          | 0          | 0      | 68,8      | 58,2      | 10,62 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.08.2025 | 0,277       | 0,005        | 24,58      | 24,41      | 24,05   | 24,04   | 0,01      | 24          | 0          | 1      | 68,3      | 56,9      | 11,45 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.08.2025 | 0,272       | 0,005        | 29,25      | 29,22      | 28,66   | 28,7    | -0,04     | 24          | 0          | 0      | 69,2      | 59,6      | 9,55  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.08.2025 | 0,29        | 0,005        | 28,8       | 28,73      | 28,2    | 28,27   | -0,07     | 24          | 0          | 0      | 68,9      | 58,5      | 10,36 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.08.2025 | 0,276       | 0,005        | 28,6       | 28,54      | 28      | 28,08   | -0,08     | 24          | 0          | 0      | 68,8      | 58,8      | 10,04 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.08.2025 | 0,272       | -0,001       | 29,06      | 29,04      | 28,39   | 28,57   | -0,18     | 24          | 0          | 0      | 69        | 59        | 10,01 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.08.2025 | 0,309       | 0,002        | 29,43      | 29,41      | 28,76   | 28,92   | -0,16     | 24          | 0          | 0      | 69,1      | 58,1      | 11    | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.08.2025 | 0,297       | 0,007        | 28,03      | 27,96      | 27,47   | 27,52   | -0,05     | 24          | 0          | 0      | 68,8      | 57,8      | 10,94 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.08.2025 | 0,313       | 0,005        | 27,93      | 27,86      | 27,39   | 27,42   | -0,03     | 24          | 0          | 0      | 68,8      | 57,3      | 11,49 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.08.2025 | 0,317       | 0,005        | 27,51      | 27,41      | 26,97   | 27,01   | -0,04     | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 56,9      | 11,75 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.08.2025 | 0,324       | 0,007        | 27,41      | 27,27      | 26,86   | 26,87   | -0,01     | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 56,6      | 12,05 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 9,422       | 0            | 1216,34    | 1215,02    | 1189,01 | 1193,76 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 9,422       |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.07.2025 | 955,339  | 58543,31 | 58721,02 | 57214,78 | 57909,52 |
| 23.08.2025 | 964,761  | 59759,65 | 59936,04 | 58403,79 | 59103,28 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:44:52