

#125851#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 20-24, Калининград

13

5853

ВКТ-7

00207555

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,555	0	152,5	151,28	149,09	149,26	-0,17	24	0	0	70,5	53,3	17,16	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,541	0	154,94	153,82	151,48	151,73	-0,25	24	0	0	70,5	53,7	16,84	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,53	0,001	156,47	155,27	152,99	153,15	-0,16	24	0	0	70,4	53,8	16,55	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,542	0	154,72	153,54	151,26	151,47	-0,21	24	0	0	70,4	53,6	16,84	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,592	-0,001	161,68	160,49	158,08	158,3	-0,22	24	0	0	70,6	54,2	16,43	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,45	0	162,94	161,86	159,31	159,55	-0,24	24	0	0	70,6	55,1	15,42	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,488	0	159,12	158	155,59	155,8	-0,21	24	0	0	70,4	54,3	16,04	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,495	0,001	157,86	156,7	154,37	154,55	-0,18	24	0	0	70,3	54,1	16,2	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,518	0	154,46	153,26	151,03	151,2	-0,17	24	0	0	70,3	53,6	16,7	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,48	0,004	153,89	152,66	150,52	150,59	-0,07	24	0	0	70,2	53,8	16,47	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,474	0	158,52	157,38	155,04	155,21	-0,17	24	0	0	70,2	54,2	15,97	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,456	-0,002	154,71	153,64	151,3	151,55	-0,25	24	0	0	70,3	54	16,3	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,476	0	142,53	141,4	139,34	139,54	-0,2	24	0	0	70,8	53	17,81	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,607	0,001	140,03	138,74	136,73	136,87	-0,14	24	0	0	72,8	53,7	19,1	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,532	0,002	145,03	143,71	141,72	141,78	-0,06	24	0	0	71,7	53,8	17,83	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,478	0,005	144,95	143,59	141,74	141,73	0,01	24	0	0	70,4	52,9	17,45	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,502	0	142,36	141,12	139,22	139,32	-0,1	24	0	0	70,3	52,3	17,99	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,424	0,002	133,68	132,52	130,69	130,82	-0,13	24	0	0	70,7	52,2	18,57	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,361	0	141,05	139,95	137,91	138,14	-0,23	24	0	0	70,2	53	17,18	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,412	0,006	146,49	145,28	143,25	143,33	-0,08	24	0	0	70,4	53,5	16,84	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,421	0	157,07	155,97	153,59	153,8	-0,21	24	0	0	70,4	54,5	15,82	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,462	0	174,44	173,36	170,57	170,81	-0,24	24	0	0	70,7	56,2	14,49	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,756	0,001	168,83	168,04	165,08	165,26	-0,18	24	0	0	70,4	59,8	10,65	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,511	0,002	132,92	132,77	129,97	130,13	-0,16	24	0	0	70,3	66,3	3,99	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,562	-0,006	167,17	167,18	163,47	163,79	-0,32	24	0	0	70,2	66,7	3,53	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,536	0,006	188,75	188,45	184,63	184,65	-0,02	24	0	0	69,8	66,9	2,87	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,522	-0,004	186,21	186,35	182,19	182,59	-0,4	24	0	0	69,8	66,8	2,95	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,486	-0,001	171,41	171,39	167,73	167,97	-0,24	24	0	0	69,3	66,3	2,96	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,443	-0,005	148,51	148,67	145,38	145,81	-0,43	24	0	0	68	64,8	3,22	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,412	-0,002	132,03	132,19	129,15	129,53	-0,38	24	0	0	69,6	66,2	3,33	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,39	-0,006	138,18	138,43	135,17	135,64	-0,47	24	0	0	69,5	66,4	3,09	0,6	0,4	-
Итого:	60,414	0	4783,45	4757,01	4677,59	4683,87	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,414															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	445,609	33949,46	33891,74	33181,04	33368,32
23.04.2025	506,023	38732,91	38648,75	37858,63	38052,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:25:03