

#130417#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 20-24, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00207555	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	524,095	506,023	18.072

Подпись исполнителя



#130416#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207555
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,422	-0,005	142,48	142,65	139,39	139,78	-0,39	24	0	0	69,4	66,2	3,16	0,6	0,4
25.04.2025	-	0,428	-0,007	139,69	139,9	136,69	137,18	-0,49	24	0	0	69,1	65,8	3,33	0,6	0,4
26.04.2025	-	0,416	-0,001	139,28	139,37	136,27	136,62	-0,35	24	0	0	69,3	66,1	3,17	0,6	0,4
27.04.2025	-	0,478	0,003	138,87	138,69	135,91	136	-0,09	24	0	0	69,1	65,6	3,51	0,6	0,4
28.04.2025	-	0,436	0,01	142,43	142,1	139,33	139,23	0,1	24	0	0	69,2	66,2	3,06	0,6	0,4
29.04.2025	-	0,448	0,009	143,31	142,97	140,19	140,11	0,08	24	0	0	69,4	66,2	3,11	0,6	0,4
30.04.2025	-	0,482	-0,007	145,17	145,22	142	142,33	-0,33	24	0	0	69,6	66,1	3,5	0,6	0,4
01.05.2025	-	0,732	-0,004	161,72	161,55	158,17	158,45	-0,28	24	0	0	69,6	64,9	4,71	0,6	0,4
02.05.2025	-	0,597	-0,006	160,97	161,15	157,51	158,01	-0,5	24	0	0	69,4	65,4	3,96	0,6	0,4
03.05.2025	-	0,591	-0,009	149,15	149,31	146,04	146,51	-0,47	24	0	1	68	63,9	4,18	0,6	0,4
04.05.2025	-	0,7	0,003	163,88	163,65	160,3	160,44	-0,14	24	0	0	69,7	65,3	4,37	0,6	0,4
05.05.2025	-	0,654	0	161,94	161,8	158,42	158,67	-0,25	24	0	0	69,4	65,2	4,18	0,6	0,4
06.05.2025	-	0,644	0	150,11	149,93	147,1	147,3	-0,2	24	0	0	66,2	61,8	4,43	0,6	0,4
07.05.2025	-	0,696	0,001	154,43	154,27	151,18	151,4	-0,22	24	0	0	68,6	63,9	4,65	0,6	0,4
08.05.2025	-	0,698	0	155,76	155,54	152,37	152,55	-0,18	24	0	0	69,4	64,8	4,62	0,6	0,4
09.05.2025	-	0,581	0	155,53	155,39	152,18	152,36	-0,18	24	0	0	69,4	65,6	3,85	0,6	0,4
10.05.2025	-	0,72	0,001	156,11	155,88	152,72	152,88	-0,16	24	0	0	69,5	64,8	4,74	0,6	0,4
11.05.2025	-	0,704	0,002	155,04	154,81	151,72	151,89	-0,17	24	0	0	69,1	64,4	4,67	0,6	0,4
12.05.2025	-	0,676	0	154,12	154,07	150,8	151,09	-0,29	24	0	0	69,4	64,8	4,57	0,6	0,4
13.05.2025	-	0,662	0	153,36	153,24	150,04	150,31	-0,27	24	0	0	69,2	64,8	4,47	0,6	0,4
14.05.2025	-	0,646	0	148,59	148,48	145,38	145,66	-0,28	24	0	0	69,1	64,6	4,52	0,6	0,4
15.05.2025	-	0,621	-0,001	150,9	150,91	147,71	148,08	-0,37	24	0	0	68,6	64,3	4,31	0,6	0,4
16.05.2025	-	0,738	-0,003	152,71	152,62	149,46	149,78	-0,32	24	0	0	68,7	63,6	5,04	0,6	0,4
17.05.2025	-	0,659	0	154,48	154,37	151,15	151,43	-0,28	24	0	0	69,2	64,8	4,43	0,6	0,4
18.05.2025	-	0,668	0	155,82	155,7	152,45	152,72	-0,27	24	0	0	69,3	64,9	4,46	0,6	0,4
19.05.2025	-	0,63	-0,001	157,83	157,74	154,47	154,72	-0,25	24	0	0	68,9	64,8	4,13	0,6	0,4
20.05.2025	-	0,427	-0,012	114,09	114,24	111,64	112,05	-0,41	24	0	1	69	65	4,03	0,6	0,4
21.05.2025	-	0,58	-0,016	152,3	152,55	148,99	149,56	-0,57	24	0	0	69,4	65,3	4,1	0,6	0,4
22.05.2025	-	0,702	0,001	163,22	163,05	159,66	159,87	-0,21	24	0	0	69,6	65,2	4,44	0,6	0,4
23.05.2025	-	0,636	0,001	163,58	163,54	160,01	160,34	-0,33	24	0	0	69,4	65,4	4,07	0,6	0,4
Итого:	-	18,072	-0,041	4536,87	4534,69	4439,25	4447,32	-8,07	720	0	-	69,11	64,99	4,13	0,6	0,4

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	506,023	38732,91	38648,75	37858,63	38052,19
23.05.2025	524,095	43269,78	43183,44	42297,88	42499,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения