

#133062#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 20-24, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00207555	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	539,022	524,095	14.927

Подпись исполнителя



#133061#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207555
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,595	-0,001	164,54	164,56	160,94	161,28	-0,34	24	0	0	69,7	65,9	3,79	0,6	0,4
25.05.2025	-	0,59	-0,002	165,31	165,37	161,72	162,11	-0,39	24	0	0	69,6	65,8	3,79	0,6	0,4
26.05.2025	-	0,61	-0,007	169,53	169,63	165,85	166,31	-0,46	24	0	0	69,6	65,8	3,82	0,6	0,4
27.05.2025	-	0,609	-0,008	173,93	174,06	170,19	170,67	-0,48	24	0	0	69,3	65,6	3,73	0,6	0,4
28.05.2025	-	0,613	-0,015	153,07	153,35	149,76	150,37	-0,61	24	0	0	69,5	65,2	4,33	0,6	0,4
29.05.2025	-	0,58	-0,008	139,84	139,99	136,81	137,33	-0,52	24	0	0	69,2	64,8	4,45	0,6	0,4
30.05.2025	-	0,574	-0,005	136,54	136,67	133,61	134,06	-0,45	24	0	0	69	64,6	4,47	0,6	0,4
31.05.2025	-	0,52	-0,001	130,75	130,8	128,1	128,41	-0,31	24	0	0	67,2	63	4,18	0,6	0,4
01.06.2025	-	0,619	0	137,48	137,44	134,52	134,84	-0,32	24	0	0	69,3	64,6	4,72	0,6	0,4
02.06.2025	-	0,404	0,014	97,16	96,57	95,14	94,74	0,4	24	0	1	67,8	63,9	3,94	0,6	0,4
03.06.2025	-	0,569	-0,014	152,45	152,73	149,14	149,75	-0,61	24	0	0	69,4	65,4	4,02	0,6	0,4
04.06.2025	-	0,521	-0,018	143,14	143,51	140,06	140,72	-0,66	24	0	0	69,3	65,3	3,99	0,6	0,4
05.06.2025	-	0,52	-0,018	136,52	136,88	133,59	134,21	-0,62	24	0	0	69,4	65,2	4,15	0,6	0,4
06.06.2025	-	0,539	-0,002	137,71	137,81	134,76	135,12	-0,36	24	0	0	69,5	65,3	4,14	0,6	0,4
07.06.2025	-	0,5	-0,005	138,86	139,01	135,85	136,24	-0,39	24	0	0	69,6	65,7	3,83	0,6	0,4
08.06.2025	-	0,551	-0,004	138,5	138,59	135,54	135,94	-0,4	24	0	0	69,2	64,9	4,21	0,6	0,4
09.06.2025	-	0,221	0,012	51,78	51,52	50,69	50,55	0,14	24	0	1	69	64,8	4,14	0,6	0,4
10.06.2025	-	0	0	0,01	0	0,01	0	0,01	24	0	1	31,6	19,7	11,9	0,6	0,4
11.06.2025	-	0,062	0,021	5,8	5,24	5,72	5,18	0,54	24	0	1	54,8	48,4	6,37	0,6	0,4
12.06.2025	-	0,438	-0,015	69,26	69,7	67,93	68,58	-0,65	24	0	0	65,8	58,8	6,93	0,6	0,4
13.06.2025	-	0,43	-0,02	86,92	87,35	85,1	85,81	-0,71	24	0	0	67,8	62,3	5,54	0,6	0,4
14.06.2025	-	0,452	-0,009	102,57	102,82	100,4	100,9	-0,5	24	0	0	69	64,2	4,76	0,6	0,4
15.06.2025	-	0,509	-0,002	105,92	106,04	103,66	104,06	-0,4	24	0	0	69,1	64	5,13	0,6	0,4
16.06.2025	-	0,457	-0,003	107,14	107,33	104,87	105,28	-0,41	24	0	0	69,1	64,6	4,57	0,6	0,4
17.06.2025	-	0,449	-0,002	108,19	108,38	105,88	106,3	-0,42	24	0	0	69,1	64,6	4,47	0,6	0,4
18.06.2025	-	0,524	-0,004	109,49	109,56	107,12	107,52	-0,4	24	0	0	69,2	64,2	5,08	0,6	0,4
19.06.2025	-	0,458	0	108,12	108,21	105,79	106,17	-0,38	24	0	0	69	64,5	4,51	0,6	0,4
20.06.2025	-	0,484	-0,002	108,85	108,88	106,51	106,8	-0,29	24	0	0	69,2	64,6	4,68	0,6	0,4
21.06.2025	-	0,521	-0,002	109,82	109,78	107,44	107,7	-0,26	24	0	0	69,3	64,3	4,97	0,6	0,4
22.06.2025	-	0,525	0,001	109,36	109,3	107,03	107,25	-0,22	24	0	0	69,2	64,2	5,02	0,6	0,4
23.06.2025	-	0,483	0	108,83	108,77	106,48	106,67	-0,19	24	0	0	69,1	64,5	4,59	0,6	0,4
Итого:	-	14,927	-0,119	3607,39	3609,85	3530,21	3540,87	-10,66	744	0	-	67,32	62,54	4,78	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	524,095	43269,78	43183,44	42297,88	42499,51
23.06.2025	539,022	46877,17	46793,29	45828,09	46040,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения