

#142071#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 20-24, Калининград

13

5853

ВКТ-7

00207555

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,511	0	108,75	108,66	106,38	106,6	-0,22	24	0	0	69,2	64,4	4,9	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,504	-0,001	104,34	104,26	102,13	102,3	-0,17	24	0	0	68,9	63,9	5,02	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,473	0	104,98	104,89	102,75	102,89	-0,14	24	0	0	69	64,4	4,64	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,496	0	104,95	104,87	102,71	102,89	-0,18	24	0	0	69,1	64,2	4,92	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,457	0	99,63	99,57	97,5	97,68	-0,18	24	0	1	69,2	64,4	4,76	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,52	0	105,26	105,16	103,03	103,17	-0,14	24	0	0	69,1	64	5,08	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,472	0	105,65	105,57	103,42	103,57	-0,15	24	0	0	69,1	64,5	4,61	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,456	0	104,66	104,65	102,46	102,68	-0,22	24	0	0	68,9	64,3	4,57	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,472	-0,002	106,46	106,47	104,2	104,46	-0,26	24	0	0	69,3	64,6	4,65	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,48	0,001	106,48	106,39	104,21	104,37	-0,16	24	0	0	69,3	64,6	4,65	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,505	0,037	105,96	105,31	103,7	103,29	0,41	24	0	1	69,3	64,7	4,57	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,462	-0,001	106,72	106,83	104,44	104,78	-0,34	24	0	0	69,2	64,7	4,57	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,445	0	106,76	106,88	104,5	104,81	-0,31	24	0	0	69,3	64,9	4,4	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,437	0	107,81	107,93	105,51	105,86	-0,35	24	0	0	69,3	65	4,31	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,482	-0,002	109,58	109,66	107,17	107,57	-0,4	24	0	0	69,4	64,7	4,69	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,491	-0,004	107,75	107,83	105,43	105,83	-0,4	24	0	0	69,4	64,5	4,85	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,482	-0,001	107,85	107,96	105,53	105,89	-0,36	24	0	0	69,3	64,5	4,74	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,449	-0,001	108,08	108,19	105,79	106,09	-0,3	24	0	0	69,2	64,9	4,37	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,439	-0,003	108,01	108,16	105,67	106,08	-0,41	24	0	0	69,4	65	4,39	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,465	-0,003	109,15	109,29	106,76	107,18	-0,42	24	0	0	69,4	64,8	4,58	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,449	-0,002	109,2	109,35	106,81	107,22	-0,41	24	0	0	69,3	64,9	4,44	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,489	-0,002	109,5	109,63	107,15	107,53	-0,38	24	0	0	69,3	64,6	4,75	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,428	-0,007	100,11	100,35	97,96	98,45	-0,49	24	0	0	69,1	64,5	4,64	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,427	-0,003	103,8	103,8	101,57	101,8	-0,23	24	0	0	69,2	64,9	4,31	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,463	0,005	101,67	101,45	99,49	99,49	0	24	0	0	69,1	64,5	4,6	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,492	0,009	99,06	98,73	96,92	96,86	0,06	24	0	0	69,1	64,1	5	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,428	0,005	101,05	100,75	98,85	98,81	0,04	24	0	0	69,2	65	4,27	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,456	0,007	101,85	101,54	99,63	99,59	0,04	24	0	0	69,3	64,8	4,52	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,444	0,007	104,37	104,08	102,11	102,08	0,03	24	0	0	68,9	64,6	4,26	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,453	0,008	107,74	107,46	105,43	105,41	0,02	24	0	0	68,9	64,7	4,24	0,6	0,4	-
Итого:	14,027	0	3167,18	3165,67	3099,21	3105,23	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,027															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	539,022	46877,17	46793,29	45828,09	46040,38
23.07.2025	553,049	50044,35	49958,96	48927,3	49145,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:10:22