

#148391#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 20-24, Калининград
13
5853
ВКТ-7
00207555
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,401	-0,012	85,71	86,04	83,91	84,49	-0,58	24	0	0	68,4	63,2	5,2	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,424	-0,016	80,72	81,16	79,18	79,87	-0,69	24	0	0	64,5	58,7	5,83	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,305	-0,005	95,7	96,22	94,57	95,19	-0,62	24	0	1	49,2	45,7	3,51	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,556	-0,04	154,71	155,44	151,67	152,73	-1,06	24	0	0	65,4	61,3	4,07	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,576	-0,032	164,58	165,13	160,98	161,83	-0,85	24	0	0	69,7	65,8	3,88	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,595	-0,006	165,59	165,73	161,96	162,44	-0,48	24	0	0	70	66,1	3,84	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,542	-0,009	165,25	165,45	161,69	162,22	-0,53	24	0	0	69,3	65,8	3,51	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,606	-0,016	165,19	165,43	161,6	162,21	-0,61	24	0	0	69,4	65,4	3,95	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,556	-0,014	164,49	164,76	160,9	161,48	-0,58	24	0	0	69,6	66	3,65	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,581	-0,005	164,32	164,5	160,75	161,23	-0,48	24	0	0	69,5	65,7	3,78	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,576	-0,003	164,18	164,25	160,59	161,03	-0,44	24	0	0	69,4	65,6	3,73	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,553	0	165,67	165,69	162,09	162,46	-0,37	24	0	0	69,2	65,7	3,51	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,567	-0,005	174,57	174,67	170,73	171,17	-0,44	24	0	0	69,8	66,3	3,46	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,57	-0,011	173,76	173,94	169,95	170,49	-0,54	24	0	0	69,8	66,3	3,51	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,573	-0,011	173,75	173,93	169,91	170,48	-0,57	24	0	0	69,6	66,1	3,56	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,598	-0,006	176,88	177,02	173,04	173,52	-0,48	24	0	0	69,7	66,1	3,62	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,562	-0,009	174,03	174,21	170,19	170,74	-0,55	24	0	0	69,9	66,4	3,47	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,517	-0,013	174,3	174,58	170,48	171,07	-0,59	24	0	0	69,9	66,7	3,22	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,532	-0,02	172,93	173,27	169,17	169,85	-0,68	24	0	0	69,6	66,2	3,37	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,584	-0,022	173,31	173,66	169,5	170,19	-0,69	24	0	0	69,8	66,2	3,67	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,562	-0,036	173,33	173,83	169,51	170,38	-0,87	24	0	0	69,8	66,2	3,63	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,513	-0,036	172,32	172,86	168,58	169,42	-0,84	24	0	0	69,7	66,4	3,34	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,519	-0,025	157,75	158,15	154,26	155	-0,74	24	0	0	69,9	66,2	3,64	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,52	-0,011	136,43	136,7	133,43	134,01	-0,58	24	0	0	70,1	66	4,13	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,529	-0,014	146,3	146,61	143,05	143,65	-0,6	24	0	0	70,5	66,5	3,93	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,575	-0,026	175,4	175,81	171,43	172,17	-0,74	24	0	0	70,9	67,3	3,62	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,537	-0,021	176,05	176,41	172,1	172,78	-0,68	24	0	0	70,6	67,3	3,34	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,574	-0,023	177,18	177,56	173,2	173,91	-0,71	24	0	0	70,8	67,2	3,53	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,57	-0,017	177,72	178,03	173,69	174,34	-0,65	24	0	0	70,9	67,4	3,49	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,569	-0,031	177,64	178,08	173,64	174,44	-0,8	24	0	0	70,9	67,4	3,55	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,552	-0,027	177,25	177,65	173,25	174,01	-0,76	24	0	0	70,8	67,3	3,45	0,6	0,4	-
Итого:	16,794	0	4977,01	4986,77	4869	4888,8	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,794															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	566,802	54007,45	53927,78	52804,93	53036,54
23.09.2025	583,596	58984,46	58914,55	57673,93	57925,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:40:36