

#115669#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: _ УКУЮТ

Адрес: _ Мира, 58-60/Леонова, 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00272059

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хА293

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2025	73,79	55,72	18,07	104,04	101,55	101,55	4,67	3,27	1,837	24	0	
25.01.2025	71,46	54,67	16,79	107,14	104,73	104,73	4,78	3,29	1,761	24	0	
26.01.2025	69,23	53,29	15,94	105,19	102,91	102,91	4,71	3,26	1,643	24	0	
27.01.2025	70,09	54,05	16,04	106,57	104,19	104,19	4,74	3,26	1,673	24	0	
28.01.2025	69,7	53,91	15,79	107,06	104,72	104,72	4,76	3,26	1,653	24	0	
29.01.2025	69,46	53,87	15,59	107,24	104,91	104,91	4,76	3,26	1,638	24	0	
30.01.2025	69,7	53,78	15,92	106,95	104,6	104,6	4,73	3,24	1,668	24	0	
31.01.2025	70,95	54,34	16,61	105,13	102,74	102,74	4,67	3,24	1,709	24	0	
01.02.2025	72,96	54,93	18,03	104,78	102,3	102,3	4,65	3,25	1,844	24	0	
02.02.2025	75,41	56,04	19,37	106,6	103,92	103,92	4,71	3,26	2,015	24	0	
03.02.2025	75,85	56,45	19,4	105,24	102,58	102,58	4,68	3,27	1,994	24	0	
04.02.2025	74,02	55,39	18,63	105,64	103,08	103,08	4,69	3,26	1,921	24	0	
05.02.2025	74,05	55,31	18,74	104,86	102,28	102,28	4,66	3,25	1,916	24	0	
06.02.2025	72,36	54,5	17,86	106,46	103,98	103,98	4,71	3,24	1,86	24	0	
07.02.2025	75,19	56,23	18,96	105,83	103,17	103,17	4,68	3,25	1,957	24	0	
08.02.2025	80,01	58,73	21,28	105,02	102,04	102,04	4,64	3,25	2,176	24	0	
09.02.2025	81,96	59,62	22,34	104,43	101,36	101,36	4,61	3,24	2,268	24	0	
10.02.2025	83,12	60,26	22,86	102,53	99,45	99,45	4,54	3,24	2,279	24	0	
11.02.2025	82,82	59,63	23,19	100,09	97,14	97,14	4,5	3,26	2,258	24	0	
12.02.2025	82,66	59,65	23,01	100,99	98	98	4,53	3,26	2,261	24	0	
13.02.2025	81,97	60,07	21,9	103,06	100,05	100,05	4,59	3,28	2,19	24	0	
14.02.2025	81,14	59,38	21,76	104,23	101,23	101,23	4,64	3,29	2,209	24	0	
15.02.2025	81,24	59,29	21,95	104,52	101,52	101,52	4,65	3,29	2,233	24	0	
16.02.2025	82,18	59,97	22,21	103,44	100,38	100,38	4,59	3,26	2,234	24	0	
17.02.2025	80,94	59,47	21,47	102,95	100,03	100,03	4,57	3,25	2,152	24	0	
18.02.2025	80,01	59,1	20,91	104,62	101,7	101,7	4,65	3,29	2,13	24	0	
19.02.2025	79,88	58,63	21,25	105,46	102,55	102,55	4,68	3,28	2,181	24	0	
20.02.2025	82,48	60,34	22,14	104,06	100,96	100,96	4,6	3,25	2,24	24	0	
21.02.2025	80,7	59,42	21,28	103,69	100,75	100,75	4,62	3,27	2,147	24	0	
22.02.2025	77,31	57,28	20,03	105,36	102,59	102,59	4,67	3,27	2,056	24	0	
23.02.2025	75,55	55,94	19,61	103,04	100,45	100,45	4,6	3,25	1,971	24	0	
Итого:				3246,2	3161,86	3161,86			62,074	744	0	
Средние:	76,71	57,07	19,64				4,65	3,26				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2524:00	11372,9	11109,29	11109,29	189,13	3275	171
23/02/2524:00	14619,12	14271,15	14271,15	251,204	4019	171
Итого:	3246,22	3161,86	3161,86	62,074	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4226ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

