

#120781#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 58-60 / Леонова 2, Калининград
13
6984
ВКТ-7
00272059
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,906	104,59	102,04	102,04	24	0	0	74	55,4	18,64	0,46	0,32	-
25.02.2025	1,803	101,63	99,23	99,23	24	0	0	71,8	53,6	18,16	0,47	0,33	-
26.02.2025	1,817	105,16	102,71	102,71	24	0	0	71,8	54,2	17,67	0,47	0,33	-
27.02.2025	1,73	104,82	102,5	102,5	24	0	0	70,1	53,2	16,86	0,46	0,32	-
28.02.2025	1,754	102,35	100,04	100,04	24	0	0	70,7	53,2	17,5	0,46	0,33	-
01.03.2025	1,86	104,11	101,62	101,62	24	0	0	73,1	54,8	18,29	0,47	0,33	-
02.03.2025	1,863	105,9	103,41	103,41	24	0	0	72,8	54,8	17,98	0,47	0,32	-
03.03.2025	1,765	104,72	102,38	102,38	24	0	0	70,8	53,6	17,23	0,47	0,33	-
04.03.2025	1,755	104,65	102,27	102,27	24	0	0	70,5	53,4	17,17	0,47	0,33	-
05.03.2025	1,726	106,32	103,99	103,99	24	0	0	70	53,4	16,56	0,48	0,32	-
06.03.2025	1,731	108,65	106,22	106,22	24	0	0	70,2	53,9	16,27	0,47	0,32	-
07.03.2025	1,715	107,44	105,1	105,1	24	0	0	69,9	53,6	16,31	0,47	0,32	-
08.03.2025	1,718	108,19	105,83	105,83	24	0	0	69,8	53,6	16,2	0,47	0,32	-
09.03.2025	1,694	107,74	105,39	105,39	24	0	0	69,6	53,5	16,06	0,48	0,32	-
10.03.2025	1,678	110,96	108,5	108,5	24	0	0	70	54,6	15,44	0,46	0,32	-
11.03.2025	1,685	104,82	102,48	102,48	24	0	0	70,2	53,8	16,43	0,47	0,33	-
12.03.2025	1,73	107,33	104,89	104,89	24	0	0	70,9	54,4	16,47	0,46	0,32	-
13.03.2025	1,807	105,33	102,85	102,85	24	0	0	72,6	55,1	17,53	0,46	0,32	-
14.03.2025	1,883	105,32	102,69	102,69	24	0	0	74,6	56,3	18,29	0,46	0,32	-
15.03.2025	1,938	105,38	102,72	102,72	24	0	0	74,9	56,1	18,87	0,46	0,32	-
16.03.2025	1,917	105,49	102,87	102,87	24	0	0	75,3	56,6	18,64	0,46	0,32	-
17.03.2025	1,928	103,46	100,82	100,82	24	0	0	75,8	56,7	19,13	0,46	0,32	-
18.03.2025	1,829	104,89	102,34	102,34	24	0	0	74	56,2	17,84	0,46	0,32	-
19.03.2025	1,749	105,32	102,89	102,89	24	0	0	72	55	16,96	0,47	0,32	-
20.03.2025	1,716	106,32	103,92	103,92	24	0	0	70,8	54,3	16,5	0,47	0,32	-
21.03.2025	1,662	106,18	103,92	103,92	24	0	0	69,4	53,4	15,96	0,47	0,32	-
22.03.2025	1,714	107,37	104,97	104,97	24	0	0	70,3	54	16,31	0,47	0,32	-
23.03.2025	1,696	107,12	104,8	104,8	24	0	0	69,4	53,2	16,19	0,47	0,32	-
Итого:	49,769	2961,56	2893,39	2893,39	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,769												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	251,204	14619,12	14271,15	14271,15
23.03.2025	300,973	17580,68	17164,54	17164,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:27:09