

#296376#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Мира пр-т 58-60 / Леонова 2, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6984
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272059
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,67	94,19	91,98	91,98	24	0	0	72,2	54	18,12	0,46	0,32	-
20.03.2026	1,758	101,56	99,14	99,14	24	0	0	73,2	55,5	17,72	0,47	0,33	-
21.03.2026	1,758	105,49	102,98	102,98	24	0	0	73,4	56,3	17,04	0,47	0,32	-
22.03.2026	1,741	105,79	103,26	103,26	24	0	0	73,4	56,5	16,85	0,48	0,32	-
23.03.2026	1,733	108,91	106,28	106,28	24	0	0	73,3	57,1	16,25	0,48	0,32	-
24.03.2026	1,758	108,71	106,13	106,13	24	0	0	73,7	57,1	16,55	0,49	0,32	-
25.03.2026	1,725	111,21	108,54	108,54	24	0	0	73,4	57,6	15,85	0,47	0,32	-
26.03.2026	1,735	107,07	104,51	104,51	24	0	0	73,3	56,7	16,56	0,48	0,32	-
27.03.2026	1,591	96,92	94,57	94,57	22	2	1	73,4	56,6	16,81	0,45	0,31	-
28.03.2026	1,748	101,74	99,26	99,26	24	0	0	73,7	56,1	17,57	0,46	0,32	-
29.03.2026	1,778	103,78	101,31	101,31	24	0	0	73,5	56	17,54	0,46	0,32	-
30.03.2026	1,782	103,92	101,4	101,4	24	0	0	73,6	56,1	17,55	0,46	0,32	-
31.03.2026	1,78	102,67	100,19	100,19	24	0	0	73,6	55,9	17,74	0,46	0,32	-
01.04.2026	1,784	102,35	99,88	99,88	24	0	0	73,4	55,6	17,84	0,46	0,32	-
02.04.2026	1,821	102,59	100,05	100,05	24	0	0	74,3	56,2	18,19	0,45	0,31	-
03.04.2026	1,273	90,87	88,71	88,71	22	2	1	72,7	58,4	14,31	0,46	0,32	-
04.04.2026	1,667	102,59	100,14	100,14	24	0	0	73,6	57	16,62	0,46	0,32	-
05.04.2026	1,64	103,97	101,5	101,5	24	0	0	73,6	57,5	16,12	0,46	0,32	-
06.04.2026	1,659	103,37	100,89	100,89	24	0	0	73,7	57,2	16,41	0,44	0,31	-
07.04.2026	1,665	96,46	94,13	94,13	24	0	0	73,3	55,6	17,65	0,46	0,32	-
08.04.2026	1,783	101,1	98,62	98,62	24	0	0	74,4	56,3	18,06	0,46	0,32	-
09.04.2026	1,765	101	98,57	98,57	24	0	0	73,8	55,9	17,89	0,46	0,32	-
10.04.2026	1,743	102,55	100,07	100,07	24	0	0	73,9	56,5	17,38	0,47	0,32	-
11.04.2026	1,717	104,2	101,67	101,67	24	0	0	73,4	56,5	16,89	0,46	0,31	-
12.04.2026	1,714	104,42	101,89	101,89	24	0	0	73,6	56,8	16,79	0,47	0,32	-
13.04.2026	1,735	105,86	103,33	103,33	24	0	0	73,4	56,6	16,77	0,46	0,31	-
14.04.2026	1,734	104,69	102,2	102,2	24	0	0	73,3	56,3	16,94	0,45	0,31	-
15.04.2026	1,698	102,99	100,5	100,5	24	0	0	73,5	56,6	16,88	0,46	0,31	-
16.04.2026	1,713	102,86	100,36	100,36	24	0	0	73,6	56,6	17,06	0,46	0,32	-
17.04.2026	1,718	103,26	100,78	100,78	24	0	0	73,8	56,8	17,01	0,47	0,31	-
18.04.2026	1,699	106,33	103,75	103,75	24	0	0	73,7	57,3	16,36	0,47	0,31	-
Итого:	53,085	3193,42	3116,59	3116,59	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,085												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	738,806	46099,92	44983,48	44983,48
18.04.2026	791,891	49293,34	48100,07	48100,07

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 13:30:57