

#125850#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 58-60 / Леонова 2, Калининград
13
6984
ВКТ-7
00272059
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,688	106,4	104,08	104,08	24	0	0	70	53,8	16,22	0,47	0,32	5,5
25.03.2025	1,683	106,07	103,73	103,73	24	0	0	69,8	53,6	16,2	0,46	0,32	4,4
26.03.2025	1,639	106,28	103,93	103,93	24	0	0	69,5	53,8	15,75	0,46	0,32	6,9
27.03.2025	1,652	105,25	102,98	102,98	24	0	0	69,4	53,4	16,04	0,47	0,32	5,7
28.03.2025	1,66	109,48	107,1	107,1	24	0	0	69,7	54,2	15,51	0,47	0,32	8,9
29.03.2025	1,622	109,65	107,3	107,3	24	0	0	69,4	54,4	15,08	0,47	0,32	9,9
30.03.2025	1,632	108,41	106,05	106,05	24	0	0	69,7	54,4	15,35	0,46	0,32	6,8
31.03.2025	1,609	106,71	104,37	104,37	24	0	0	69,7	54,3	15,42	0,47	0,32	5,9
01.04.2025	1,637	106,61	104,27	104,27	24	0	0	69,8	54,1	15,69	0,48	0,32	-
02.04.2025	1,667	111,17	108,7	108,7	24	0	0	69,7	54,4	15,33	0,48	0,32	-
03.04.2025	1,64	112,97	110,48	110,48	24	0	0	70,1	55,3	14,82	0,47	0,32	-
04.04.2025	1,641	109,42	106,99	106,99	24	0	0	69,7	54,4	15,3	0,48	0,33	-
05.04.2025	1,804	108,45	105,87	105,87	24	0	0	72,6	55,6	17,01	0,47	0,33	-
06.04.2025	1,936	107,93	105,25	105,25	24	0	0	74,5	56,1	18,39	0,47	0,32	-
07.04.2025	1,843	108,04	105,43	105,43	24	0	0	73,7	56,2	17,48	0,47	0,32	-
08.04.2025	1,762	105,82	103,35	103,35	24	0	0	71,6	54,6	17	0,47	0,32	-
09.04.2025	1,774	107,55	105,05	105,05	24	0	0	72	55,1	16,88	0,47	0,33	-
10.04.2025	1,776	106,63	104,17	104,17	24	0	0	71,9	54,9	17,05	0,47	0,32	-
11.04.2025	1,704	107,14	104,7	104,7	24	0	0	70,6	54,3	16,26	0,47	0,32	-
12.04.2025	1,673	107,68	105,34	105,34	24	0	0	69,6	53,8	15,85	0,48	0,32	-
13.04.2025	1,678	111,61	109,15	109,15	24	0	0	69,6	54,3	15,34	0,48	0,31	-
14.04.2025	1,606	114,7	112,25	112,25	24	0	0	69,6	55,3	14,28	0,45	0,28	-
15.04.2025	1,616	115,99	113,4	113,4	24	0	0	70	55,7	14,23	0,44	0,26	-
16.04.2025	1,029	117,28	114,74	114,74	24	0	0	69,5	60,6	8,91	0,44	0,25	-
17.04.2025	0,541	119,32	116,73	116,73	24	0	0	69,5	64,9	4,6	0,39	0,23	-
18.04.2025	0,522	110,04	107,66	107,66	24	0	0	68,8	64	4,79	0,35	0,22	-
19.04.2025	0,495	97,17	95,05	95,05	24	0	0	69,5	64,3	5,2	0,36	0,22	-
20.04.2025	0,523	100,27	98,01	98,01	24	0	0	71,2	65,9	5,27	0,43	0,37	-
21.04.2025	0,399	64,9	63,55	63,55	24	0	1	68,4	62,2	6,23	0,53	0,49	-
22.04.2025	0,415	56,25	55,03	55,03	24	0	0	70,4	62,8	7,57	0,53	0,5	-
23.04.2025	0,487	57,08	55,87	55,87	24	0	0	70,4	61,7	8,69	0,53	0,5	-
Итого:	43,353	3222,27	3150,58	3150,58	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,353												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	300,973	17580,68	17164,54	17164,54
23.04.2025	344,326	20802,95	20315,12	20315,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 9:09:10