

#115623#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: УКУЮТ

Адрес: пер.Зоологический,2-4

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 10.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00104316

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

Т3=1

КС=0xP2CA

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2025	73,1	60,01	13,09	186,04	181,63	184,94	181,9	0	-0,27	7	7	2,364	0	24	0	
25.01.2025	71,11	58,58	12,53	188,6	184,37	187,56	184,61	0	-0,24	7	7	2,296	0	24	0	
26.01.2025	70,57	58,36	12,21	189,46	185,23	188,43	185,47	0	-0,24	7	7	2,25	0	24	0	
27.01.2025	70,44	58,41	12,03	189,99	185,78	189,01	186,06	0	-0,28	7	7	2,221	0	24	0	
28.01.2025	70,78	58,93	11,85	195,36	190,95	194,34	191,26	0	-0,31	7	7	2,246	0	24	0	
29.01.2025	70,45	58,76	11,69	193,8	189,51	192,78	189,73	0	-0,22	7	7	2,206	0	24	0	
30.01.2025	67,08	55,72	11,36	179,22	175,57	178,38	175,81	0	-0,24	7	7	1,979	0	24	0	
31.01.2025	70,19	58,12	12,07	188,19	184,04	187,18	184,25	0	-0,21	7	7	2,209	0	24	0	
01.02.2025	71,95	59,46	12,49	186,39	182,1	185,24	182,26	0	-0,16	7	7	2,264	0,001	24	0	
02.02.2025	74	60,74	13,26	187,18	182,65	185,97	182,84	0	-0,19	7	7	2,411	0,001	24	0	
03.02.2025	75,48	61,73	13,75	187,12	182,41	185,8	182,56	0	-0,15	7	7	2,503	0,002	24	0	
04.02.2025	73,04	60,13	12,91	187,47	183,02	186,31	183,24	0	-0,22	7	7	2,352	0,001	24	0	
05.02.2025	73,34	60,15	13,19	185,98	181,55	184,81	181,75	0	-0,2	7	7	2,383	0	24	0	
06.02.2025	71,14	58,6	12,54	187,97	183,7	186,87	183,91	0	-0,21	7	7	2,295	0,002	24	0	
07.02.2025	73,92	60,52	13,4	186,93	182,4	185,74	182,64	0	-0,24	7	7	2,432	0	24	0	
08.02.2025	78,91	63,86	15,05	185,4	180,37	183,93	180,54	0	-0,17	7	7	2,709	0,001	24	0	
09.02.2025	80,53	65,05	15,48	184,41	179,23	182,89	179,36	0	-0,13	7	7	2,771	0,003	24	0	
10.02.2025	82,02	66,15	15,87	180,88	175,58	179,32	175,75	0	-0,17	7	7	2,781	0,002	24	0	
11.02.2025	82,43	66,05	16,38	179,14	173,85	177,53	174,02	0	-0,17	7	7	2,84	0,001	24	0	
12.02.2025	82,11	65,52	16,59	179,43	174,21	177,78	174,33	0	-0,12	7	7	2,885	0,002	24	0	
13.02.2025	81,26	65,67	15,59	181,6	176,37	180,04	176,54	0	-0,17	7	7	2,74	0,002	24	0	
14.02.2025	80,38	65,18	15,2	182,65	177,5	181,16	177,69	0	-0,19	7	7	2,692	-0,001	24	0	
15.02.2025	80,77	65,62	15,15	187,15	181,84	185,57	181,95	0	-0,11	7	7	2,751	0,004	24	0	
16.02.2025	81,49	66,1	15,39	196,25	190,61	194,61	190,76	0	-0,15	7	7	2,93	0,002	24	0	
17.02.2025	80,94	65,84	15,1	190,47	185,04	189,28	185,57	0	-0,53	7	7	2,766	-0,011	24	0	
18.02.2025	79,14	64,36	14,78	184,21	179,14	182,83	179,4	0	-0,26	7	7	2,636	-0,002	24	0	
19.02.2025	79,18	64,25	14,93	184,8	179,74	182,97	179,56	0	0,18	7	7	2,695	0,015	24	0	
20.02.2025	81,48	65,93	15,55	184,47	179,15	182,74	179,15	0	0	7	7	2,786	0,007	24	0	
21.02.2025	80,03	64,54	15,49	183,95	178,78	182,34	178,91	0	-0,13	7	7	2,763	0,002	24	0	
22.02.2025	76,74	62,35	14,39	185,85	181,01	184,46	181,2	0	-0,19	7	7	2,594	0	24	0	
23.02.2025	75,11	60,92	14,19	182,75	178,17	181,39	178,3	0	-0,13	7	7	2,522	0,001	24	0	
Итого:				5773,1	5625,5	5732,2	5631,32	0	-5,82			78,272	0,035	744	0	
Средние:	76,1	62,11	13,98							7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2524:00	111962,04	109351,03	111161,59	109249,61	0	101,42	1221,014	10,617	18711	17
23/02/2524:00	117735,15	114976,53	116893,79	114880,93	0	95,6	1299,286	10,652	19455	17
Итого:	5773,11	5625,5	5732,2	5631,32	0	-5,82	78,272	0,035	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19507ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

