

#296375#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Зоологический пер. 2-4, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 3969  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104316  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,297	-0,002	193,43	192,53	0	188,88	189,3	-0,42	24	0	0	72,7	60,4	12,26	0,7	0,7	-
20.03.2026	2,379	0,096	194,43	191,41	0	189,87	188,22	1,65	24	0	0	72,5	60,4	12,1	0,7	0,7	-
21.03.2026	2,295	0,003	194,39	193,18	0	189,83	189,95	-0,12	24	0	0	72,4	60,3	12,13	0,7	0,7	-
22.03.2026	2,367	0,001	196,04	194,73	0	191,46	191,53	-0,07	24	0	0	72,4	60	12,39	0,7	0,7	-
23.03.2026	2,292	0,002	200,57	199,36	0	195,88	196	-0,12	24	0	0	72,4	60,6	11,73	0,7	0,7	-
24.03.2026	1,528	0,104	157,26	154,37	0	153,57	151,55	2,02	24	0	0	72,5	63,2	9,24	0,7	0,7	-
25.03.2026	1,382	0,059	167	165,29	0	163,12	162,2	0,92	24	0	0	72,2	64	8,15	0,7	0,7	-
26.03.2026	2,358	0,06	198,6	196,1	0	193,99	192,79	1,2	24	0	0	72,4	60,5	11,85	0,7	0,7	-
27.03.2026	2,289	0,075	194,54	191,85	0	190,03	188,62	1,41	24	0	0	72,1	60,5	11,66	0,7	0,7	-
28.03.2026	2,373	0,053	199,96	197,61	0	195,28	194,26	1,02	24	0	0	72,5	60,6	11,9	0,7	0,7	-
29.03.2026	2,285	0,041	192,54	190,42	0	188,06	187,25	0,81	23	0	0	72,3	60,4	11,93	0,7	0,7	-
30.03.2026	2,333	0,025	200,96	199,14	0	196,29	195,81	0,48	24	0	0	72,3	60,6	11,76	0,7	0,7	-
31.03.2026	2,287	0	199,3	198,23	0	194,7	194,92	-0,22	24	0	0	72,2	60,4	11,79	0,7	0,7	-
01.04.2026	2,266	-0,008	197,05	196,3	0	192,47	193,03	-0,56	24	0	0	72,4	60,5	11,92	0,7	0,7	-
02.04.2026	2,253	-0,014	195,53	194,96	0	191,01	191,7	-0,69	24	0	0	72,2	60,2	11,96	0,7	0,7	-
03.04.2026	2,289	-0,012	197,13	196,52	0	192,53	193,28	-0,75	24	0	0	72,3	60,2	12,08	0,7	0,7	-
04.04.2026	2,266	-0,014	197,49	196,9	0	192,93	193,66	-0,73	24	0	0	71,9	60	11,94	0,7	0,7	-
05.04.2026	2,329	-0,014	202,19	201,57	0	197,51	198,19	-0,68	24	0	0	72,4	60,4	11,97	0,7	0,7	-
06.04.2026	2,242	-0,017	198,98	198,48	0	194,38	195,18	-0,8	24	0	0	71,9	60,2	11,75	0,7	0,7	-
07.04.2026	2,288	-0,016	197,31	196,74	0	192,71	193,47	-0,76	24	0	0	72,2	60,1	12,07	0,7	0,7	-
08.04.2026	2,23	-0,015	192,25	191,72	0	187,83	188,57	-0,74	24	0	0	72	59,9	12,07	0,7	0,7	-
09.04.2026	2,303	-0,015	190,29	189,71	0	185,84	186,59	-0,75	24	0	0	72,4	59,8	12,59	0,7	0,7	-
10.04.2026	2,241	-0,015	192,32	191,78	0	187,89	188,64	-0,75	24	0	0	72,1	60	12,12	0,7	0,7	-
11.04.2026	2,237	-0,015	198,95	198,35	0	194,29	195,02	-0,73	24	0	0	72,4	60,7	11,7	0,7	0,7	-
12.04.2026	2,264	-0,015	202,5	201,89	0	197,8	198,47	-0,67	24	0	0	72,3	60,7	11,62	0,7	0,7	-
13.04.2026	2,275	-0,017	204,08	203,52	0	199,3	200,05	-0,75	24	0	0	72,6	61	11,59	0,7	0,7	-
14.04.2026	2,197	-0,017	205,62	205,11	0	200,92	201,69	-0,77	24	0	0	71,6	60,4	11,13	0,7	0,7	-
15.04.2026	1,926	-0,012	184	183,54	0	180,02	180,69	-0,67	24	0	0	68,9	58	10,87	0,7	0,7	-
16.04.2026	2,28	-0,014	202,66	202,02	0	197,93	198,64	-0,71	24	0	0	72,2	60,5	11,7	0,7	0,7	-
17.04.2026	2,232	-0,015	202,91	202,31	0	198,18	198,88	-0,7	24	0	0	72,4	60,9	11,44	0,7	0,7	-
18.04.2026	2,26	-0,012	205,38	204,76	0	200,61	201,29	-0,68	24	0	0	72,2	60,8	11,43	0,7	0,7	-
Итого:	68,843	0	6055,66	6020,4	0	5915,11	5919,44	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,843																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1960,203	191636	190474,78	0	187098,16	187075,31
18.04.2026	2029,046	197691,66	196495,18	0	193013,27	192994,75

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 11:16:52