

#120268#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Желябова 1-7, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00123152	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	234,968	198,738	36.23

Подпись исполнителя _____

#119071#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 4596
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123152
Номер системы 1
Отчёт сформирован 02.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	2,588	0	199,25	196,19	0	194,49	192,95	0	0	24	0	0	73,4	60,1	13,31	0,7	0,7
25.02.2025	-	2,569	0	204,03	201	0	199,38	197,84	0	0	24	0	0	71,5	58,6	12,88	0,7	0,7
26.02.2025	-	2,469	0	201,62	198,65	0	197,06	195,5	0	0	24	0	0	71,2	58,6	12,53	0,7	0,7
27.02.2025	-	2,375	0	206,21	203,32	0	201,56	200,03	0	0	24	0	0	71,1	59,3	11,79	0,7	0,7
28.02.2025	-	2,47	0	201,5	198,49	0	196,94	195,35	0	0	24	0	0	71	58,5	12,54	0,7	0,7
01.03.2025	-	2,661	0	203,42	200,26	0	198,65	197,02	0	0	24	0	0	72,7	59,3	13,4	0,7	0,7
02.03.2025	-	2,554	0	201,6	198,76	0	196,94	195,59	0	0	24	0	0	72	59	12,97	0,7	0,7
03.03.2025	-	2,405	0	203,99	201,31	0	199,34	198,06	0	0	24	0	0	71,4	59,4	12,06	0,7	0,7
04.03.2025	-	2,301	0	200,84	198,4	0	196,3	195,16	0	0	24	0	0	71,2	59,5	11,73	0,7	0,7
05.03.2025	-	2,204	0	194,05	191,63	0	189,66	188,53	0	0	24	0	0	71,3	59,7	11,62	0,7	0,7
06.03.2025	-	1,94	0	190,04	188,01	0	185,74	184,83	0	0	24	0	0	71,2	60,8	10,45	0,7	0,7
07.03.2025	-	1,994	0	191,23	189,1	0	186,9	185,94	0	0	24	0	0	71,2	60,5	10,68	0,7	0,7
08.03.2025	-	1,868	0	190,77	188,71	0	186,44	185,47	0	0	24	0	0	71,3	61,3	10,02	0,7	0,7
09.03.2025	-	1,906	0	189,94	187,9	0	185,6	184,68	0	0	24	0	0	71,4	61,2	10,26	0,7	0,7
10.03.2025	-	1,653	0	186,99	185,1	0	182,77	181,83	0	0	24	0	0	71,3	62,3	9,03	0,7	0,7
11.03.2025	-	2,219	0	197,52	195,2	0	193,07	192,02	0	0	24	0	0	71	59,6	11,5	0,7	0,7
12.03.2025	-	0,054	0	5,69	5,61	0	5,56	5,51	0	0	1	23	1	71,2	61,5	9,71	0,7	0,7
13.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72,5	59,8	12,7	0,7	0,7
14.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,7	60,2	13,51	0,7	0,7
15.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	75	61,4	13,56	0,7	0,7
16.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	74,9	61,4	13,53	0,7	0,7
17.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	75,8	61,3	14,53	0,7	0,7
18.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,5	60,6	12,98	0,7	0,7
19.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,9	59,2	12,64	0,7	0,7
20.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,6	60,1	11,52	0,7	0,7
21.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,6	59,6	12,09	0,7	0,7
22.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,5	60,6	10,89	0,7	0,7
23.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,3	60	11,28	0,7	0,7
Итого:	-	36,23	0	3168,69	3127,64	0	3096,4	3076,31	0	0	385	287	-	72,1	60,12	11,99	0,7	0,7

Общее время работы системы 672 час.


Период нормальной работы системы 385 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.02.2025	198,738	14648,64	14401,06	0	14285,27	14156,26	0
23.03.2025	234,968	17817,33	17528,7	0	17381,67	17232,57	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



счч 12. 03. 25
квт до. мей.