

# #296374#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Желябова 1-7, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 4596  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123152  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,004	0	252,14	248,36	0	246,21	244,19	0	0	24	0	0	72,7	60,5	12,2	0,7	0,7	-
20.03.2026	3,074	0	248,14	244,02	0	242,36	240	0	0	24	0	0	72,5	59,8	12,68	0,7	0,7	-
21.03.2026	2,973	0	248,45	244,37	0	242,64	240,31	0	0	24	0	0	72,4	60,2	12,25	0,7	0,7	-
22.03.2026	2,944	0	250,67	246,47	0	244,8	242,34	0	0	24	0	0	72,4	60,4	12,02	0,7	0,7	-
23.03.2026	2,915	0	258,57	254,13	0	252,53	249,84	0	0	24	0	0	72,4	60,8	11,55	0,7	0,7	-
24.03.2026	2,997	0	263,32	258,86	0	257,17	254,45	0	0	24	0	0	72,6	60,9	11,65	0,7	0,7	-
25.03.2026	2,985	0	267,25	262,95	0	261,05	258,46	0	0	24	0	0	72,4	61	11,44	0,7	0,7	-
26.03.2026	2,974	0	258,84	254,7	0	252,81	250,41	0	0	24	0	0	72,4	60,7	11,77	0,7	0,7	-
27.03.2026	2,894	0	251,84	247,92	0	246,02	243,77	0	0	24	0	0	72,2	60,4	11,76	0,7	0,7	-
28.03.2026	3,04	0	255,22	251,15	0	249,24	246,94	0	0	24	0	0	72,5	60,3	12,2	0,7	0,7	-
29.03.2026	3,002	0	257,8	253,62	0	251,8	249,39	0	0	24	0	0	72,3	60,4	11,93	0,7	0,7	-
30.03.2026	2,952	0	257,61	253,41	0	251,57	249,16	0	0	24	0	0	72,4	60,6	11,73	0,7	0,7	-
31.03.2026	2,905	0	255,63	251,39	0	249,7	247,15	0	0	24	0	0	72,2	60,6	11,64	0,7	0,7	-
01.04.2026	2,962	0	253,81	249,6	0	247,91	245,38	0	0	24	0	0	72,4	60,5	11,96	0,7	0,7	-
02.04.2026	2,947	0	253,21	249,09	0	247,34	244,95	0	0	24	0	0	72,1	60,2	11,91	0,7	0,7	-
03.04.2026	2,95	0	255,12	250,82	0	249,17	246,62	0	0	24	0	0	72,4	60,5	11,85	0,7	0,7	-
04.04.2026	2,965	0	254,55	250,04	0	248,68	245,9	0	0	24	0	0	72	60,1	11,91	0,7	0,7	-
05.04.2026	2,969	0	260,76	256,07	0	254,69	251,75	0	0	24	0	0	72,4	60,8	11,66	0,7	0,7	-
06.04.2026	2,943	0	258,66	254,26	0	252,73	250,04	0	0	24	0	0	72	60,3	11,65	0,7	0,7	-
07.04.2026	2,948	0	254,83	250,6	0	248,91	246,4	0	0	24	0	0	72,3	60,4	11,85	0,7	0,7	-
08.04.2026	2,908	0	248,24	243,97	0	242,51	239,95	0	0	24	0	0	72	60	12,01	0,7	0,7	-
09.04.2026	3,036	0	246,56	242,05	0	240,79	238,1	0	0	24	0	0	72,4	59,8	12,6	0,7	0,7	-
10.04.2026	2,972	0	250,11	245,65	0	244,31	241,61	0	0	24	0	0	72,1	60	12,16	0,7	0,7	-
11.04.2026	2,973	0	256,6	251,88	0	250,61	247,65	0	0	24	0	0	72,4	60,6	11,86	0,7	0,7	-
12.04.2026	2,895	0	260,61	255,91	0	254,55	251,56	0	0	24	0	0	72,3	60,9	11,38	0,7	0,7	-
13.04.2026	2,941	0	263,08	258,64	0	256,9	254,2	0	0	24	0	0	72,6	61,2	11,44	0,7	0,7	-
14.04.2026	2,924	0	267,82	263,32	0	261,67	258,93	0	0	24	0	0	71,6	60,4	11,18	0,7	0,7	-
15.04.2026	2,466	0	239,67	235,99	0	234,54	232,27	0	0	22	2	1	69	58,4	10,54	0,7	0,7	-
16.04.2026	2,982	0	274,15	269,74	0	267,81	265,15	0	0	24	0	0	72,2	61,1	11,14	0,7	0,7	-
17.04.2026	2,937	0	269,65	265,24	0	263,36	260,69	0	0	24	0	0	72,4	61,2	11,16	0,7	0,7	-
18.04.2026	2,964	0	275	270,64	0	268,6	265,99	0	0	24	0	0	72,3	61,2	11,04	0,7	0,7	-
Итого:	91,341	0	7967,91	7834,86	0	7782,98	7703,55	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,341																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	773,321	71798,55	70710,59	0	70007,1	69390,11	0
18.04.2026	864,662	79766,46	78545,45	0	77790,08	77093,66	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:31:48