

#125666#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Желябова пер. 27, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00214270	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	62,8	23,858	38.942

Подпись исполнителя



#125060#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 7956
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00214270
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	1,839	0,225	163,64	158,2	160	155,57	4,43	24	0	0	70,1	60,1	10,04	0,6	0,4
25.03.2025	4,4	1,893	0,224	163,28	157,87	159,65	155,25	4,4	24	0	0	70,2	59,8	10,42	0,6	0,4
26.03.2025	6,9	1,631	-0,081	166,3	167,18	162,63	164,42	-1,79	24	0	1	70,2	59,7	10,53	0,6	0,4
27.03.2025	5,7	1,869	0,206	164,37	159,33	160,76	156,68	4,08	24	0	0	70,3	60	10,3	0,6	0,4
28.03.2025	8,9	1,464	-0,237	168,86	172,7	165,14	169,84	-4,7	24	0	1	70,4	60,1	10,27	0,6	0,4
29.03.2025	9,9	1,905	0,257	170,42	164,43	166,66	161,65	5,01	24	0	0	70,4	60,5	9,84	0,6	0,4
30.03.2025	6,8	1,806	0,138	167,59	163,91	163,89	161,16	2,73	24	0	1	70,2	60,1	10,14	0,6	0,4
31.03.2025	5,9	1,868	0,24	165,98	160,32	162,32	157,64	4,68	24	0	0	70,2	60,2	10,01	0,6	0,4
01.04.2025	-	1,852	0,202	160,96	156,03	157,41	153,44	3,97	24	0	1	70,2	59,8	10,44	0,6	0,4
02.04.2025	-	1,803	0,182	159,42	154,9	155,94	152,32	3,62	24	0	1	70,2	59,8	10,34	0,6	0,4
03.04.2025	-	1,837	0,232	163,6	158,1	160	155,46	4,54	24	0	0	70,1	60,1	10,01	0,6	0,4
04.04.2025	-	1,827	0,232	161,48	156,04	157,94	153,45	4,49	24	0	0	70,2	60,2	10,08	0,6	0,4
05.04.2025	-	1,869	0,219	154,09	148,84	150,65	146,34	4,31	24	0	0	71	60,1	10,9	0,6	0,4
06.04.2025	-	1,94	0,223	150,14	144,84	146,57	142,3	4,27	24	0	0	73	61,4	11,67	0,6	0,4
07.04.2025	-	1,749	0,072	153,68	151,47	150,13	148,91	1,22	24	0	1	71,8	60,6	11,19	0,6	0,4
08.04.2025	-	1,867	0,22	153,95	148,63	150,52	146,18	4,34	24	0	0	70,4	59,5	10,92	0,6	0,4
09.04.2025	-	1,18	-0,448	153,14	161,38	149,74	158,77	-9,03	24	0	1	70,4	59,5	10,86	0,6	0,4
10.04.2025	-	0,959	-0,723	148,79	162,75	145,46	160,11	-14,65	24	0	1	70,7	59,2	11,59	0,6	0,4
11.04.2025	-	1,854	0,211	153,65	148,41	150,25	146,01	4,24	24	0	0	70,2	59,3	10,89	0,6	0,4
12.04.2025	-	1,779	0,125	157,26	153,89	153,76	151,35	2,41	24	0	1	70,3	59,6	10,74	0,6	0,4
13.04.2025	-	1,812	0,188	164,42	159,81	160,77	157,14	3,63	24	0	0	70,2	60,2	10,08	0,6	0,4
14.04.2025	-	1,463	-0,208	179,93	183,6	175,96	180,48	-4,52	24	0	1	70,5	60,9	9,61	0,6	0,4
15.04.2025	-	0,303	-1,357	195,21	221,01	190,91	217,17	-26,26	24	0	1	70,2	61,4	8,73	0,6	0,4
16.04.2025	-	1,906	0,247	204,4	198,79	199,91	195,29	4,62	24	0	0	70,3	62	8,28	0,6	0,4
17.04.2025	-	0,843	-0,099	191,37	193,1	187,11	189,37	-2,26	24	0	1	70,4	65,2	5,14	0,6	0,4
18.04.2025	-	0,623	0,273	176,3	171,42	172,44	167,82	4,62	24	0	0	70,1	68,2	1,98	0,6	0,4
19.04.2025	-	-0,857	-1,192	178,06	198,96	174,17	194,77	-20,6	24	0	1	70,2	68,2	2,02	0,6	0,4
20.04.2025	-	-0,946	-1,373	178,92	203,01	175,05	198,86	-23,81	24	0	1	69,6	67,2	2,44	0,6	0,4
21.04.2025	-	-1,084	-1,506	165,84	192,17	162,36	188,38	-26,02	24	0	1	68,3	65,9	2,39	0,6	0,4
22.04.2025	-	0,303	-0,073	160,53	161,58	156,93	158,22	-1,29	24	0	1	70,1	67,8	2,34	0,6	0,4
23.04.2025	-	-0,215	-0,658	163,01	174,54	159,42	170,94	-11,52	24	0	1	70,1	67,3	2,8	0,6	0,4
Итого:	6,9	38,942	-4,039	5158,59	5207,21	5044,45	5115,29	-70,84	744	0	-	70,34	61,74	8,61	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	23,858	1986,91	1919,31	1941,65	1886,93
23.04.2025	62,8	7145,5	7126,52	6986,1	7002,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения