

#148387#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологический пер. 11, Калининград
13
3945
ВКТ-7
00104483
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,201	9,29	9,1	9,09	9,1	-0,01	24	0	0	65,3	43,4	21,95	0	0	-
25.08.2025	0,173	10,73	10,53	10,49	10,48	0,01	24	0	0	64	47,3	16,71	0	0	-
26.08.2025	0,098	28,36	28,17	28,14	28,01	0,13	24	0	0	40,4	36,9	3,54	0	0	-
27.08.2025	0,166	24,47	24,31	24,03	24,05	-0,02	24	0	0	58,6	51,7	6,94	0	0	-
28.08.2025	0,142	9,37	9,31	9,16	9,27	-0,11	24	0	0	63,7	48,5	15,19	0	0	-
29.08.2025	0,163	8,92	8,87	8,69	8,83	-0,14	24	0	0	66,7	48	18,68	0	0	-
30.08.2025	0,186	9,97	9,86	9,76	9,81	-0,05	24	0	0	66,3	47,2	19,08	0	0	-
31.08.2025	0,181	9,86	9,63	9,63	9,55	0,08	24	0	0	66,3	47,6	18,67	0	0	-
01.09.2025	0,165	9,36	9,1	9,14	9,06	0,08	24	0	0	66,4	48,4	18,04	0	0	-
02.09.2025	0,166	9,49	9,2	9,29	9,12	0,17	24	0	0	66,3	48,5	17,75	0	0	-
03.09.2025	0,15	7,03	6,79	6,87	6,76	0,11	24	0	0	65,6	43,8	21,76	0	0	-
04.09.2025	0,135	6,18	5,97	6,05	5,97	0,08	24	0	0	64,8	42,4	22,39	0	0	-
05.09.2025	0,151	6,89	6,66	6,73	6,66	0,07	24	0	0	65,6	43,1	22,48	0	0	-
06.09.2025	0,191	8,08	7,79	7,91	7,79	0,12	24	0	0	66,2	41,8	24,33	0	0	-
07.09.2025	0,176	7,98	7,71	7,78	7,71	0,07	24	0	0	65,8	43	22,79	0	0	-
08.09.2025	0,184	8,59	8,32	8,39	8,32	0,07	24	0	0	66,2	44,4	21,8	0	0	-
09.09.2025	0,156	8,41	8,17	8,22	8,15	0,07	24	0	0	66,2	46,6	19,54	0	0	-
10.09.2025	0,173	8,67	8,4	8,46	8,39	0,07	24	0	0	66,3	46	20,28	0	0	-
11.09.2025	0,181	9,85	9,58	9,63	9,55	0,08	24	0	0	66,2	47,2	19,02	0	0	-
12.09.2025	0,178	9,55	9,27	9,34	9,21	0,13	24	0	0	66,6	47,3	19,29	0	0	-
13.09.2025	0,196	10,96	10,65	10,71	10,55	0,16	24	0	0	66,9	48,5	18,36	0	0	-
14.09.2025	0,19	10,88	10,59	10,66	10,45	0,21	24	0	0	66,8	48,6	18,17	0	0	-
15.09.2025	0,193	11,91	11,59	11,66	11,44	0,22	24	0	0	67,5	50,9	16,59	0	0	-
16.09.2025	0,206	52,84	51,94	51,66	50,9	0,76	24	0	0	70,3	66,4	3,95	0	0	-
17.09.2025	0,192	14,38	14,06	14,09	13,87	0,22	24	0	0	68,5	54,7	13,79	0	0	-
18.09.2025	0,219	12,47	12,17	12,22	12,01	0,21	24	0	0	68,2	50,3	17,88	0	0	-
19.09.2025	0,216	12,72	12,39	12,45	12,2	0,25	24	0	0	68,1	50,6	17,5	0	0	-
20.09.2025	0,199	12,17	11,85	11,9	11,67	0,23	24	0	0	68,2	51,3	16,84	0	0	-
21.09.2025	0,182	10,64	10,36	10,42	10,22	0,2	24	0	0	68,1	50,5	17,54	0	0	-
22.09.2025	0,18	10,62	10,33	10,38	10,19	0,19	24	0	0	68	50,6	17,39	0	0	-
23.09.2025	0,171	10,29	10,01	10,08	9,89	0,19	24	0	0	67,8	51	16,77	0	0	-
Итого:	5,46	380,93	372,68	373,03	369,18	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,46														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	14,82	808,59	793,56	791,36	787,81
23.09.2025	20,28	1189,52	1166,24	1164,39	1156,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:38:35