

Тепловая система 1. Схема 2.9

Температура холодной воды tхв: 9,00 °С Потребитель: пер. Калужский, 12-20 УК УЮТ
 Давление холодной воды Pхв: 0,500 МПа Поставщик:

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °С	t2, °С	dt1, °С	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Tпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
24.01.25	2.9	0,873	44,545	0,000	0,000	45,635	0,000	0,000	73,30	53,73	19,57	0,500	0,384	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.01.25	2.9	0,828	45,740	0,000	0,000	46,805	0,000	0,000	71,40	53,34	18,06	0,500	0,382	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.01.25	2.9	0,841	45,982	0,000	0,000	47,040	0,000	0,000	70,96	52,66	18,30	0,500	0,381	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.01.25	2.9	0,821	45,568	0,000	0,000	46,610	0,000	0,000	70,72	52,69	18,03	0,500	0,382	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.01.25	2.9	0,816	45,336	0,000	0,000	46,380	0,000	0,000	70,99	53,02	17,97	0,500	0,382	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.01.25	2.9	0,757	43,582	0,000	0,000	44,575	0,000	0,000	70,58	53,16	17,42	0,500	0,387	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	1
30.01.25	2.9	0,759	42,882	0,000	0,000	43,785	0,000	0,000	67,56	49,78	17,78	0,500	0,385	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
31.01.25	2.9	0,807	43,793	0,000	0,000	44,795	0,000	0,000	70,76	52,32	18,44	0,500	0,384	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.02.25	2.9	0,819	43,472	0,000	0,000	44,510	0,000	0,000	72,34	53,52	18,82	0,500	0,385	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.02.25	2.9	0,851	43,399	0,000	0,000	44,490	0,000	0,000	74,37	54,77	19,60	0,500	0,384	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.02.25	2.9	0,860	43,525	0,000	0,000	44,655	0,000	0,000	75,68	55,93	19,75	0,500	0,384	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.02.25	2.9	0,849	43,659	0,000	0,000	44,725	0,000	0,000	73,23	53,80	19,43	0,500	0,384	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.02.25	2.9	0,843	43,309	0,000	0,000	44,375	0,000	0,000	73,54	54,09	19,45	0,500	0,385	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.02.25	2.9	0,825	44,240	0,000	0,000	45,270	0,000	0,000	71,41	52,75	18,66	0,500	0,383	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.02.25	2.9	0,868	43,750	0,000	0,000	44,850	0,000	0,000	74,36	54,54	19,82	0,500	0,384	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.02.25	2.9	0,936	42,764	0,000	0,000	43,970	0,000	0,000	79,25	57,40	21,85	0,500	0,385	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.02.25	2.9	0,957	41,646	0,000	0,000	42,860	0,000	0,000	80,72	57,75	22,97	0,500	0,386	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.02.25	2.9	0,969	41,044	0,000	0,000	42,280	0,000	0,000	82,15	58,55	23,60	0,500	0,386	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.02.25	2.9	0,900	38,039	0,000	0,000	39,190	0,000	0,000	82,34	57,22	25,12	0,500	0,352	23:45	00:15	23:45	00:00	00:00	00:15	00:00	00:00		1,2,F
12.02.25	2.9	1,006	44,463	0,000	0,000	45,800	0,000	0,000	82,07	59,52	22,55	0,500	0,387	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.02.25	2.9	1,001	45,155	0,000	0,000	46,490	0,000	0,000	81,35	59,23	22,12	0,500	0,387	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.02.25	2.9	0,954	45,847	0,000	0,000	47,175	0,000	0,000	80,43	59,64	20,79	0,500	0,386	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.02.25	2.9	0,996	46,113	0,000	0,000	47,460	0,000	0,000	80,80	59,25	21,55	0,500	0,389	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.02.25	2.9	0,992	47,866	0,000	0,000	49,285	0,000	0,000	81,46	60,78	20,68	0,500	0,394	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.02.25	2.9	0,984	47,342	0,000	0,000	48,725	0,000	0,000	80,80	60,03	20,77	0,500	0,387	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.02.25	2.9	0,932	47,083	0,000	0,000	48,410	0,000	0,000	79,23	59,48	19,75	0,500	0,384	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.02.25	2.9	0,953	47,976	0,000	0,000	49,330	0,000	0,000	79,28	59,45	19,83	0,500	0,383	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.02.25	2.9	0,959	47,733	0,000	0,000	49,150	0,000	0,000	81,50	61,44	20,06	0,500	0,384	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.02.25	2.9	0,899	43,023	0,000	0,000	44,250	0,000	0,000	79,71	57,52	22,19	0,500	0,350	23:52	00:08	23:52	00:00	00:00	00:08	00:00	00:00		1,2,F
22.02.25	2.9	0,885	48,227	0,000	0,000	49,510	0,000	0,000	76,72	58,41	18,31	0,500	0,384	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.02.25	2.9	0,866	47,859	0,000	0,000	49,090	0,000	0,000	75,29	57,26	18,03	0,500	0,385	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Среднее	2.9	0,890	44,676	0,000	0,000	45,854	0,000	0,000	76,27	56,23	20,04	0,500	0,383	23:59	00:01	23:59	00:00	00:00	00:01	00:00	00:00	--	--
Итого	2.9	27,605	1384,961	0,000	0,000	1421,474	0,000	0,000	76,27	56,23	20,04	0,500	0,383	743:37	00:23	743:37	00:00	00:00	00:23	00:00	00:00	I,J	1,2,F
На 24.01.25	2.9	97,670	5629,439	0,000	0,000	5763,404	0,000	0,000	76,42	55,85	20,57	0,500	0,384	2598:48	578:10	2598:48	00:00	00:00	01:16	576:54	00:00		
На 23.02.25	2.9	125,276	7014,400	0,000	0,000	7184,878	0,000	0,000	75,29	57,26	18,03	0,500	0,385	3342:25	578:33	3342:25	00:00	00:00	01:39	576:54	00:00		

26 02 25



Ответственный за учет _____

20 г. ____ / ____