

#296371#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Калужский пер. 2-10, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 8416
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5280
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,766	0	171,821	0	0	167,754	0	0	24	0	0	0	72,9	56,4	0	0,46	0,39	0	-
20.03.2026	2,713	0	171,791	0	0	167,746	0	0	24	0	0	0	72,7	56,5	0	0,46	0,39	0	-
21.03.2026	2,741	0	171,711	0	0	167,671	0	0	24	0	0	0	72,7	56,3	0	0,46	0,39	0	-
22.03.2026	2,714	0	172,561	0	0	168,502	0	0	24	0	0	0	72,6	56,6	0	0,46	0,39	0	-
23.03.2026	2,75	0	178,915	0	0	174,716	0	0	24	0	0	0	72,6	56,8	0	0,46	0,39	0	-
24.03.2026	2,72	0	184,415	0	0	180,071	0	0	24	0	0	0	72,7	57,6	0	0,47	0,39	0	-
25.03.2026	2,577	0	162,785	0	0	158,966	0	0	24	0	0	0	72,6	55	0	0,47	0,39	0	-
26.03.2026	2,191	0	90,316	0	0	88,208	0	0	24	0	0	0	72,4	47,5	0	0,47	0,39	0	-
27.03.2026	2,151	0	87,221	0	0	85,199	0	0	24	0	0	0	72,1	46,8	0	0,47	0,39	0	-
28.03.2026	2,202	0	87,981	0	0	85,924	0	0	24	0	0	0	72,4	46,8	0	0,47	0,39	0	-
29.03.2026	2,224	0	88,996	0	0	86,926	0	0	24	0	0	0	72,2	46,6	0	0,47	0,39	0	-
30.03.2026	2,182	0	88,921	0	0	86,85	0	0	24	0	0	0	72,3	47,1	0	0,47	0,39	0	-
31.03.2026	2,206	0	88,576	0	0	86,524	0	0	24	0	0	0	72	46,5	0	0,47	0,39	0	-
01.04.2026	2,203	0	88,266	0	0	86,21	0	0	24	0	0	0	72,3	46,7	0	0,47	0,39	0	-
02.04.2026	2,21	0	88,646	0	0	86,594	0	0	24	0	0	0	72	46,5	0	0,47	0,39	0	-
03.04.2026	2,237	0	89,801	0	0	87,715	0	0	24	0	0	0	72,2	46,7	0	0,47	0,39	0	-
04.04.2026	2,246	0	89,231	0	0	87,178	0	0	24	0	0	0	71,8	46	0	0,47	0,39	0	-
05.04.2026	2,261	0	90,861	0	0	88,744	0	0	24	0	0	0	72,3	46,8	0	0,47	0,39	0	-
06.04.2026	2,252	0	90,566	0	0	88,484	0	0	24	0	0	0	71,7	46,3	0	0,47	0,39	0	-
07.04.2026	2,274	0	89,416	0	0	87,348	0	0	24	0	0	0	72	46	0	0,47	0,39	0	-
08.04.2026	2,203	0	85,911	0	0	83,936	0	0	24	0	0	0	71,8	45,5	0	0,47	0,39	0	-
09.04.2026	2,239	0	84,796	0	0	82,823	0	0	24	0	0	0	72,2	45,2	0	0,47	0,39	0	-
10.04.2026	2,218	0	86,386	0	0	84,39	0	0	24	0	0	0	72	45,7	0	0,47	0,39	0	-
11.04.2026	2,242	0	88,631	0	0	86,566	0	0	24	0	0	0	72,3	46,4	0	0,47	0,39	0	-
12.04.2026	2,264	0	89,746	0	0	87,66	0	0	24	0	0	0	72,2	46,4	0	0,47	0,39	0	-
13.04.2026	2,221	0	91,341	0	0	89,204	0	0	24	0	0	0	72,4	47,6	0	0,47	0,39	0	-
14.04.2026	2,199	0	94,946	0	0	92,784	0	0	24	0	0	0	71,3	47,7	0	0,48	0,39	0	-
15.04.2026	1,937	0	85,05	0	0	83,233	0	0	22,2	1,8	786433	32774	68,7	45,5	0	0,46	0,38	0	-
16.04.2026	2,284	0	94,546	0	0	92,36	0	0	24	0	0	0	72	47,2	0	0,47	0,39	0	-
17.04.2026	2,261	0	93,061	0	0	90,903	0	0	24	0	0	0	72,1	47,2	0	0,47	0,39	0	-
18.04.2026	2,268	0	94,991	0	0	92,791	0	0	24	0	0	0	72	47,6	0	0,47	0,39	0	-
Итого:	72,156	0	3362,202	0	0	3283,98	0	0	742,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,156																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,2

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
18.03.2026	1288,925	116442,828	0	0	113490,094	0	0	15917,78	695,97	3600,88	0,03
18.04.2026	1361,078	119805,023	0	0	116774,078	0	0	16659,98	1438,17	3602,68	1,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:52:25