

#130457#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Калужский пер. 2-10, Калининград
13

Заводской номер счётчика 5280	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	654,307	638,211	16.096

Подпись исполнителя _____



#130456#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5280
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.04.2025	-	0,518	0	29,102	0	0	28,47	0	0	24	0	0	0	69,6	51,6	0	0,45	0,31	0
25.04.2025	-	0,532	0	30,023	0	0	29,373	0	0	24	0	0	0	69,4	51,4	0	0,45	0,31	0
26.04.2025	-	0,542	0	30,236	0	0	29,577	0	0	24	0	0	0	69,7	51,5	0	0,45	0,31	0
27.04.2025	-	0,571	0	32,161	0	0	31,463	0	0	24	0	0	0	69,6	51,5	0	0,45	0,31	0
28.04.2025	-	0,526	0	29,743	0	0	29,098	0	0	24	0	0	0	69,5	51,6	0	0,46	0,31	0
29.04.2025	-	0,524	0	29,452	0	0	28,812	0	0	24	0	0	0	69,6	51,5	0	0,46	0,31	0
30.04.2025	-	0,54	0	29,809	0	0	29,157	0	0	24	0	0	0	69,9	51,4	0	0,46	0,31	0
01.05.2025	-	0,548	0	29,96	0	0	29,304	0	0	24	0	0	0	69,9	51,3	0	0,46	0,31	0
02.05.2025	-	0,535	0	29,764	0	0	29,116	0	0	24	0	0	0	69,7	51,4	0	0,46	0,31	0
03.05.2025	-	0,508	0	36,991	0	0	36,246	0	0	22,5	1,5	786433	32774	66,7	51,5	0	0,45	0,31	0
04.05.2025	-	0,547	0	28,959	0	0	28,325	0	0	24	0	0	0	69,9	50,8	0	0,45	0,31	0
05.05.2025	-	0,549	0	30,618	0	0	29,958	0	0	24	0	0	0	69,3	50,9	0	0,45	0,31	0
06.05.2025	-	0,532	0	50,876	0	0	49,929	0	0	24	0	0	2	63,8	52,1	0	0,43	0,31	0
07.05.2025	-	0,524	0	30,054	0	0	29,417	0	0	24	0	0	0	68,6	51	0	0,44	0,31	0
08.05.2025	-	0,566	0	30,446	0	0	29,787	0	0	24	0	0	0	69,4	50,6	0	0,44	0,31	0
09.05.2025	-	0,547	0	29,386	0	0	28,75	0	0	24	0	0	0	69,4	50,6	0	0,44	0,31	0
10.05.2025	-	0,558	0	29,855	0	0	29,207	0	0	24	0	0	0	69,5	50,6	0	0,44	0,31	0
11.05.2025	-	0,544	0	29,977	0	0	29,333	0	0	24	0	0	0	69,1	50,8	0	0,44	0,31	0
12.05.2025	-	0,536	0	28,92	0	0	28,293	0	0	22,93	1,08	786433	32768	69,5	51	0	0,45	0,31	0
13.05.2025	-	0,545	0	30,065	0	0	29,416	0	0	24	0	0	0	69,3	50,9	0	0,44	0,31	0
14.05.2025	-	0,536	0	29,725	0	0	29,085	0	0	23,87	0,13	1	32768	69,2	50,9	0	0,44	0,31	0
15.05.2025	-	0,563	0	32,137	0	0	31,452	0	0	24	0	0	0	68,8	51	0	0,44	0,31	0
16.05.2025	-	0,543	0	31,003	0	0	30,342	0	0	24	0	0	0	68,9	51,1	0	0,44	0,31	0
17.05.2025	-	0,543	0	29,778	0	0	29,134	0	0	24	0	0	0	69,4	50,9	0	0,44	0,31	0
18.05.2025	-	0,567	0	31,031	0	0	30,358	0	0	24	0	0	0	69,5	50,9	0	0,45	0,31	0
19.05.2025	-	0,533	0	30,628	0	0	29,973	0	0	24	0	0	0	69	51,3	0	0,45	0,31	0
20.05.2025	-	0,504	0	27,597	0	0	26,999	0	0	24	0	0	0	69,5	51	0	0,45	0,31	0
21.05.2025	-	0,493	0	27,744	0	0	27,147	0	0	23,7	0,3	1	32768	69,2	51,2	0	0,43	0,3	0
22.05.2025	-	0,506	0	28,486	0	0	27,871	0	0	24	0	0	0	69,4	51,3	0	0,45	0,31	0
23.05.2025	-	0,515	0	29,193	0	0	28,564	0	0	24	0	0	0	69,3	51,4	0	0,45	0,31	0
Итого:	-	16,095	0	923,719	0	0	903,956	0	0	717	3,01	-	-	69,12	51,17	0	0,45	0,31	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 717 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.04.2025	638,211	69163,07	0	0	67545,742	0	0	10765,32	767,97	857,33	0,03
23.05.2025	654,307	70086,797	0	0	68449,695	0	0	11482,32	1484,97	860,35	3,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения