

#142069#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Калужский пер. 2-10, Калининград
13
8416
ВКТ-9
5280
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,458	0	28,248	0	0	27,665	0	0	24	0	0	0	67,6	51,3	0	0,48	0,31	0	-
25.06.2025	0,435	0	22,886	0	0	22,389	0	0	24	0	0	0	69,6	50,4	0	0,48	0,31	0	-
26.06.2025	0,453	0	24,027	0	0	23,507	0	0	24	0	0	0	69,5	50,5	0	0,48	0,31	0	-
27.06.2025	0,461	0	24,248	0	0	23,721	0	0	24	0	0	0	69,6	50,4	0	0,47	0,31	0	-
28.06.2025	0,465	0	24,846	0	0	24,31	0	0	24	0	0	0	69,4	50,5	0	0,47	0,31	0	-
29.06.2025	0,47	0	25,158	0	0	24,614	0	0	24	0	0	0	69,4	50,6	0	0,48	0,31	0	-
30.06.2025	0,476	0	25,714	0	0	25,161	0	0	24	0	0	0	69,2	50,6	0	0,48	0,31	0	-
01.07.2025	0,438	0	23,842	0	0	23,328	0	0	24	0	0	0	69,3	50,7	0	0,47	0,31	0	-
02.07.2025	0,434	0	23,051	0	0	22,549	0	0	24	0	0	0	69,7	50,7	0	0,47	0,31	0	-
03.07.2025	0,437	0	23,191	0	0	22,686	0	0	24	0	0	0	69,7	50,7	0	0,47	0,31	0	-
04.07.2025	0,475	0	25,455	0	0	24,902	0	0	24	0	0	0	69,6	50,8	0	0,47	0,31	0	-
05.07.2025	0,434	0	23,348	0	0	22,841	0	0	24	0	0	0	69,6	50,9	0	0,47	0,31	0	-
06.07.2025	0,437	0	23,607	0	0	23,094	0	0	24	0	0	0	69,7	51	0	0,47	0,31	0	-
07.07.2025	0,43	0	22,984	0	0	22,482	0	0	24	0	0	0	69,9	51	0	0,47	0,31	0	-
08.07.2025	0,422	0	22,904	0	0	22,405	0	0	24	0	0	0	69,7	51,1	0	0,47	0,31	0	-
09.07.2025	0,429	0	23,187	0	0	22,683	0	0	24	0	0	0	69,6	51	0	0,47	0,31	0	-
10.07.2025	0,449	0	24,514	0	0	23,984	0	0	24	0	0	0	69,4	51	0	0,47	0,31	0	-
11.07.2025	0,435	0	23,156	0	0	22,649	0	0	24	0	0	0	69,9	50,9	0	0,47	0,31	0	-
12.07.2025	0,43	0	23,033	0	0	22,532	0	0	24	0	0	0	69,7	50,8	0	0,47	0,31	0	-
13.07.2025	0,472	0	25,091	0	0	24,544	0	0	24	0	0	0	69,8	50,8	0	0,47	0,31	0	-
14.07.2025	0,419	0	22,918	0	0	22,422	0	0	24	0	0	0	69,5	51	0	0,47	0,31	0	-
15.07.2025	0,425	0	23,408	0	0	22,902	0	0	24	0	0	0	69,4	51,1	0	0,48	0,31	0	-
16.07.2025	0,412	0	23,11	0	0	22,613	0	0	24	0	0	0	69,3	51,2	0	0,48	0,31	0	-
17.07.2025	0,436	0	24,934	0	0	24,401	0	0	24	0	0	0	69	51,2	0	0,48	0,31	0	-
18.07.2025	0,415	0	23,565	0	0	23,061	0	0	24	0	0	0	69	51,2	0	0,48	0,31	0	-
19.07.2025	0,423	0	22,865	0	0	22,367	0	0	24	0	0	0	69,7	51,1	0	0,48	0,31	0	-
20.07.2025	0,413	0	22,806	0	0	22,312	0	0	24	0	0	0	69,5	51,2	0	0,47	0,31	0	-
21.07.2025	0,397	0	21,367	0	0	20,9	0	0	24	0	0	0	69,9	51,1	0	0,47	0,31	0	-
22.07.2025	0,414	0	22,312	0	0	21,825	0	0	24	0	0	0	69,9	51,2	0	0,47	0,31	0	-
23.07.2025	0,39	0	21,073	0	0	20,612	0	0	24	0	0	0	69,9	51,2	0	0,47	0,31	0	-
Итого:	13,084	0	710,848	0	0	695,461	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,084																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2025	669,144	71021,742	0	0	69365,312	0	0	12226,32	768	860,35	0
23.07.2025	682,227	71732,602	0	0	70060,773	0	0	12946,32	1488	860,35	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:16:38