

#144934#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Калужский пер. 2-10, Калининград
13
8416
ВКТ-9
5280
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,428	0	22,925	0	0	22,423	0	0	24	0	0	0	69,9	51,1	0	0,47	0,31	0	-
25.07.2025	0,424	0	21,563	0	0	21,081	0	0	24	0	0	0	70,7	50,8	0	0,48	0,31	0	-
26.07.2025	0,452	0	24,293	0	0	23,763	0	0	24	0	0	0	69,8	51	0	0,48	0,31	0	-
27.07.2025	0,443	0	23,285	0	0	22,772	0	0	24	0	0	0	70,2	51	0	0,48	0,31	0	-
28.07.2025	0,423	0	22,914	0	0	22,414	0	0	24	0	0	0	69,8	51,1	0	0,48	0,31	0	-
29.07.2025	0,422	0	23,145	0	0	22,643	0	0	24	0	0	0	69,6	51,2	0	0,47	0,31	0	-
30.07.2025	0,442	0	24,283	0	0	23,756	0	0	24	0	0	0	69,6	51,1	0	0,46	0,32	0	-
31.07.2025	0,43	0	23,072	0	0	22,567	0	0	24	0	0	0	69,9	51	0	0,46	0,32	0	-
01.08.2025	0,434	0	23,978	0	0	23,458	0	0	24	0	0	0	69,5	51,2	0	0,46	0,32	0	-
02.08.2025	0,442	0	24,202	0	0	23,675	0	0	24	0	0	0	69,7	51,2	0	0,46	0,32	0	-
03.08.2025	0,463	0	25,84	0	0	25,283	0	0	24	0	0	0	69,4	51,2	0	0,46	0,32	0	-
04.08.2025	0,436	0	23,359	0	0	22,847	0	0	24	0	0	0	70	51,1	0	0,46	0,32	0	-
05.08.2025	0,456	0	24,388	0	0	23,854	0	0	24	0	0	0	69,9	50,9	0	0,46	0,32	0	-
06.08.2025	0,44	0	24,115	0	0	23,59	0	0	24	0	0	0	69,6	51,2	0	0,46	0,32	0	-
07.08.2025	0,449	0	23,964	0	0	23,438	0	0	24	0	0	0	70	51	0	0,46	0,32	0	-
08.08.2025	0,427	0	23,327	0	0	22,818	0	0	24	0	0	0	69,8	51,3	0	0,46	0,32	0	-
09.08.2025	0,432	0	23,331	0	0	22,818	0	0	24	0	0	0	70	51,3	0	0,46	0,32	0	-
10.08.2025	0,433	0	23,709	0	0	23,194	0	0	24	0	0	0	69,6	51,1	0	0,46	0,32	0	-
11.08.2025	0,443	0	23,681	0	0	23,163	0	0	24	0	0	0	69,9	51	0	0,46	0,32	0	-
12.08.2025	0,453	0	24,909	0	0	24,37	0	0	24	0	0	0	69,5	51,1	0	0,46	0,31	0	-
13.08.2025	0,141	0	60,998	0	0	60,155	0	0	10,95	13,05	1	32774	54,6	42,3	0	0,33	0,26	0	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	25,6	30	0	0,11	0,11	0	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	25,1	26,1	0	0,03	0,03	0	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	24,3	25,2	0	0,03	0,02	0	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	23,1	24,4	0	0,03	0,03	0	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	815105	32774	22,2	23,7	0	0,03	0,03	0,22	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32774	22,1	23,1	0	0,03	0,03	0,5	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32774	21,8	22,7	0	0,04	0,03	0,5	-
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32774	21,2	21,7	0	0,04	0,03	0,5	-
22.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32774	21,4	21,6	0	0,24	0,23	0,5	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32774	20,7	20,5	0	0,31	0,31	0,5	-
Итого:	8,913	0	535,281	0	0	524,082	0	0	490,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,913																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч490,95

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	682,227	71732,602	0	0	70060,773	0	0	12946,32	744	860,35	0
23.08.2025	691,142	72267,891	0	0	70584,859	0	0	13437,27	1234,95	1113,4	253,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 14:23:52