

#296370#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвский пер. 5-13, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 8047
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209244
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,638	55	55,4	0,1	53,72	54,93	-1,21	24	0	0	72,5	42,7	29,85	0,7	0,7	-
20.03.2026	2,12	76,15	76,04	0,22	74,37	75,32	-0,95	24	0	0	72,5	44,3	28,18	0,7	0,7	-
21.03.2026	1,781	60,62	60,76	0,23	59,2	60,24	-1,04	24	0	0	72,2	42,6	29,62	0,7	0,7	-
22.03.2026	1,731	59,42	59,6	0,24	58,03	59,09	-1,06	24	0	0	72,3	42,9	29,34	0,7	0,7	-
23.03.2026	1,836	65,67	65,76	0,19	64,13	65,17	-1,04	24	0	0	72,2	44,1	28,16	0,7	0,7	-
24.03.2026	2,007	72,66	72,67	0,14	70,96	71,97	-1,01	24	0	0	72,5	44,6	27,91	0,7	0,7	-
25.03.2026	1,431	51,63	51,95	0,1	50,44	51,48	-1,04	24	0	0	72,1	44,3	27,8	0,7	0,7	-
26.03.2026	1,549	56,3	56,6	0,15	55,01	56,08	-1,07	24	0	0	72,2	44,5	27,68	0,7	0,7	-
27.03.2026	1,755	61,22	61,36	0,2	59,8	60,82	-1,02	24	0	0	72	43,1	28,88	0,7	0,7	-
28.03.2026	1,723	56,74	56,78	0,23	55,42	56,31	-0,89	24	0	0	72,2	41,6	30,64	0,7	0,7	-
29.03.2026	1,72	62,1	62,24	0,29	60,64	61,67	-1,03	24	0	0	72,1	44,2	27,93	0,7	0,7	-
30.03.2026	1,767	62,26	62,23	0,69	60,82	61,68	-0,86	24	0	0	72,1	43,5	28,62	0,7	0,7	-
31.03.2026	1,734	65,21	65,16	0	63,72	64,56	-0,84	24	0	0	72	45,2	26,89	0,7	0,7	-
01.04.2026	1,663	59,64	59,7	0	58,26	59,15	-0,89	24	0	0	72,2	44	28,14	0,7	0,7	-
02.04.2026	1,763	58,38	58,4	0	57,07	57,94	-0,87	24	0	0	71,6	41,2	30,43	0,7	0,7	-
03.04.2026	2,315	86,24	85,69	0	84,23	84,88	-0,65	24	0	0	72,3	45	27,27	0,7	0,7	-
04.04.2026	2,884	109,35	108,25	0	106,83	107,21	-0,38	24	0	0	72,1	45,2	26,94	0,7	0,7	-
05.04.2026	2,565	91,89	91,27	0	89,75	90,43	-0,68	24	0	0	72,5	44,1	28,37	0,7	0,7	-
06.04.2026	2,657	101	100,14	0	98,63	99,17	-0,54	24	0	0	72,1	45,2	26,83	0,7	0,7	-
07.04.2026	2,722	105,67	104,64	0	103,21	103,6	-0,39	24	0	0	72,4	46,1	26,33	0,7	0,7	-
08.04.2026	2,921	118,12	117,09	0	115,38	115,88	-0,5	24	0	0	72,3	47	25,23	0,7	0,7	-
09.04.2026	2,913	117,02	115,96	0	114,27	114,76	-0,49	24	0	0	72,6	47,2	25,39	0,7	0,7	-
10.04.2026	2,832	111,15	110,27	0	108,58	109,18	-0,6	24	0	0	72,3	46,4	25,94	0,7	0,7	-
11.04.2026	2,68	99,52	98,77	0	97,21	97,82	-0,61	24	0	0	72,5	45,1	27,4	0,7	0,7	-
12.04.2026	2,411	89,89	89,55	0	87,77	88,69	-0,92	24	0	0	72,3	45,1	27,22	0,7	0,7	-
13.04.2026	2,362	85,49	85,25	0	83,49	84,47	-0,98	24	0	0	72,6	44,6	27,98	0,7	0,7	-
14.04.2026	2,267	86,7	86,31	0	84,77	85,53	-0,76	24	0	0	70,8	44,3	26,53	0,7	0,7	-
15.04.2026	2,394	119,01	118,38	0	116,6	117,19	-0,59	24	0	1	66,7	46,2	20,43	0,7	0,7	-
16.04.2026	2,763	112,64	112,04	0	110	110,86	-0,86	24	0	0	72,4	47,5	24,95	0,7	0,7	-
17.04.2026	2,811	115,09	114,51	0	112,4	113,26	-0,86	24	0	0	72,6	47,8	24,85	0,7	0,7	-
18.04.2026	2,686	106,54	106,08	0	104,05	104,97	-0,92	24	0	0	72,4	46,8	25,62	0,7	0,7	-
Итого:	68,401	2578,32	2568,85	2,78	2518,76	2544,31	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,401															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	587,926	24015,31	23773,24	0,63	23368,33	23459,52
18.04.2026	656,327	26593,63	26342,09	3,41	25887,09	26003,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 15:10:17