

#130469#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Нарвский пер. 5-13, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00209244	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	619,676	587,478	32.198

Подпись исполнителя



#130468#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209244
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,999	-0,024	197,7	198,02	193,21	194,15	-0,94	24	0	1	71,3	65,9	5,43	0,7	0,7
25.04.2025	-	1,061	-0,017	206,64	206,81	202	202,78	-0,78	24	0	1	70,9	65,5	5,45	0,7	0,7
26.04.2025	-	1,157	-0,015	226,69	226,64	221,54	222,19	-0,65	24	0	0	71,2	65,8	5,39	0,7	0,7
27.04.2025	-	1,208	-0,018	229,64	229,62	224,46	225,14	-0,68	24	0	0	71	65,5	5,55	0,7	0,7
28.04.2025	-	1,101	-0,019	207,87	208,02	203,18	203,97	-0,79	24	0	1	71,1	65,5	5,64	0,7	0,7
29.04.2025	-	1,157	-0,02	248,56	248,62	242,94	243,7	-0,76	24	0	0	71,2	66,3	4,93	0,7	0,7
30.04.2025	-	0,984	-0,02	175,95	176,25	171,98	172,82	-0,84	24	0	1	71,3	65,3	5,99	0,7	0,7
01.05.2025	-	1,089	-0,027	207,32	207,54	202,61	203,47	-0,86	24	0	0	71,4	65,7	5,62	0,7	0,7
02.05.2025	-	1,046	-0,023	208,22	208,47	203,49	204,36	-0,87	24	0	1	71,1	65,7	5,38	0,7	0,7
03.05.2025	-	0,789	-0,021	147,3	147,65	144,05	144,88	-0,83	22	2	1	70,4	64,6	5,76	0,7	0,7
04.05.2025	-	1,136	-0,026	221,68	221,91	216,62	217,56	-0,94	24	0	1	71,4	65,9	5,48	0,7	0,7
05.05.2025	-	0,887	-0,018	210,52	210,75	205,79	206,57	-0,78	24	0	1	70,7	66,2	4,53	0,7	0,7
06.05.2025	-	0,694	-0,021	171,98	172,39	168,25	169,04	-0,79	24	0	1	69,5	65,2	4,37	0,7	0,7
07.05.2025	-	1,138	-0,047	237,25	237,85	231,97	233,24	-1,27	24	0	0	70,4	65,2	5,19	0,7	0,7
08.05.2025	-	1,246	-0,043	238,78	239,25	233,36	234,56	-1,2	24	0	0	71,2	65,6	5,61	0,7	0,7
09.05.2025	-	1,203	-0,022	237,76	237,89	232,4	233,21	-0,81	24	0	0	71,3	65,9	5,36	0,7	0,7
10.05.2025	-	1,27	-0,012	240,14	239,99	234,69	235,28	-0,59	24	0	0	71,3	65,7	5,56	0,7	0,7
11.05.2025	-	1,287	-0,015	239,72	239,6	234,36	235	-0,64	24	0	0	70,8	65,2	5,65	0,7	0,7
12.05.2025	-	1,113	-0,011	219,19	219,06	214,22	214,76	-0,54	22	2	1	71,2	65,9	5,33	0,7	0,7
13.05.2025	-	1,209	-0,014	235,78	235,7	230,49	231,1	-0,61	24	0	0	71,1	65,6	5,41	0,7	0,7
14.05.2025	-	1,189	-0,016	237,02	237	231,66	232,36	-0,7	24	0	0	71	65,7	5,3	0,7	0,7
15.05.2025	-	1,281	-0,013	234,13	234	228,9	229,54	-0,64	24	0	0	70,5	64,8	5,74	0,7	0,7
16.05.2025	-	1,192	-0,006	238,28	238,09	233	233,49	-0,49	24	0	0	70,6	65,3	5,23	0,7	0,7
17.05.2025	-	1,048	-0,012	213,56	213,6	208,75	209,41	-0,66	24	0	1	71,1	65,9	5,21	0,7	0,7
18.05.2025	-	1,031	-0,015	167,45	167,6	163,71	164,45	-0,74	24	0	1	70,9	64,4	6,54	0,7	0,7
19.05.2025	-	1	-0,017	164,9	165,16	161,23	162,11	-0,88	24	0	1	70,7	64,2	6,48	0,7	0,7
20.05.2025	-	0,908	-0,026	160,98	161,42	157,33	158,35	-1,02	24	0	1	71,4	65,3	6,14	0,7	0,7
21.05.2025	-	0,896	-0,024	169,84	170,25	166,02	166,98	-0,96	24	0	1	71,1	65,4	5,7	0,7	0,7
22.05.2025	-	1,011	-0,004	222,34	222,29	217,31	217,84	-0,53	24	0	1	71,4	66,6	4,8	0,7	0,7
23.05.2025	-	0,868	-0,01	140,19	140,47	137,07	137,81	-0,74	24	0	1	70,9	64,3	6,64	0,7	0,7
Итого:	-	32,198	-0,576	6257,38	6261,91	6116,59	6140,12	-23,53	716	4	-	70,98	65,47	5,51	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 716 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	587,478	44539,13	43598,23	43482,78	42871,52
23.05.2025	619,676	50796,51	49860,14	49599,37	49011,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения