

#133151#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Нарвский пер. 5-13, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00209244	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	644,553	619,676	24.877

Подпись исполнителя



#133150#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209244
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,842	-0,012	132,1	132,4	129,12	129,88	-0,76	24	0	1	71,3	64,5	6,83	0,7	0,7
25.05.2025	-	1,072	-0,006	231,28	231,13	226,03	226,51	-0,48	24	0	0	71,3	66,5	4,85	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,99	-0,017	213,95	214,02	209,11	209,8	-0,69	24	0	0	71,2	66,3	4,92	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,985	-0,016	227,08	227,17	221,98	222,65	-0,67	24	0	0	70,9	66,3	4,6	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,918	-0,025	225,32	225,6	220,21	221,05	-0,84	24	0	0	71,2	66,8	4,38	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,79	-0,019	159,29	159,56	155,71	156,48	-0,77	24	0	1	70,8	65,5	5,35	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,842	-0,033	167,92	168,44	164,16	165,21	-1,05	24	0	1	70,7	65,2	5,47	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,911	-0,031	201,62	202,08	197,29	198,3	-1,01	24	0	1	69,2	64,3	4,88	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,79	-0,015	156,14	156,42	152,61	153,39	-0,78	24	0	1	71	65,6	5,44	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,853	-0,021	165,44	165,71	161,7	162,51	-0,81	24	0	1	71,1	65,6	5,54	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,83	-0,01	166,26	166,46	162,54	163,19	-0,65	24	0	1	70,9	65,6	5,32	0,7	0,7
04.06.2025	-	0,721	-0,009	115,4	115,68	112,84	113,53	-0,69	24	0	1	70,6	63,9	6,72	0,7	0,7
05.06.2025	-	0,803	-0,027	174,82	175,29	170,85	171,81	-0,96	24	0	1	71,3	66,3	5,03	0,7	0,7
06.06.2025	-	0,793	-0,034	181,1	181,7	176,99	178,08	-1,09	24	0	1	71,1	66,3	4,83	0,7	0,7
07.06.2025	-	0,741	-0,012	143,84	144,17	140,59	141,37	-0,78	24	0	1	71,2	65,6	5,58	0,7	0,7
08.06.2025	-	0,725	-0,011	126,15	126,52	123,36	124,15	-0,79	24	0	1	70,6	64,4	6,21	0,7	0,7
09.06.2025	-	0,836	-0,02	188,93	189,25	184,66	185,46	-0,8	24	0	1	71,2	66,4	4,78	0,7	0,7
10.06.2025	-	0,824	-0,036	209,34	209,88	204,62	205,65	-1,03	24	0	0	71,1	66,8	4,32	0,7	0,7
11.06.2025	-	0,892	-0,064	259,66	260,63	253,82	255,31	-1,49	24	0	0	71,1	67,3	3,85	0,7	0,7
12.06.2025	-	0,836	-0,047	226,93	227,7	221,79	223,06	-1,27	24	0	1	71,2	67,1	4,08	0,7	0,7
13.06.2025	-	0,893	-0,019	206,31	206,64	201,62	202,49	-0,87	24	0	1	71,5	66,8	4,68	0,7	0,7
14.06.2025	-	0,836	-0,031	177,35	177,89	173,35	174,35	-1	24	0	1	71,3	66,1	5,15	0,7	0,7
15.06.2025	-	0,961	-0,034	260,56	261,01	254,63	255,67	-1,04	24	0	0	71,4	67,4	4,01	0,7	0,7
16.06.2025	-	0,933	-0,018	246,94	247,13	241,39	242,09	-0,7	24	0	1	71,1	67,1	4,03	0,7	0,7
17.06.2025	-	0,896	-0,017	219,48	219,7	214,49	215,25	-0,76	24	0	1	71,4	67	4,36	0,7	0,7
18.06.2025	-	0,96	-0,024	274,79	275,08	268,57	269,43	-0,86	24	0	0	71,2	67,5	3,75	0,7	0,7
19.06.2025	-	0,788	-0,038	205,29	205,97	200,8	201,96	-1,16	24	0	1	69,9	65,7	4,23	0,7	0,7
20.06.2025	-	0,76	-0,017	187,18	187,57	182,99	183,8	-0,81	24	0	1	71,1	66,7	4,4	0,7	0,7
Итого:	-	24,021	-0,663	5450,47	5460,8	5327,82	5352,43	-24,61	672	0	-	71	66,09	4,91	0,7	0,7

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	619,676	50796,51	49860,14	49599,37	49011,64
20.06.2025	644,553	56415,13	55489,34	55091,55	54529,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения