

#115742#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: УКУЮТ

Адрес: Мира, 18-20а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00091831

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0хА04С

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2025	73,58	44,9	28,68	58,1	56,71	58,32	57,79	0	0	0	5	2	1,627	0	24	0	
25.01.2025	71,33	44,64	26,69	59,99	58,55	60,27	59,79	0	0	0	5	2	1,563	0	24	0	
26.01.2025	69,05	43,74	25,31	58,98	57,76	59,44	58,96	0	0	0	5	2	1,464	0	24	0	
27.01.2025	69,9	44,28	25,62	59,83	58,54	60,2	59,72	0	0	0	5	2	1,502	0	24	0	
28.01.2025	69,52	44,86	24,66	61,74	60,39	62,09	61,53	0	0	0	5	2	1,491	0	24	0	
29.01.2025	69,29	44,9	24,39	62,1	60,73	62,49	61,92	0	0	0	5	2	1,482	0	24	0	
30.01.2025	69,53	45,03	24,5	62,34	60,95	62,72	62,09	0	0	0	5	2	1,496	0	24	0	
31.01.2025	70,72	44,94	25,78	60,23	58,82	60,55	60,01	0	0	0	5	2	1,52	0	24	0	
01.02.2025	72,71	45,21	27,5	58,87	57,45	59,13	58,63	0	0	0	5	2	1,582	0	24	0	
02.02.2025	75,19	46,19	29	59,42	57,98	59,55	58,91	0	0	0	5	2	1,683	0	24	0	
03.02.2025	75,62	46,04	29,58	58,65	57,21	58,81	58,2	0	0	0	5	2	1,694	0	24	0	
04.02.2025	73,85	45,56	28,29	59,26	57,83	59,4	58,81	0	0	0	5	2	1,639	0	24	0	
05.02.2025	73,81	45,22	28,59	58,45	57,01	58,63	58,13	0	0	0	5	2	1,633	0	24	0	
06.02.2025	72,15	45	27,15	60,06	58,62	60,34	59,83	0	0	0	5	2	1,594	0	24	0	
07.02.2025	74,91	45,7	29,21	59,29	57,85	59,42	58,83	0	0	0	5	2	1,691	0	24	0	
08.02.2025	79,7	46,84	32,86	58,16	56,55	58,06	57,45	0	0	0	5	2	1,862	0	24	0	
09.02.2025	81,67	47,46	34,21	57,3	55,62	57,3	56,65	0	0	0	5	2	1,904	0	24	0	
10.02.2025	82,81	47,38	35,43	56,14	54,46	56,03	55,41	0	0	0	5	2	1,934	0	24	0	
11.02.2025	82,47	45,94	36,53	52,57	51	52,52	52,03	0	0	0	5	2	1,864	0	24	0	
12.02.2025	82,19	44,99	37,2	50,42	48,96	50,41	49,93	0	0	0	5	2	1,822	0	24	0	
13.02.2025	81,53	45,43	36,1	52,01	50,51	52,03	51,55	0	0	0	5	2	1,826	0	24	0	
14.02.2025	80,8	45,88	34,92	53,97	52,47	53,98	53,5	0	0	0	5	2	1,835	0	24	0	
15.02.2025	80,88	45,85	35,03	53,94	52,41	54,02	53,54	0	0	0	5	2	1,838	0	24	0	
16.02.2025	81,81	46,07	35,74	52,93	51,37	52,87	52,38	0	0	0	5	2	1,84	0	24	0	
17.02.2025	80,53	45,35	35,18	52,9	51,42	52,94	52,46	0	0	0	5	2	1,811	0	24	0	
18.02.2025	79,66	46,19	33,47	56,43	54,84	56,48	55,92	0	0	0	5	2	1,84	0	24	0	
19.02.2025	79,56	46,83	32,73	58,49	56,81	58,51	57,88	0	0	0	5	2	1,863	0	24	0	
20.02.2025	82,16	47,35	34,81	57,08	55,4	56,93	56,33	0	0	0	5	2	1,93	0	24	0	
21.02.2025	80,43	46,44	33,99	56,18	54,55	56,17	55,58	0	0	0	5	2	1,855	0	24	0	
22.02.2025	77,11	46,01	31,1	57,88	56,35	57,98	57,44	0	0	0	5	2	1,755	0	24	0	
23.02.2025	75,28	44,89	30,39	56,14	54,72	56,33	55,83	0	0	0	5	2	1,664	0	24	0	
Итого:				1779,8	1733,84	1783,9	1767,03	0	0	0			53,104	0	744	0	
Средние:	76,44	45,64	30,79								5	2					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2524:00	3259,65	3180,79	3259,12	3227,76	0	0	0	90,186	0	1317	0
23/02/2524:00	5039,5	4914,63	5043,04	4994,79	0	0	0	143,29	0	2061	0
Итого:	1779,85	1733,84	1783,92	1767,03	0	0	0	53,104	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2143ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

