

#120276#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 18-20А, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00091831	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	186,188	143,29	42.898

Подпись исполнителя



#120275#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091831
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dT _{тн} , ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	1,624	0	57,34	57,56	0	55,92	57,08	0	0	24	0	0	73,9	44,9	29	0,5	0,2
25.02.2025	-	1,513	0	54,78	55,21	0	53,57	54,73	0	0	24	0	0	71,6	43,4	28,2	0,5	0,2
26.02.2025	-	1,556	0	58,26	58,6	0	56,94	58,12	0	0	24	0	0	71,6	44,3	27,31	0,5	0,2
27.02.2025	-	1,483	0	58,51	58,95	0	57,29	58,47	0	0	24	0	0	69,8	44	25,88	0,5	0,2
28.02.2025	-	1,482	0	56,66	57,09	0	55,46	56,61	0	0	24	0	0	70,5	43,8	26,69	0,5	0,2
01.03.2025	-	1,588	0	57,74	57,99	0	56,36	57,5	0	0	24	0	0	72,8	44,6	28,14	0,5	0,2
02.03.2025	-	1,594	0	58,98	59,23	0	57,54	58,71	0	0	24	0	0	72,7	45	27,65	0,5	0,2
03.03.2025	-	1,515	0	58,47	58,8	0	57,17	58,32	0	0	24	0	0	70,7	44,2	26,43	0,5	0,2
04.03.2025	-	1,504	0	58,61	59,09	0	57,32	58,61	0	0	24	0	0	70,3	44,1	26,21	0,5	0,2
05.03.2025	-	1,49	0	60,03	60,42	0	58,7	59,86	0	0	24	0	0	69,8	44,4	25,36	0,5	0,2
06.03.2025	-	1,496	0	61,34	61,82	0	59,99	61,24	0	0	24	0	0	70	45,1	24,88	0,5	0,2
07.03.2025	-	1,469	0	60,67	61,15	0	59,32	60,58	0	0	24	0	0	69,8	45	24,72	0,5	0,2
08.03.2025	-	1,468	0	61,57	62,13	0	60,24	61,53	0	0	24	0	0	69,6	45,3	24,31	0,5	0,2
09.03.2025	-	1,453	0	61,32	61,79	0	60,01	61,18	0	0	24	0	0	69,5	45,3	24,19	0,5	0,2
10.03.2025	-	1,481	0	64,19	64,67	0	62,78	63,98	0	0	24	0	0	69,9	46,4	23,55	0,5	0,2
11.03.2025	-	1,47	0	60,46	60,95	0	59,13	60,35	0	0	24	0	0	70	45,2	24,85	0,5	0,2
12.03.2025	-	1,492	0	60,1	60,56	0	58,77	59,99	0	0	24	0	0	70,6	45,2	25,4	0,5	0,2
13.03.2025	-	1,544	0	58,2	58,47	0	56,8	57,92	0	0	24	0	0	72,4	45,3	27,14	0,5	0,2
14.03.2025	-	1,615	0	57,85	57,95	0	56,41	57,42	0	0	24	0	0	74,3	45,8	28,58	0,5	0,2
15.03.2025	-	1,639	0	58,25	58,28	0	56,78	57,72	0	0	24	0	0	74,7	45,9	28,79	0,5	0,2
16.03.2025	-	1,664	0	58,53	58,52	0	57,09	57,94	0	0	24	0	0	75	45,9	29,12	0,5	0,2
17.03.2025	-	1,652	0	56,32	56,29	0	54,88	55,81	0	0	24	0	0	75,6	45,5	30,1	0,5	0,2
18.03.2025	-	1,617	0	57,96	58,01	0	56,57	57,5	0	0	24	0	0	73,8	45,2	28,58	0,5	0,2
19.03.2025	-	1,54	0	57,78	57,94	0	56,42	57,41	0	0	24	0	0	71,8	44,6	27,22	0,5	0,2
20.03.2025	-	1,5	0	58,73	58,89	0	57,42	58,33	0	0	24	0	0	70,6	44,5	26,09	0,5	0,2
21.03.2025	-	1,466	0	61,14	61,44	0	59,84	60,87	0	0	24	0	0	69,2	44,7	24,52	0,5	0,2
22.03.2025	-	1,516	0	62,41	62,83	0	60,98	62,21	0	0	24	0	0	70,2	45,4	24,78	0,5	0,2
23.03.2025	-	1,467	0	62,07	62,46	0	60,72	61,86	0	0	24	0	0	69,3	45,2	24,12	0,5	0,2
Итого:	-	42,898	0	1658,27	1667,09	0	1620,42	1651,85	0	0	672	0	-	71,43	44,94	26,49	0,5	0,2

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.02.2025	143,29	5039,5	5043,04	0	4914,63	4994,79	0
23.03.2025	186,188	6697,77	6710,13	0	6535,05	6646,64	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения