

#125285#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: УКУЮТ

Адрес: Мира,62

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00091829

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0x2B0F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2025	71,43	54,76	16,67	121,32	118,58	120,42	118,75	0	0	0	7	7	1,977	0	24	0	
25.03.2025	71,18	54,39	16,79	121,24	118,53	120,38	118,76	0	0	0	7	7	1,989	0	24	0	
26.03.2025	70,91	53,87	17,04	121,26	118,56	120,38	118,76	0	0	0	7	7	2,015	0	24	0	
27.03.2025	70,78	53,86	16,92	120,25	117,55	119,36	117,75	0	0	0	7	7	1,987	0	24	0	
28.03.2025	71,08	54,48	16,6	124,86	122,03	123,95	122,28	0	0	0	7	7	2,025	0	24	0	
29.03.2025	70,87	54,84	16,03	125,11	122,29	124,26	122,54	0	0	0	7	7	1,961	0	24	0	
30.03.2025	71,13	54,94	16,19	123,6	120,8	122,77	121,04	0	0	0	7	7	1,952	0	24	0	
31.03.2025	71,14	54,32	16,82	121,72	118,95	120,83	119,22	0	0	0	7	7	2,001	0	24	0	
01.04.2025	71,27	54,52	16,75	122,07	119,3	121,17	119,5	0	0	0	7	7	1,997	0	24	0	
02.04.2025	71,16	54,96	16,2	126,83	123,94	125,97	124,2	0	0	0	7	7	2,004	0	24	0	
03.04.2025	71,5	55,87	15,63	128,65	125,73	127,84	125,99	0	0	0	7	7	1,962	0	24	0	
04.04.2025	71,24	55,41	15,83	124,83	122,05	124,05	122,29	0	0	0	7	7	1,932	0	24	0	
05.04.2025	74,18	57,16	17,02	124,03	120,98	123,07	121,18	0	0	0	7	7	2,057	0	24	0	
06.04.2025	76,01	57,96	18,05	123,55	120,37	122,47	120,59	0	0	0	7	7	2,175	0	24	0	
07.04.2025	75,1	57,56	17,54	123,79	120,69	122,9	121,05	0	0	0	7	7	2,116	0	24	0	
08.04.2025	73,05	55,91	17,14	121,31	118,4	120,53	118,75	0	0	0	7	7	2,028	0	24	0	
09.04.2025	73,43	55,91	17,52	123,1	120,17	122,18	120,39	0	0	0	7	7	2,104	0	24	0	
10.04.2025	73,45	55,96	17,49	122,22	119,28	121,27	119,54	0	0	0	7	7	2,083	0	24	0	
11.04.2025	72,02	55,39	16,63	122,45	119,64	121,59	119,86	0	0	0	7	7	1,988	0	24	0	
12.04.2025	71,08	54,87	16,21	123,05	120,29	122,23	120,49	0	0	0	7	7	1,949	0	24	0	
13.04.2025	71,12	55,28	15,84	127,18	124,31	126,37	124,6	0	0	0	7	7	1,967	0	24	0	
14.04.2025	71,03	55,89	15,14	131,09	128,14	130,38	128,48	0	0	0	7	7	1,937	0	24	0	
15.04.2025	71,4	56,68	14,72	133,85	130,76	133,28	131,32	0	0	0	7	7	1,926	0	24	0	
16.04.2025	70,94	62,17	8,77	137,43	134,34	137,67	135,24	0	0	0	7	7	1,182	0	24	0	
17.04.2025	70,94	66,49	4,45	140,95	137,79	141,61	138,76	0	0	0	7	7	0,615	0	24	0	
18.04.2025	70,2	65,58	4,62	130,12	127,23	130,77	128,21	0	0	0	7	7	0,588	0	24	0	
19.04.2025	70,87	65,96	4,91	115,56	112,98	116,16	113,91	0	0	0	7	7	0,555	0	24	0	
20.04.2025	72,6	67,79	4,81	119,34	116,53	119,95	117,49	0	0	0	7	7	0,561	0	24	0	
21.04.2025	69,82	63,99	5,83	77,73	76,04	77,66	76,24	0	0	0	7	7	0,444	0	24	0	
22.04.2025	71,73	64,64	7,09	69,9	68,29	69,2	67,92	0	0	0	7	7	0,483	0	24	0	
23.04.2025	71,73	64,56	7,17	70,77	69,1	69,95	68,63	0	0	0	7	7	0,496	0	24	0	
Итого:				3719,1	3633,64	3700,6	3643,73	0	0	0			51,056	0	744	0	
Средние:	71,75	57,93	13,82								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/2524:00	97251,38	94851,62	103382,69	101803,84	0	0	0	1610,95	0	28692	3
23/04/2524:00	100970,54	98485,26	107083,31	105447,57	0	0	0	1662,006	0	29436	3
Итого:	3719,16	3633,64	3700,62	3643,73	0	0	0	51,056	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 23/03/25г.

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

