

#115782#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: УКУЮТ

Адрес: Мира, 74-76/Комсомольская, 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00262809

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x2050

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2025	73,91	52,56	21,35	111,9	109,2	109,2	6,47	5,07	2,335	24	0	
25.01.2025	71,56	51,8	19,76	114,6	111,98	111,98	6,62	5,13	2,216	24	0	
26.01.2025	69,3	50,25	19,05	110,66	108,29	108,29	6,47	5,1	2,062	24	0	
27.01.2025	70,15	51,12	19,03	113,41	110,93	110,93	6,55	5,1	2,112	24	0	
28.01.2025	69,75	51,31	18,44	114,29	111,79	111,79	6,57	5,09	2,062	24	0	
29.01.2025	69,52	51,22	18,3	114,04	111,57	111,57	6,56	5,09	2,043	24	0	
30.01.2025	69,74	51,33	18,41	114,05	111,57	111,57	6,53	5,06	2,059	24	0	
31.01.2025	71,02	51,58	19,44	112,78	110,2	110,2	6,48	5,04	2,145	24	0	
01.02.2025	73,09	52,33	20,76	112,46	109,78	109,78	6,46	5,03	2,282	24	0	
02.02.2025	75,57	53,88	21,69	114,99	112,11	112,11	6,56	5,07	2,434	24	0	
03.02.2025	75,99	53,88	22,11	113,39	110,52	110,52	6,52	5,07	2,448	24	0	
04.02.2025	74,14	53,18	20,96	114,19	111,39	111,39	6,53	5,06	2,338	24	0	
05.02.2025	74,17	52,87	21,3	112,89	110,12	110,12	6,47	5,05	2,349	24	0	
06.02.2025	72,48	52,23	20,25	114,72	112,03	112,03	6,53	5,05	2,272	24	0	
07.02.2025	75,36	53,53	21,83	114,79	111,9	111,9	6,53	5,04	2,445	24	0	
08.02.2025	80,26	55,74	24,52	114,09	110,86	110,86	6,52	5,05	2,72	24	0	
09.02.2025	82,23	56,57	25,66	113,09	109,78	109,78	6,46	5,03	2,823	24	0	
10.02.2025	83,4	56,42	26,98	110,44	107,11	107,11	6,39	5,02	2,895	24	0	
11.02.2025	83,1	55,6	27,5	106,99	103,81	103,81	6,32	5,05	2,857	24	0	
12.02.2025	82,91	55,6	27,31	108,36	105,15	105,15	6,34	5,03	2,874	24	0	
13.02.2025	82,2	55,9	26,3	111,32	108,03	108,03	6,45	5,07	2,846	24	0	
14.02.2025	81,41	55,92	25,49	112,43	109,21	109,21	6,52	5,1	2,789	24	0	
15.02.2025	81,49	56,06	25,43	112,43	109,19	109,19	6,52	5,11	2,78	24	0	
16.02.2025	82,45	56,49	25,96	110,85	107,6	107,6	6,43	5,04	2,8	24	0	
17.02.2025	81,15	55,53	25,62	109,71	106,56	106,56	6,39	5,05	2,73	24	0	
18.02.2025	80,21	55,62	24,59	112,81	109,64	109,64	6,53	5,09	2,699	24	0	
19.02.2025	80,08	55,68	24,4	114,06	110,9	110,9	6,57	5,1	2,708	24	0	
20.02.2025	82,7	56,62	26,08	112,24	108,9	108,9	6,46	5,04	2,845	24	0	
21.02.2025	80,91	55,7	25,21	112,09	108,88	108,88	6,49	5,07	2,75	24	0	
22.02.2025	77,52	54,55	22,97	114,11	111,11	111,11	6,52	5,07	2,554	24	0	
23.02.2025	75,73	53,35	22,38	110,78	107,97	107,97	6,4	5,04	2,419	24	0	
Итого:				3488,9	3398,08	3398,08			77,691	744	0	
Средние:	76,88	54,01	22,87				6,48	5,06				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2524:00	11947,01	11666,9	11666,9	233,608	3439	629
23/02/2524:00	15435,97	15064,98	15064,98	311,299	4183	629
Итого:	3488,96	3398,08	3398,08	77,691	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2874ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

