

#296369#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 16.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Мира пр-т 74-76 / Комсомольская 2, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7149
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,797	100,35	97,99	97,99	24	0	0	72,4	54,1	18,33	0,44	0,35	-
20.03.2026	1,914	110,05	107,41	107,41	24	0	0	73,4	55,6	17,82	0,45	0,35	-
21.03.2026	2,211	114,05	111,32	111,32	24	0	0	73,5	53,6	19,88	0,45	0,35	-
22.03.2026	2,181	114,3	111,53	111,53	24	0	0	73,5	53,9	19,56	0,46	0,35	-
23.03.2026	2,112	117,93	115,1	115,1	24	0	0	73,4	55,1	18,36	0,45	0,35	-
24.03.2026	2,145	118,49	115,62	115,62	24	0	0	73,8	55,2	18,53	0,46	0,35	-
25.03.2026	2,109	121,24	118,31	118,31	24	0	0	73,5	55,6	17,83	0,44	0,35	-
26.03.2026	2,121	116,28	113,48	113,48	24	0	0	73,4	54,7	18,69	0,45	0,35	-
27.03.2026	2,133	115,15	112,39	112,39	24	0	0	73,6	54,6	18,96	0,42	0,33	-
28.03.2026	2,113	109,97	107,31	107,31	24	0	0	73,7	54	19,7	0,44	0,34	-
29.03.2026	2,131	112,57	109,86	109,86	24	0	0	73,6	54,2	19,38	0,44	0,34	-
30.03.2026	2,128	112,96	110,2	110,2	24	0	0	73,7	54,4	19,29	0,43	0,34	-
31.03.2026	2,145	111,71	109,01	109,01	24	0	0	73,6	54	19,68	0,43	0,34	-
01.04.2026	2,155	111,2	108,51	108,51	24	0	0	73,5	53,6	19,85	0,43	0,34	-
02.04.2026	2,196	111,39	108,63	108,63	24	0	0	74,4	54,2	20,21	0,42	0,34	-
03.04.2026	2,069	107,62	105,06	105,06	24	0	0	72,8	53,1	19,67	0,44	0,35	-
04.04.2026	2,115	112	109,31	109,31	24	0	0	73,7	54,4	19,32	0,44	0,34	-
05.04.2026	2,115	113,71	110,99	110,99	24	0	0	73,7	54,6	19,05	0,44	0,35	-
06.04.2026	2,166	112,53	109,82	109,82	24	0	0	73,7	54	19,72	0,42	0,34	-
07.04.2026	2,097	105,24	102,7	102,7	24	0	0	73,3	52,9	20,41	0,43	0,34	-
08.04.2026	2,25	110,54	107,8	107,8	24	0	0	74,5	53,6	20,88	0,43	0,35	-
09.04.2026	2,212	110,02	107,35	107,35	24	0	0	73,9	53,3	20,61	0,44	0,35	-
10.04.2026	2,208	112,47	109,75	109,75	24	0	0	73,9	53,8	20,11	0,44	0,35	-
11.04.2026	2,166	114,02	111,25	111,25	24	0	0	73,4	54	19,46	0,44	0,34	-
12.04.2026	2,156	114,64	111,87	111,87	24	0	0	73,6	54,4	19,24	0,44	0,34	-
13.04.2026	2,141	116,4	113,61	113,61	24	0	0	73,4	54,6	18,85	0,43	0,34	-
14.04.2026	2,102	115,18	112,44	112,44	24	0	0	73,3	54,6	18,7	0,42	0,33	-
15.04.2026	2,084	113,26	110,51	110,51	24	0	0	73,5	54,6	18,85	0,44	0,34	-
16.04.2026	2,108	112,53	109,79	109,79	24	0	0	73,7	54,5	19,2	0,44	0,34	-
Итого:	61,58	3267,8	3188,92	3188,92	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,58												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	414,176	18412,43	17929,42	17929,42
16.04.2026	477,904	21793,54	21228,92	21228,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 15:38:51