

#125651#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Брамса 31-33, Калининград
13

Заводской номер счётчика 16031919	Показания прибора, ГДж 23.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	329,73	107,441	222.289	53.093

Подпись исполнителя



#125650#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 16031919
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	6,8	8,768	0	164,844	162,459	0	161,212	160,027	0	24	0	69,9	56,9	0,28	0,24
25.03.2025	5,5	8,902	0	165,331	162,941	0	161,705	160,525	0	24	0	69,6	56,5	0,28	0,24
26.03.2025	4,4	8,632	0	167,956	165,646	0	164,308	163,161	0	24	0	69,3	56,8	0,28	0,23
27.03.2025	6,9	8,573	0	166,651	164,344	0	163,035	161,894	0	24	0	69,2	56,7	0,27	0,23
28.03.2025	5,7	8,62	0	175,689	173,262	0	171,859	170,594	0	24	0	69,6	57,6	0,28	0,23
29.03.2025	8,9	8,42	0	177,005	174,614	0	173,16	171,918	0	24	0	69,3	57,7	0,28	0,23
30.03.2025	9,9	8,662	0	173,594	171,212	0	169,793	168,596	0	24	0	69,6	57,4	0,28	0,23
31.03.2025	6,8	8,62	0	170,469	168,113	0	166,738	165,554	0	24	0	69,6	57,3	0,27	0,23
01.04.2025	5,9	8,674	0	170,086	167,717	0	166,355	165,162	0	24	0	69,7	57,3	0,28	0,23
02.04.2025	-	8,833	0	180,356	177,825	0	176,404	175,075	0	24	0	69,6	57,7	0,29	0,24
03.04.2025	-	8,618	0	187,818	185,139	0	183,666	182,174	0	24	0	70	58,8	0,29	0,23
04.04.2025	-	8,581	0	180,76	178,312	0	176,812	175,529	0	24	0	69,6	58	0,28	0,23
05.04.2025	-	9,331	0	174,09	171,481	0	169,988	168,683	0	24	0	72,5	59,4	0,29	0,24
06.04.2025	-	9,993	0	169,712	166,959	0	165,521	164,177	0	24	0	74,4	60	0,28	0,24
07.04.2025	-	9,442	0	170,349	167,834	0	166,22	165,033	0	24	0	73,7	60,1	0,28	0,24
08.04.2025	-	9,177	0	168,492	166,191	0	164,625	163,575	0	24	0	71,5	58,2	0,28	0,23
09.04.2025	-	9,205	0	174,212	171,712	0	170,177	168,952	0	24	0	71,8	58,9	0,28	0,24
10.04.2025	-	9,103	0	171,83	169,36	0	167,833	166,628	0	24	0	71,9	59	0,28	0,24
11.04.2025	-	8,783	0	174,479	172,12	0	170,564	169,4	0	24	0	70,5	58,3	0,28	0,23
12.04.2025	-	8,699	0	182,366	179,925	0	178,385	177,112	0	24	0	69,5	57,9	0,28	0,23
13.04.2025	-	8,674	0	194,615	191,956	0	190,371	188,89	0	24	0	69,5	58,7	0,29	0,23
14.04.2025	-	8,581	0	211,658	208,826	0	207,067	205,4	0	24	0	69,3	59,4	0,29	0,22
15.04.2025	-	8,645	0	243,775	240,644	0	238,446	236,512	0	24	0	69,6	60,9	0,28	0,17
16.04.2025	-	8,588	0	263,219	260,082	0	257,594	255,618	0	24	0	68,7	60,8	0,27	0,14
17.04.2025	-	3,97	0	126,603	125,177	0	123,89	123,004	0	24	0	68,8	61,2	0,29	0,11
18.04.2025	-	1,047	0	41,489	41,303	0	40,674	40,622	0	24	0	65,5	59,4	0,26	0,08
19.04.2025	-	1,263	0	35,886	35,736	0	35,176	35,19	0	24	0	65,7	57,2	0,21	0,08
20.04.2025	-	1,201	0	36,809	36,839	0	36,056	36,234	0	24	0	67,1	59,2	0,22	0,08
21.04.2025	-	1,113	0	30,345	30,814	0	29,76	30,362	0	24	0	64,8	55,9	0,31	0,21
22.04.2025	-	1,026	0	32,411	32,986	0	31,748	32,443	0	24	0	67,2	59,5	0,41	0,31
23.04.2025	-	0,543	0	18,034	18,448	0	17,674	18,149	0	24	0	66,3	59	0,55	0,49
Итого:	6,9	222,287	0	4700,933	4639,977	0	4596,816	4566,193	0	744	0	69,46	58,44	0,29	0,22

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	107,441	1816,868	1787,224	0	1774,114	1759,317	0	275	0
23.04.2025	329,73	6517,8	6427,203	0	6370,933	6325,512	0	1019	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения