

#115736#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: _ УКУЮТ

Адрес: _ Зоологическая, 42-44

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00207547

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хСА2В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2025	71,95	50,83	21,12	96,54	94,33	97,54	96,36	-2,03	6	4	1,892	-0,081	24	0	
25.01.2025	70,74	50,91	19,83	100,64	98,39	101,73	100,47	-2,08	6	4	1,847	-0,081	24	0	
26.01.2025	70,36	50,81	19,55	101,41	99,18	102,56	101,31	-2,13	6	4	1,834	-0,085	24	0	
27.01.2025	70,21	51,12	19,09	101,11	98,88	102,25	101	-2,12	6	4	1,781	-0,088	24	0	
28.01.2025	70,35	51,14	19,21	100,27	98,06	101,46	100,24	-2,18	6	4	1,773	-0,089	24	0	
29.01.2025	67,08	50,61	16,47	107,63	105,45	109,07	107,75	-2,3	6	4	1,622	-0,095	24	0	
30.01.2025	69,53	51,16	18,37	104,64	102,42	105,94	104,63	-2,21	6	4	1,771	-0,092	24	0	
31.01.2025	70,43	50,9	19,53	97,43	95,28	98,57	97,38	-2,1	6	4	1,755	-0,085	24	0	
01.02.2025	72,33	51,1	21,23	97,6	95,32	98,58	97,38	-2,06	6	4	1,921	-0,085	24	0	
02.02.2025	74,49	51,83	22,66	94,59	92,26	95,45	94,26	-2	6	4	1,991	-0,083	24	0	
03.02.2025	74,56	51,91	22,65	94,74	92,41	95,61	94,39	-1,98	6	4	1,993	-0,083	24	0	
04.02.2025	72,34	50,86	21,48	96,09	93,85	97,09	95,92	-2,07	6	4	1,915	-0,084	24	0	
05.02.2025	72,44	50,82	21,62	94,36	92,15	95,31	94,14	-1,99	6	4	1,894	-0,078	24	0	
06.02.2025	70,81	50,45	20,36	97,67	95,48	98,7	97,55	-2,07	6	4	1,84	-0,08	24	0	
07.02.2025	75,09	51,74	23,35	92,99	90,66	93,8	92,62	-1,96	6	4	2,018	-0,081	24	0	
08.02.2025	79,01	52,95	26,06	91,25	88,75	91,88	90,65	-1,9	6	4	2,216	-0,078	24	0	
09.02.2025	80,53	53,33	27,2	87,71	85,21	88,28	87,1	-1,89	6	4	2,22	-0,075	24	0	
10.02.2025	81,83	53,12	28,71	83,07	80,64	83,55	82,44	-1,8	6	4	2,223	-0,075	23	1	*
11.02.2025	81,87	53,18	28,69	84,66	82,2	85,17	84,04	-1,84	6	4	2,264	-0,074	24	0	
12.02.2025	81,15	52,74	28,41	86,12	83,66	86,68	85,55	-1,89	6	4	2,282	-0,078	24	0	
13.02.2025	80,7	52,96	27,74	87	84,52	87,57	86,41	-1,89	6	4	2,246	-0,076	24	0	
14.02.2025	79,86	53,16	26,7	89,34	86,85	89,99	88,78	-1,93	6	4	2,219	-0,079	24	0	
15.02.2025	80,63	53,84	26,79	91,53	88,95	92	90,76	-1,81	6	4	2,288	-0,073	24	0	
16.02.2025	80,92	54,4	26,52	94,63	91,95	94,87	93,58	-1,63	6	4	2,353	-0,061	24	0	
17.02.2025	79,89	53,61	26,28	91,38	88,85	91,76	90,55	-1,7	6	4	2,249	-0,067	24	0	
18.02.2025	78,5	52,84	25,66	91,28	88,82	91,63	90,43	-1,61	6	4	2,196	-0,064	24	0	
19.02.2025	80,25	53,54	26,71	88,08	85,6	88,39	87,22	-1,62	6	4	2,204	-0,063	23	1	*
20.02.2025	80,35	53,23	27,12	88,86	86,36	89,19	88,02	-1,66	6	4	2,256	-0,066	24	0	
21.02.2025	77,78	52,84	24,94	93,18	90,7	93,64	92,42	-1,72	6	4	2,17	-0,067	24	0	
22.02.2025	75,61	52,15	23,46	94,79	92,38	95,39	94,17	-1,79	6	4	2,075	-0,072	24	0	
23.02.2025	73,82	51,56	22,26	96,1	93,76	96,71	95,5	-1,74	6	4	1,999	-0,069	24	0	
Итого:				2916,6	2843,32	2940,3	2903,02	-59,7			63,307	-2,407	742	2	
Средние:	75,65	52,11	23,54						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2524:00	13565,69	13256,15	13695,4	13509,26	-253,11	218,375	-9,561	5257	7
23/02/2524:00	16482,38	16099,47	16635,76	16412,28	-312,81	281,682	-11,968	5999	9
Итого:	2916,69	2843,32	2940,36	2903,02	-59,7	63,307	-2,407	742	2

Период нормальной работы 742ч

Период отсутств.счета тепла: энергия, Дж

Время работы прибора после сброса: 6081ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



ошч 12.02.25 ноб.

28 02

25