

#296368#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 16.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Зоологическая 42-44, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 6721  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207547  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,716	-0,179	119,89	122,48	117,08	120,67	-3,59	24	0	0	72,3	56	16,34	0,6	0,4	-
20.03.2026	1,678	-0,176	120,44	123	117,66	121,2	-3,54	24	0	0	72,1	56,1	15,93	0,6	0,4	-
21.03.2026	1,694	-0,175	120,25	122,83	117,48	121,01	-3,53	24	0	0	72	56	16,05	0,6	0,4	-
22.03.2026	1,674	-0,179	121,23	123,87	118,41	122,05	-3,64	24	0	0	72	56,2	15,84	0,6	0,4	-
23.03.2026	1,643	-0,185	124,1	126,82	121,25	124,95	-3,7	24	0	0	71,9	56,7	15,24	0,6	0,4	-
24.03.2026	1,632	-0,191	126,93	129,74	123,98	127,75	-3,77	24	0	0	72,1	57,3	14,88	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,601	-0,198	128,36	131,27	125,37	129,26	-3,89	24	0	0	71,9	57,4	14,51	0,6	0,4	-
26.03.2026	1,644	-0,19	125,07	127,91	122,21	125,99	-3,78	24	0	0	72	56,8	15,15	0,6	0,4	-
27.03.2026	1,622	-0,184	123,1	125,88	120,3	124,05	-3,75	24	0	0	71,8	56,6	15,21	0,6	0,4	-
28.03.2026	1,676	-0,193	125,68	128,5	122,74	126,57	-3,83	24	0	0	72,1	56,7	15,39	0,6	0,4	-
29.03.2026	1,691	-0,192	126,44	129,26	123,54	127,35	-3,81	24	0	0	71,9	56,5	15,38	0,6	0,4	-
30.03.2026	1,636	-0,192	126,95	129,8	124,01	127,84	-3,83	24	0	0	71,9	57	14,91	0,6	0,4	-
31.03.2026	1,645	-0,189	125,51	128,37	122,62	126,44	-3,82	24	0	0	71,8	56,6	15,17	0,6	0,4	-
01.04.2026	1,638	-0,195	124,31	127,18	121,43	125,3	-3,87	24	0	0	72	56,8	15,25	0,6	0,4	-
02.04.2026	1,646	-0,191	123,15	126	120,32	124,15	-3,83	24	0	0	71,7	56,2	15,47	0,6	0,4	-
03.04.2026	1,659	-0,184	124,59	127,25	121,68	125,36	-3,68	24	0	0	71,9	56,6	15,31	0,6	0,4	-
04.04.2026	1,744	-0,171	124,86	127,33	121,99	125,5	-3,51	24	0	0	71,6	55,7	15,89	0,6	0,4	-
05.04.2026	1,643	-0,182	128	130,6	125,05	128,62	-3,57	24	0	0	72	57,2	14,73	0,6	0,4	-
06.04.2026	1,684	-0,169	125,81	128,25	122,93	126,34	-3,41	24	0	0	71,5	56,3	15,21	0,6	0,4	-
07.04.2026	1,721	-0,164	124,39	126,78	121,54	124,91	-3,37	24	0	0	71,8	56,1	15,7	0,6	0,4	-
08.04.2026	1,676	-0,172	121,25	123,73	118,49	121,93	-3,44	24	0	0	71,6	55,9	15,74	0,6	0,4	-
09.04.2026	1,696	-0,175	120,19	122,67	117,41	120,88	-3,47	24	0	0	72	55,9	16,06	0,6	0,4	-
10.04.2026	1,652	-0,173	122,07	124,59	119,27	122,74	-3,47	24	0	0	71,7	56,2	15,46	0,6	0,4	-
11.04.2026	1,72	-0,178	126,03	128,57	123,12	126,68	-3,56	24	0	0	72	56,4	15,57	0,6	0,4	-
12.04.2026	1,682	-0,188	128,47	131,15	125,5	129,19	-3,69	24	0	0	71,9	56,8	15,05	0,6	0,4	-
13.04.2026	1,652	-0,19	129,59	132,35	126,56	130,3	-3,74	24	0	0	72,2	57,4	14,74	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,644	-0,182	130,65	133,29	127,68	131,3	-3,62	24	0	0	71,2	56,7	14,45	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,419	-0,151	116,78	119,14	114,3	117,48	-3,18	24	0	0	68,6	54,7	13,91	0,6	0,4	-
16.04.2026	1,681	-0,175	129,34	131,81	126,34	129,82	-3,48	24	0	0	71,8	57	14,84	0,6	0,4	-
Итого:	48,109	0	3613,43	3690,42	3530,26	3635,63	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,109															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	327,291	23405,44	23983,83	22812,42	23593,66
16.04.2026	377,072	27148,5	27806,51	26469,29	27359,53

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 14:00:20