

#144933#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Зоологическая 42-44, Калининград

13

6721

ВКТ-7

00207547

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.08.2025	0,064	-0,141	53,68	56,1	52,48	54,98	-2,5	24	0	1	69,8	65,6	4,21	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,041	-0,151	53,3	55,83	52,1	54,73	-2,63	24	0	1	70	66	3,99	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,055	-0,148	53,48	56,01	52,28	54,9	-2,62	24	0	1	69,4	65,2	4,23	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,059	-0,147	53,55	56,11	52,35	54,98	-2,63	24	0	1	70,1	65,9	4,25	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,037	-0,152	53,24	55,8	52,04	54,68	-2,64	24	0	1	70,2	66,2	3,94	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,079	-0,151	53,22	55,74	52,02	54,68	-2,66	24	0	1	69,9	65,2	4,74	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,071	-0,145	53,36	55,88	52,16	54,75	-2,59	24	0	1	70,3	65,8	4,49	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,081	-0,149	53,61	56,13	52,41	55,04	-2,63	24	0	1	70,1	65,4	4,69	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,08	-0,144	53,79	56,23	52,59	55,15	-2,56	24	0	1	70,4	65,8	4,57	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,058	-0,14	53,53	55,93	52,33	54,81	-2,48	24	0	1	69,9	65,8	4,09	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,078	-0,141	53,63	56	52,43	54,88	-2,45	24	0	1	70,2	65,7	4,42	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,112	-0,079	38,17	39,63	37,32	38,87	-1,55	24	0	1	69,7	64,1	5,56	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,127	-0,044	29,41	30,43	28,81	29,87	-1,06	24	0	1	69,8	63,1	6,71	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,105	-0,031	24,47	25,23	23,93	24,79	-0,86	24	0	1	69,6	63,1	6,54	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,12	-0,037	29,33	30,16	28,67	29,61	-0,94	24	0	1	70,1	63,9	6,2	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,104	-0,036	28,82	29,68	28,16	29,13	-0,97	24	0	1	69,9	64,1	5,83	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,112	-0,036	28,58	29,44	27,96	28,89	-0,93	24	0	1	69,9	63,8	6,1	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,128	-0,041	29,08	29,93	28,37	29,4	-1,03	24	0	1	70	63,2	6,8	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,13	-0,04	29,51	30,38	28,83	29,83	-1	24	0	1	70,2	63,5	6,64	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,133	-0,03	28,04	28,78	27,44	28,26	-0,82	24	0	1	69,9	63,2	6,66	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,14	-0,026	28	28,71	27,4	28,17	-0,77	24	0	1	69,9	63	6,89	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,155	-0,02	27,55	28,18	26,99	27,65	-0,66	24	0	0	69,8	62,6	7,25	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,146	-0,018	27,45	28,09	26,88	27,56	-0,68	24	0	1	69,8	62,8	7	0,6	0,4	-
Итого:	2,215	0	936,8	974,4	915,95	955,61	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,215															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.07.2025	385,657	25217,64	25485,54	24639,61	25126,44
23.08.2025	387,872	26154,44	26459,94	25555,56	26082,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2025 11:30:19