

#115737#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: УКУЮТАдрес: Зоологическая, 67-71

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00209781

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0хD81A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2025	73,38	51,96	21,42	113,25	110,55	119,02	117,53	0	0	0	7	5	2,37	0	24	0	
25.01.2025	71,45	51,39	20,06	114,25	111,64	120,16	118,68	0	0	0	7	5	2,242	0	24	0	
26.01.2025	70,99	51,62	19,37	114,77	112,23	120,78	119,27	0	0	0	7	5	2,178	0	24	0	
27.01.2025	70,74	51,46	19,28	115,15	112,57	121,13	119,64	0	0	0	7	5	2,171	0	24	0	
28.01.2025	71,03	52,38	18,65	118,2	115,55	124,32	122,73	0	0	0	7	5	2,157	0	24	0	
29.01.2025	70,53	52,07	18,46	117,19	114,57	123,38	121,82	0	0	0	7	5	2,118	0	24	0	
30.01.2025	67,47	49,41	18,06	108,87	106,61	114,66	113,31	0	0	0	7	5	1,925	0	24	0	
31.01.2025	70,73	51,56	19,17	114,16	111,66	120,03	118,56	0	0	0	7	5	2,145	0	24	0	
01.02.2025	72,34	51,55	20,79	113,07	110,45	118,68	117,2	0	0	0	7	5	2,299	0	24	0	
02.02.2025	74,39	52,68	21,71	113,42	110,62	119,1	117,56	0	0	0	7	5	2,404	0	24	0	
03.02.2025	75,76	53,81	21,95	113,61	110,73	119,32	117,67	0	0	0	7	5	2,434	0	24	0	
04.02.2025	73,28	52,5	20,78	113,75	111,05	119,58	118,04	0	0	0	7	5	2,312	0	24	0	
05.02.2025	73,58	52,3	21,28	112,84	110,15	118,52	117,01	0	0	0	7	5	2,348	0	24	0	
06.02.2025	71,42	51,4	20,02	113,84	111,25	119,65	118,16	0	0	0	7	5	2,231	0	24	0	
07.02.2025	74,32	53,09	21,23	113,36	110,6	119,04	117,48	0	0	0	7	5	2,352	0	24	0	
08.02.2025	79,36	55,28	24,08	112,35	109,24	117,77	116,08	0	0	0	7	5	2,635	0	24	0	
09.02.2025	80,91	55,44	25,47	111,84	108,66	117,14	115,46	0	0	0	7	5	2,776	0	24	0	
10.02.2025	82,37	56,51	25,86	110,48	107,23	115,7	114	0	0	0	7	5	2,78	0	24	0	
11.02.2025	82,77	55,85	26,92	109,71	106,47	114,92	113,23	0	0	0	7	5	2,871	0	24	0	
12.02.2025	82,33	56,27	26,06	109,66	106,44	114,93	113,22	0	0	0	7	5	2,782	0	24	0	
13.02.2025	81,62	55,86	25,76	110,92	107,74	116,27	114,57	0	0	0	7	5	2,781	0	24	0	
14.02.2025	80,65	55,43	25,22	111,63	108,47	117	115,32	0	0	0	7	5	2,739	0	24	0	
15.02.2025	81,06	56,03	25,03	113,95	110,74	119,48	117,75	0	0	0	7	5	2,777	0	24	0	
16.02.2025	81,75	56,74	25,01	119,09	115,63	125,13	123,25	0	0	0	7	5	2,897	0	24	0	
17.02.2025	81,09	56,71	24,38	115,52	112,21	121,83	120,01	0	0	0	7	5	2,741	0	24	0	
18.02.2025	79,46	55,59	23,87	112,07	108,99	118,23	116,53	0	0	0	7	5	2,605	0	24	0	
19.02.2025	79,57	55,54	24,03	101,07	98,27	106,22	104,69	0	0	0	7	5	2,366	0	24	0	*
20.02.2025	81,81	56,54	25,27	112,64	109,37	118,18	116,44	0	0	0	7	5	2,768	0	24	0	
21.02.2025	80,28	55,89	24,39	112,37	109,23	118,08	116,34	0	0	0	7	5	2,67	0	24	0	
22.02.2025	76,96	53,86	23,1	113,31	110,34	119,28	117,65	0	0	0	7	5	2,553	0	24	0	
23.02.2025	75,45	52,39	23,06	111,7	108,88	117,46	115,94	0	0	0	7	5	2,514	0	24	0	
Итого:				3498	3408,14	3674,9	3625,14	0	0	0			76,941	0	744	0	
Средние:	76,41	53,84	22,57								7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2524:00	45265,54	44215,67	46409,59	45692,61	0	0	0	656,638	0	9804	27
23/02/2524:00	48763,58	47623,81	50084,58	49317,75	0	0	0	733,579	0	10548	27
Итого:	3498,04	3408,14	3674,99	3625,14	0	0	0	76,941	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

