

#120779#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 67-71, Калининград
13
5731
ВКТ-7
00209781
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,337	0	112,81	118,75	0	110,14	117,25	0	0	24	0	0	73,1	51,9	21,18	0,7	0,5	-
25.02.2025	2,238	0	111,85	117,69	0	109,27	116,22	0	0	24	0	0	71,7	51,2	20,46	0,7	0,5	-
26.02.2025	2,277	0	113,73	119,62	0	111,16	118,16	0	0	24	0	0	71,4	50,9	20,46	0,7	0,5	-
27.02.2025	2,219	0	115,79	121,92	0	113,16	120,38	0	0	24	0	0	71,2	51,6	19,6	0,7	0,5	-
28.02.2025	2,203	0	113,8	120	0	111,25	118,53	0	0	24	0	0	71,1	51,3	19,79	0,7	0,5	-
01.03.2025	2,335	0	113,18	119,18	0	110,53	117,7	0	0	24	0	0	72,8	51,7	21,07	0,7	0,5	-
02.03.2025	2,305	0	113,73	119,72	0	111,13	118,24	0	0	24	0	0	72	51,2	20,73	0,7	0,5	-
03.03.2025	2,294	0	115,11	121,17	0	112,47	119,68	0	0	24	0	0	71,4	51	20,37	0,7	0,5	-
04.03.2025	2,221	0	115,63	122,06	0	113,01	120,54	0	0	24	0	0	71,2	51,5	19,63	0,7	0,5	-
05.03.2025	2,234	0	117,16	123,67	0	114,54	122,14	0	0	24	0	0	71,2	51,7	19,47	0,7	0,5	-
06.03.2025	2,229	0	119,5	125,96	0	116,81	124,38	0	0	24	0	0	71,1	52,1	19,03	0,7	0,5	-
07.03.2025	2,16	0	119,93	126,47	0	117,22	124,87	0	0	24	0	0	71,1	52,7	18,4	0,7	0,5	-
08.03.2025	2,116	0	120,88	127,5	0	118,16	125,82	0	0	24	0	0	71,2	53,3	17,89	0,7	0,5	-
09.03.2025	2,19	0	121,66	128,21	0	118,94	126,52	0	0	24	0	0	71,2	52,9	18,38	0,7	0,5	-
10.03.2025	2,105	0	123,49	130,12	0	120,69	128,37	0	0	24	0	0	71,1	53,7	17,41	0,7	0,5	-
11.03.2025	2,1	0	118,32	124,47	0	115,66	122,87	0	0	24	0	0	70,8	52,7	18,12	0,7	0,5	-
12.03.2025	2,131	0	117,81	123,91	0	115,15	122,33	0	0	24	0	0	71,1	52,6	18,52	0,7	0,5	-
13.03.2025	2,203	0	116,27	122,03	0	113,56	120,4	0	0	24	0	0	72,2	52,9	19,35	0,7	0,5	-
14.03.2025	2,313	0	116,13	121,82	0	113,34	120,22	0	0	24	0	0	73,7	53,3	20,38	0,7	0,5	-
15.03.2025	2,367	0	116,52	122,26	0	113,61	120,6	0	0	24	0	0	74,9	54,1	20,8	0,7	0,5	-
16.03.2025	2,384	0	116,77	122,49	0	113,89	120,84	0	0	24	0	0	74,7	53,8	20,89	0,7	0,5	-
17.03.2025	2,404	0	115,35	120,92	0	112,46	119,26	0	0	24	0	0	75,5	54,2	21,36	0,7	0,5	-
18.03.2025	2,308	0	116,75	122,53	0	113,98	120,92	0	0	24	0	0	73,2	53	20,21	0,7	0,5	-
19.03.2025	2,213	0	115,89	121,75	0	113,28	120,21	0	0	24	0	0	71,5	52	19,51	0,7	0,5	-
20.03.2025	2,169	0	117,12	122,94	0	114,44	121,37	0	0	24	0	0	71,3	52,4	18,92	0,7	0,5	-
21.03.2025	2,196	0	119,38	125,3	0	116,66	123,73	0	0	24	0	0	71,3	52,5	18,77	0,7	0,5	-
22.03.2025	2,147	0	119,42	125,48	0	116,69	123,86	0	0	24	0	0	71,2	52,8	18,38	0,7	0,5	-
23.03.2025	2,175	0	120,06	126,25	0	117,37	124,66	0	0	24	0	0	71	52,5	18,49	0,7	0,5	-
Итого:	62,573	0	3274,04	3444,19	0	3198,57	3400,07	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,573																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	733,579	48763,58	50084,58	0	47623,81	49317,75	0
23.03.2025	796,152	52037,62	53528,77	0	50822,38	52717,82	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 15:39:07