

#125845#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 67-71, Калининград
13
5731
ВКТ-7
00209781
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,149	0	119,8	125,81	0	117,09	124,19	0	0	24	0	0	71,3	52,9	18,35	0,7	0,5	5,5
25.03.2025	2,206	0	120,15	126,16	0	117,42	124,54	0	0	24	0	0	71,3	52,6	18,74	0,7	0,5	4,4
26.03.2025	2,165	0	120,69	126,86	0	117,98	125,19	0	0	24	0	0	71,2	52,8	18,32	0,7	0,5	6,9
27.03.2025	2,17	0	120,23	126,52	0	117,51	124,87	0	0	24	0	0	71,2	52,8	18,42	0,7	0,5	5,7
28.03.2025	1,698	0	97,99	103,1	0	95,76	101,69	0	0	24	0	1	71,2	53,5	17,71	0,7	0,5	8,9
29.03.2025	2,145	0	124,63	131,31	0	121,8	129,54	0	0	24	0	0	71,2	53,7	17,57	0,7	0,5	9,9
30.03.2025	2,143	0	122,69	129,22	0	119,94	127,5	0	0	24	0	0	71,1	53,2	17,85	0,7	0,5	6,8
31.03.2025	2,141	0	121,96	128,29	0	119,23	126,59	0	0	24	0	0	71	53,1	17,91	0,7	0,5	5,9
01.04.2025	2,123	0	118,9	124,98	0	116,19	123,35	0	0	24	0	0	71,1	52,9	18,23	0,7	0,5	-
02.04.2025	2,11	0	116,64	122,73	0	114,04	121,15	0	0	24	0	0	71,1	52,6	18,46	0,7	0,5	-
03.04.2025	2,086	0	118,62	124,94	0	115,97	123,31	0	0	24	0	0	71	53	17,96	0,7	0,5	-
04.04.2025	2,08	0	117,08	123,22	0	114,46	121,6	0	0	24	0	0	71,1	52,9	18,16	0,7	0,5	-
05.04.2025	2,114	0	110,89	116,57	0	108,3	115,05	0	0	24	0	0	71,9	52,4	19,5	0,7	0,5	-
06.04.2025	2,257	0	109,72	115,16	0	107,09	113,65	0	0	24	0	0	74	52,9	21,04	0,7	0,5	-
07.04.2025	2,177	0	112,06	117,68	0	109,45	116,15	0	0	24	0	0	72,6	52,8	19,86	0,7	0,5	-
08.04.2025	2,114	0	112,17	117,92	0	109,6	116,4	0	0	24	0	0	71,3	52	19,26	0,7	0,5	-
09.04.2025	2,107	0	111,43	117,18	0	108,94	115,68	0	0	24	0	0	71,2	51,9	19,33	0,7	0,5	-
10.04.2025	2,097	0	109,3	114,87	0	106,8	113,41	0	0	24	0	0	71,7	52	19,61	0,7	0,5	-
11.04.2025	2,089	0	112,89	118,66	0	110,33	117,14	0	0	24	0	0	71	52,1	18,91	0,7	0,5	-
12.04.2025	2,053	0	114,86	120,81	0	112,22	119,21	0	0	24	0	0	71,2	52,9	18,27	0,7	0,5	-
13.04.2025	2,098	0	119,95	126,18	0	117,26	124,51	0	0	24	0	0	71,1	53,2	17,87	0,7	0,5	-
14.04.2025	2,08	0	128,61	135,31	0	125,67	133,38	0	0	24	0	0	71,3	54,8	16,51	0,7	0,5	-
15.04.2025	2,177	0	140,41	146,09	0	137,25	144,04	0	0	24	0	0	71,1	55,3	15,82	0,7	0,5	-
16.04.2025	2,238	0	151,1	156,54	0	147,69	154,23	0	0	24	0	0	71,2	56	15,13	0,7	0,5	-
17.04.2025	1,4	0	148,13	152,87	0	144,81	150,22	0	0	24	0	0	71	61,4	9,64	0,7	0,5	-
18.04.2025	0,531	0	132,53	137,1	0	129,61	134,32	0	0	24	0	0	70,7	66,7	4,04	0,7	0,5	-
19.04.2025	0,567	0	133,76	138,49	0	130,82	135,72	0	0	24	0	0	70,7	66,4	4,29	0,7	0,5	-
20.04.2025	0,542	0	132,87	137,83	0	129,98	135,1	0	0	24	0	0	70,3	66,2	4,12	0,7	0,5	-
21.04.2025	0,534	0	116,64	120,82	0	114,16	118,52	0	0	24	0	0	69,2	64,5	4,66	0,7	0,5	-
22.04.2025	0,494	0	105,34	108,86	0	102,94	106,67	0	0	24	0	0	71,1	66,3	4,76	0,7	0,5	-
23.04.2025	0,561	0	107,26	110,91	0	104,86	108,71	0	0	24	0	0	71	65,7	5,31	0,7	0,5	-
Итого:	55,446	0	3729,3	3902,99	0	3645,17	3845,63	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,446																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	796,152	52037,62	53528,77	0	50822,38	52717,82	0
23.04.2025	851,598	55766,92	57431,76	0	54467,55	56563,45	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 15:03:17