

#130411#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 67-71, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00209781	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	868,517	851,598	16.919

Подпись исполнителя _____



#130410#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209781
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,549	0	108,69	112,46	0	106,25	110,26	0	0	24	0	0	70,9	65,8	5,11	0,7	0,5
25.04.2025	-	0,534	0	107,27	110,91	0	104,87	108,75	0	0	24	0	0	70,8	65,7	5,05	0,7	0,5
26.04.2025	-	0,608	0	107,27	110,8	0	104,87	108,65	0	0	24	0	0	71	65,2	5,78	0,7	0,5
27.04.2025	-	0,575	0	107,22	110,73	0	104,82	108,58	0	0	24	0	0	70,7	65,3	5,44	0,7	0,5
28.04.2025	-	0,566	0	110,04	113,65	0	107,62	111,42	0	0	24	0	0	70,8	65,5	5,22	0,7	0,5
29.04.2025	-	0,549	0	110,42	114,05	0	108,01	111,8	0	0	24	0	0	70,9	65,8	5,03	0,7	0,5
30.04.2025	-	0,553	0	110,74	114,41	0	108,28	112,14	0	0	24	0	0	71,1	66	5,09	0,7	0,5
01.05.2025	-	0,575	0	111,1	114,73	0	108,59	112,48	0	0	24	0	0	71	65,8	5,25	0,7	0,5
02.05.2025	-	0,55	0	110,86	114,52	0	108,39	112,29	0	0	24	0	0	70,7	65,7	5,01	0,7	0,5
03.05.2025	-	0,503	0	101,7	105,22	0	99,53	103,22	0	0	24	0	1	69,4	64,4	5,04	0,7	0,5
04.05.2025	-	0,574	0	109,75	112,94	0	107,34	110,72	0	0	24	0	0	71,1	65,8	5,3	0,7	0,5
05.05.2025	-	0,556	0	108,83	112,05	0	106,41	109,85	0	0	24	0	0	70,5	65,3	5,16	0,7	0,5
06.05.2025	-	0,527	0	101,33	104,3	0	99,23	102,42	0	0	24	0	0	67,8	62,5	5,25	0,7	0,5
07.05.2025	-	0,539	0	102,65	106,06	0	100,45	104,02	0	0	24	0	0	70,1	64,8	5,33	0,7	0,5
08.05.2025	-	0,555	0	103,92	107,1	0	101,52	105,05	0	0	24	0	0	70,9	65,5	5,43	0,7	0,5
09.05.2025	-	0,587	0	104,28	107,41	0	101,89	105,35	0	0	24	0	0	70,9	65,2	5,69	0,7	0,5
10.05.2025	-	0,558	0	104,58	107,9	0	102,19	105,77	0	0	24	0	0	71	65,6	5,41	0,7	0,5
11.05.2025	-	0,545	0	104,65	108,05	0	102,3	105,97	0	0	24	0	0	70,5	65,2	5,29	0,7	0,5
12.05.2025	-	0,534	0	104,18	107,51	0	101,84	105,39	0	0	24	0	0	70,9	65,7	5,2	0,7	0,5
13.05.2025	-	0,573	0	106,63	110,05	0	104,27	107,91	0	0	24	0	0	70,7	65,3	5,44	0,7	0,5
14.05.2025	-	0,581	0	105,76	108,81	0	103,42	106,71	0	0	24	0	0	70,6	65	5,6	0,7	0,5
15.05.2025	-	0,556	0	107,42	110,06	0	105,05	107,93	0	0	24	0	0	70,2	64,9	5,27	0,7	0,5
16.05.2025	-	0,589	0	108,72	111,47	0	106,32	109,34	0	0	24	0	0	70,2	64,7	5,5	0,7	0,5
17.05.2025	-	0,593	0	109,84	112,49	0	107,4	110,3	0	0	24	0	0	70,8	65,3	5,5	0,7	0,5
18.05.2025	-	0,686	0	110,06	112,82	0	107,6	110,68	0	0	24	0	0	70,9	64,5	6,33	0,7	0,5
19.05.2025	-	0,571	0	110,81	113,78	0	108,41	111,58	0	0	24	0	0	70,4	65,2	5,21	0,7	0,5
20.05.2025	-	0,552	0	113,51	116,65	0	110,94	114,37	0	0	24	0	0	71,2	66,3	4,92	0,7	0,5
21.05.2025	-	0,577	0	108,95	112,62	0	106,49	110,41	0	0	24	0	0	71	65,6	5,37	0,7	0,5
22.05.2025	-	0,551	0	117,23	121,57	0	114,59	119,15	0	0	24	0	0	71	66,2	4,79	0,7	0,5
23.05.2025	-	0,553	0	117,58	121,93	0	114,94	119,5	0	0	24	0	0	70,8	66	4,76	0,7	0,5
Итого:	-	16,919	0	3245,99	3347,05	0	3173,83	3282,01	0	0	720	0	-	70,63	65,33	5,29	0,7	0,5

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.04.2025	851,598	55766,92	57431,76	0	54467,55	56563,45	0
23.05.2025	868,517	59012,91	60778,81	0	57641,38	59845,46	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения