

#133052#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 67-71, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00209781	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	882,774	868,517	14.257

Подпись исполнителя



#133051#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209781
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,547	0	118,21	122,58	0	115,57	120,13	0	0	24	0	0	71,1	66,4	4,7	0,7	0,5
25.05.2025	-	0,605	0	118,36	122,7	0	115,71	120,28	0	0	24	0	0	71	65,8	5,19	0,7	0,5
26.05.2025	-	0,541	0	119,94	124,51	0	117,25	122,01	0	0	24	0	0	70,9	66,3	4,58	0,7	0,5
27.05.2025	-	0,522	0	122,32	126,88	0	119,62	124,36	0	0	24	0	0	70,5	66,2	4,34	0,7	0,5
28.05.2025	-	0,55	0	106,16	110,54	0	103,74	108,38	0	0	24	0	0	70,9	65,6	5,27	0,7	0,5
29.05.2025	-	0,526	0	97,41	101,46	0	95,23	99,49	0	0	24	0	0	70,8	65,3	5,48	0,7	0,5
30.05.2025	-	0,486	0	96,17	100,22	0	94,01	98,27	0	0	24	0	0	70,5	65,4	5,13	0,7	0,5
31.05.2025	-	0,484	0	93	96,65	0	91,02	94,9	0	0	24	0	0	68,6	63,3	5,3	0,7	0,5
01.06.2025	-	0,525	0	97,92	101,78	0	95,71	99,81	0	0	24	0	0	70,7	65,3	5,44	0,7	0,5
02.06.2025	-	0,543	0	101,41	105,21	0	99,13	103,17	0	0	24	0	0	70,9	65,5	5,44	0,7	0,5
03.06.2025	-	0,495	0	109,5	113,61	0	107,04	111,39	0	0	24	0	0	70,7	66,1	4,59	0,7	0,5
04.06.2025	-	0,497	0	101,02	105,16	0	98,78	103,12	0	0	24	0	0	70,6	65,6	5,01	0,7	0,5
05.06.2025	-	0,522	0	95,77	100,18	0	93,61	98,25	0	0	24	0	0	70,9	65,3	5,53	0,7	0,5
06.06.2025	-	0,501	0	97,38	101,46	0	95,2	99,49	0	0	24	0	0	70,9	65,7	5,22	0,7	0,5
07.06.2025	-	0,472	0	98,95	103,06	0	96,73	101,03	0	0	24	0	0	71	66,1	4,84	0,7	0,5
08.06.2025	-	0,516	0	98,55	102,49	0	96,33	100,51	0	0	24	0	0	70,6	65,3	5,31	0,7	0,5
09.06.2025	-	0,152	0	41,17	41,04	0	40,32	40,26	0	0	24	0	1	67,2	64,9	2,33	0,7	0,5
10.06.2025	-	0	0	7,78	0	0	7,78	0	0	0	24	0	1	25,9	26,3	-0,44	0,7	0,5
11.06.2025	-	0,107	0	13,76	14,96	0	13,52	14,75	0	0	24	0	1	62,4	54,3	8,01	0,7	0,5
12.06.2025	-	0,433	0	47,94	50,03	0	46,92	49,21	0	0	24	0	0	69,4	60,2	9,17	0,7	0,5
13.06.2025	-	0,434	0	61,55	63,55	0	60,21	62,36	0	0	24	0	0	70,5	63,3	7,2	0,7	0,5
14.06.2025	-	0,452	0	72,83	74,72	0	71,18	73,29	0	0	24	0	0	71,2	64,9	6,3	0,7	0,5
15.06.2025	-	0,477	0	75,24	76,89	0	73,51	75,4	0	0	24	0	0	71,2	64,7	6,43	0,7	0,5
16.06.2025	-	0,49	0	76,32	77,78	0	74,58	76,32	0	0	24	0	0	71,2	64,6	6,54	0,7	0,5
17.06.2025	-	0,499	0	77,38	78,52	0	75,63	77,03	0	0	24	0	0	71,1	64,6	6,53	0,7	0,5
18.06.2025	-	0,476	0	78,47	79,85	0	76,72	78,32	0	0	24	0	0	71,2	65,1	6,16	0,7	0,5
19.06.2025	-	0,481	0	77,5	79,04	0	75,75	77,53	0	0	24	0	0	71	64,6	6,31	0,7	0,5
20.06.2025	-	0,478	0	78,31	79,8	0	76,56	78,27	0	0	24	0	0	71,2	65	6,21	0,7	0,5
21.06.2025	-	0,481	0	79,05	80,51	0	77,28	78,98	0	0	24	0	0	71,3	65	6,21	0,7	0,5
22.06.2025	-	0,494	0	78,88	80,14	0	77,12	78,59	0	0	24	0	0	71,2	64,8	6,37	0,7	0,5
23.06.2025	-	0,471	0	78,55	79,75	0	76,8	78,24	0	0	24	0	0	71	65	6,08	0,7	0,5
Итого:	-	14,257	0	2616,8	2695,07	0	2558,56	2643,14	0	0	744	0	-	68,95	63,44	5,51	0,7	0,5

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.05.2025	868,517	59012,91	60778,81	0	57641,38	59845,46	0
23.06.2025	882,774	61629,71	63473,88	0	60199,94	62488,6	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения