

#144932#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Зоологическая 67-71, Калининград

13

5731

ВКТ-7

00209781

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,461	0	76,45	77,55	0	74,74	76,03	0	0	24	0	0	71,2	65	6,16	0,7	0,5	-
25.07.2025	0,42	0	69,16	70,27	0	67,64	68,93	0	0	24	0	0	71,1	64,9	6,17	0,7	0,5	-
26.07.2025	0,432	0	69,63	70,69	0	68,05	69,31	0	0	24	0	0	71,2	64,9	6,28	0,7	0,5	-
27.07.2025	0,442	0	69,97	71,07	0	68,42	69,73	0	0	24	0	0	71,1	64,7	6,41	0,7	0,5	-
28.07.2025	0,418	0	69,28	70,35	0	67,74	68,98	0	0	24	0	0	71,2	65,1	6,13	0,7	0,5	-
29.07.2025	0,431	0	92,33	96,04	0	90,29	94,15	0	0	24	0	0	70,5	65,9	4,68	0,7	0,5	-
30.07.2025	0,468	0	119,36	126,95	0	116,62	124,41	0	0	24	0	0	70,8	66,8	3,96	0,7	0,5	-
31.07.2025	0,438	0	116,41	123	0	113,77	120,47	0	0	24	0	0	71,1	67,3	3,81	0,7	0,5	-
01.08.2025	0,432	0	118,14	123,65	0	115,5	121,13	0	0	24	0	0	70,7	67	3,69	0,7	0,5	-
02.08.2025	0,439	0	117,27	123,09	0	114,63	120,6	0	0	24	0	0	70,9	67,1	3,78	0,7	0,5	-
03.08.2025	0,464	0	117,61	123,73	0	114,97	121,26	0	0	24	0	0	70,3	66,3	3,99	0,7	0,5	-
04.08.2025	0,461	0	118,87	123,81	0	116,23	121,28	0	0	24	0	0	71	67,1	3,91	0,7	0,5	-
05.08.2025	0,497	0	119,35	123,02	0	116,67	120,54	0	0	24	0	0	71,1	66,9	4,21	0,7	0,5	-
06.08.2025	0,482	0	119,87	122,91	0	117,21	120,43	0	0	24	0	0	70,8	66,7	4,09	0,7	0,5	-
07.08.2025	0,47	0	120,36	123,14	0	117,62	120,59	0	0	24	0	0	71,3	67,3	3,95	0,7	0,5	-
08.08.2025	0,493	0	120,73	123,73	0	118,09	121,24	0	0	24	0	0	71	66,8	4,13	0,7	0,5	-
09.08.2025	0,496	0	121,18	124,27	0	118,46	121,76	0	0	24	0	0	71,3	67,2	4,12	0,7	0,5	-
10.08.2025	0,469	0	120,65	123,9	0	118	121,4	0	0	24	0	0	70,8	66,8	3,94	0,7	0,5	-
11.08.2025	0,48	0	121,08	124,29	0	118,39	121,75	0	0	24	0	0	71,1	67	4,03	0,7	0,5	-
12.08.2025	0,484	0	86,1	88,61	0	84,19	86,9	0	0	24	0	0	70,8	65,2	5,68	0,7	0,5	-
13.08.2025	0,426	0	66,2	68,26	0	64,71	66,95	0	0	24	0	0	71,3	64,8	6,55	0,7	0,5	-
14.08.2025	0,382	0	54,94	57,72	0	53,71	56,6	0	0	24	0	1	71,3	64,1	7,21	0,7	0,5	-
15.08.2025	0,392	0	65,4	68,01	0	63,89	66,69	0	0	24	0	0	71,6	65,5	6,04	0,7	0,5	-
16.08.2025	0,447	0	64,25	66,77	0	62,76	65,52	0	0	24	0	0	71,4	64,3	7,09	0,7	0,5	-
17.08.2025	0,441	0	63,77	66,22	0	62,32	64,97	0	0	24	0	0	71,4	64,3	7,06	0,7	0,5	-
18.08.2025	0,453	0	64,91	67,39	0	63,43	66,13	0	0	24	0	0	71,5	64,4	7,08	0,7	0,5	-
19.08.2025	0,431	0	65,74	68,37	0	64,25	67,04	0	0	24	0	0	71,6	65	6,65	0,7	0,5	-
20.08.2025	0,437	0	62,26	65,1	0	60,8	63,88	0	0	24	0	0	71,4	64,2	7,18	0,7	0,5	-
21.08.2025	0,45	0	61,95	64,84	0	60,52	63,63	0	0	24	0	0	71,4	64,1	7,38	0,7	0,5	-
22.08.2025	0,41	0	60,84	63,81	0	59,47	62,56	0	0	24	0	0	71,4	64,5	6,86	0,7	0,5	-
23.08.2025	0,429	0	60,52	63,49	0	59,18	62,28	0	0	24	0	0	71,4	64,2	7,23	0,7	0,5	-
Итого:	13,875	0	2774,58	2874,05	0	2712,27	2817,14	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,875																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	896,867	63922,22	65799,92	0	62440,56	64770,24	0
23.08.2025	910,742	66696,8	68673,97	0	65152,83	67587,38	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 15:59:18