

#125844#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Калужская 26, Калининград

13

6345

ВКТ-7

00257163

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.04.2025	1,747	164,26	158,76	0	160,49	156,08	4,41	24	0	0	71,6	60,4	11,14	0,6	0,4	-
02.04.2025	1,808	160,77	154,78	0	157,08	152,27	4,81	24	0	0	71,5	59,7	11,83	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,75	163	157,37	0	159,25	154,75	4,5	24	0	0	71,5	60,2	11,26	0,6	0,4	-
04.04.2025	1,764	161,76	156,17	0	158,06	153,53	4,53	24	0	0	71,6	60,1	11,45	0,6	0,4	-
05.04.2025	1,82	157,93	152,85	0	154,27	150,3	3,97	24	0	0	72,4	60,4	12,05	0,6	0,4	-
06.04.2025	1,922	156,39	150,29	0	152,56	147,68	4,88	24	0	0	74,5	61,5	12,96	0,6	0,4	-
07.04.2025	1,84	158	153,07	0	154,23	150,45	3,78	24	0	0	73,1	60,9	12,2	0,6	0,4	-
08.04.2025	1,839	158,66	152,93	0	155,01	150,43	4,58	24	0	0	71,8	59,6	12,18	0,6	0,4	-
09.04.2025	1,816	157,63	151,99	0	154	149,51	4,49	24	0	0	71,7	59,6	12,1	0,6	0,4	-
10.04.2025	1,824	155,68	149,79	0	152,05	147,3	4,75	24	0	0	72,1	59,8	12,34	0,6	0,4	-
11.04.2025	1,798	158,04	151,72	0	154,44	149,25	5,19	24	0	0	71,6	59,6	12,01	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,82	159,65	154,22	0	156,03	151,68	4,35	24	0	0	71,7	59,7	11,96	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,714	164,4	158,34	0	160,65	155,65	5	24	0	0	71,6	60,6	10,96	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,717	173,48	167,29	0	169,48	164,38	5,1	24	0	0	71,8	61,4	10,41	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,711	179,32	172,92	0	175,21	169,92	5,29	24	0	0	71,6	61,6	10,02	0,6	0,4	-
16.04.2025	1,291	160,87	155,29	0	157,21	152,46	4,75	24	0	0	71,6	63,2	8,42	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,554	132,2	127,93	0	129,17	125,32	3,85	24	0	0	71,5	67,2	4,37	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,464	136,77	132,46	0	133,65	129,69	3,96	24	0	0	71,4	67,8	3,51	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,47	137,95	133,38	0	134,8	130,59	4,21	24	0	0	71,4	67,9	3,57	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,489	137,2	132,75	0	134,1	130,03	4,07	24	0	0	70,8	67,1	3,72	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,436	128,05	124,01	0	125,25	121,55	3,7	24	0	0	69,5	66	3,57	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,448	123,85	120,12	0	120,98	117,62	3,36	24	0	0	71,5	67,7	3,77	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,418	125,89	121,82	0	123,02	119,27	3,75	24	0	0	71,5	68	3,45	0,6	0,4	-
Итого:	31,46	3511,75	3390,25	0	3430,99	3329,71	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,46															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
31.03.2025	38,34	3400,93	3285,93	0	3321,21	3229,99
23.04.2025	69,8	6912,68	6676,18	0	6752,2	6559,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:59:36