

#130451#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Калужская 26, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00257163	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	81,167	69,8	11.367

Подпись исполнителя _____



#129247#

- Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257163
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,483	126,93	122,82	0	124,05	120,27	3,78	24	0	0	71,4	67,4	3,98	0,6	0,4
25.04.2025	-	0,471	125,96	122,07	0	123,08	119,56	3,52	24	0	0	71,2	67,3	3,9	0,6	0,4
26.04.2025	-	0,451	125,29	121,69	0	122,41	119,16	3,25	24	0	0	71,4	67,6	3,73	0,6	0,4
27.04.2025	-	0,456	125,3	121,58	0	122,44	119,09	3,35	24	0	0	71,1	67,4	3,79	0,6	0,4
28.04.2025	-	0,447	128,38	124,38	0	125,5	121,79	3,71	24	0	0	71,2	67,6	3,63	0,6	0,4
29.04.2025	-	0,415	128,52	124,65	0	125,64	122,05	3,59	24	0	0	71,3	68	3,37	0,6	0,4
30.04.2025	-	0,371	128,67	124,71	0	125,77	122,08	3,69	24	0	0	71,5	68,5	3	0,6	0,4
01.05.2025	-	0,411	128,99	124,93	0	126,06	122,31	3,75	24	0	0	71,5	68,2	3,32	0,6	0,4
02.05.2025	-	0,386	128,53	124,6	0	125,64	121,96	3,68	24	0	0	71,2	68	3,13	0,6	0,4
03.05.2025	-	0,325	114,04	110,87	0	111,56	108,62	2,94	22	2	1	69,8	66,9	2,96	0,6	0,4
04.05.2025	-	0,399	127,7	123,87	0	124,82	121,25	3,57	24	0	0	71,5	68,2	3,26	0,6	0,4
05.05.2025	-	0,374	127,14	123,45	0	124,31	120,87	3,44	24	0	0	70,8	67,8	3,05	0,6	0,4
06.05.2025	-	0,348	115,81	113,02	0	113,4	110,83	2,57	24	0	0	68	64,9	3,1	0,6	0,4
07.05.2025	-	0,372	121,16	118,47	0	118,49	116,03	2,46	24	0	0	70,6	67,4	3,16	0,6	0,4
08.05.2025	-	0,338	121,92	119,06	0	119,16	116,57	2,59	24	0	0	71,4	68,5	2,86	0,6	0,4
09.05.2025	-	0,33	122,43	119,3	0	119,64	116,74	2,9	24	0	0	71,4	68,6	2,77	0,6	0,4
10.05.2025	-	0,355	122,46	119,07	0	119,66	116,58	3,08	24	0	0	71,4	68,4	2,99	0,6	0,4
11.05.2025	-	0,353	122,07	118,63	0	119,31	116,15	3,16	24	0	0	71	68	2,97	0,6	0,4
12.05.2025	-	0,334	111,52	108,73	0	108,96	106,45	2,51	22	2	1	71,3	68,3	3,07	0,6	0,4
13.05.2025	-	0,355	121,6	118,17	0	118,87	115,71	3,16	24	0	0	71,2	68,1	3,03	0,6	0,4
14.05.2025	-	0,367	121,35	117,76	0	118,59	115,29	3,3	24	0	0	71,1	68	3,14	0,6	0,4
15.05.2025	-	0,353	119,84	116,46	0	117,16	114,05	3,11	24	0	0	70,6	67,6	3,05	0,6	0,4
16.05.2025	-	0,346	121,85	118,56	0	119,15	116,11	3,04	24	0	0	70,7	67,8	2,93	0,6	0,4
17.05.2025	-	0,363	122,49	119,26	0	119,7	116,78	2,92	24	0	0	71,3	68,2	3,06	0,6	0,4
18.05.2025	-	0,347	122,67	119,08	0	119,88	116,59	3,29	24	0	0	71,3	68,4	2,92	0,6	0,4
19.05.2025	-	0,333	123,13	119,56	0	120,34	117,08	3,26	24	0	0	70,9	68,1	2,81	0,6	0,4
20.05.2025	-	0,319	124,82	121,42	0	121,94	118,8	3,14	24	0	0	71,7	69,1	2,63	0,6	0,4
21.05.2025	-	0,314	118,95	115,24	0	116,24	112,77	3,47	24	0	0	71,5	68,7	2,75	0,6	0,4
22.05.2025	-	0,349	127,12	122,86	0	124,23	120,26	3,97	24	0	0	71,4	68,6	2,86	0,6	0,4
23.05.2025	-	0,502	111,8	108,06	0	109,26	105,89	3,37	24	0	1	71,2	66,6	4,69	0,6	0,4
Итого:	-	11,367	3688,44	3582,33	0	3605,26	3507,69	97,57	716	4	-	71,06	67,87	3,2	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 716 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	69,8	6912,68	6676,18	0	6752,2	6559,7
23.05.2025	81,167	10601,12	10258,51	0	10357,46	10067,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения