

#133091#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Калужская 26, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00257163	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	98,241	81,167	17.074

Подпись исполнителя



#133090#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257163
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,527	116,83	112,99	0	114,19	110,69	3,5	24	0	0	71,5	66,8	4,7	0,6	0,4
25.05.2025	-	0,524	116,73	112,76	0	114,09	110,5	3,59	24	0	0	71,4	66,7	4,69	0,6	0,4
26.05.2025	-	0,556	117,23	113,57	0	114,59	111,29	3,3	24	0	0	71,3	66,4	4,95	0,6	0,4
27.05.2025	-	0,566	117,76	114,12	0	115,12	111,86	3,26	24	0	0	71	66	5	0,6	0,4
28.05.2025	-	0,52	112,38	109,09	0	109,85	106,89	2,96	24	0	0	71,3	66,5	4,81	0,6	0,4
29.05.2025	-	0,562	109,86	106,84	0	107,4	104,73	2,67	24	0	0	71,1	65,8	5,33	0,6	0,4
30.05.2025	-	0,547	109,19	106,61	0	106,78	104,51	2,27	24	0	0	70,9	65,7	5,19	0,6	0,4
31.05.2025	-	0,583	107,59	104,8	0	105,31	102,88	2,43	24	0	0	68,9	63,2	5,66	0,6	0,4
01.06.2025	-	0,618	110,33	106,54	0	107,86	104,46	3,4	24	0	0	71,1	65,3	5,84	0,6	0,4
02.06.2025	-	0,543	111,7	108,01	0	109,17	105,87	3,3	24	0	0	71,3	66,3	5,08	0,6	0,4
03.06.2025	-	0,528	112,22	108,31	0	109,65	106,14	3,51	24	0	0	71,1	66,2	4,93	0,6	0,4
04.06.2025	-	0,549	110,68	107,12	0	108,23	105,01	3,22	24	0	0	71	65,8	5,19	0,6	0,4
05.06.2025	-	0,531	108,64	105,45	0	106,2	103,34	2,86	24	0	0	71,3	66,2	5,1	0,6	0,4
06.06.2025	-	0,48	109,07	105,95	0	106,63	103,8	2,83	24	0	0	71,3	66,7	4,59	0,6	0,4
07.06.2025	-	0,541	109,98	106,14	0	107,49	104,01	3,48	24	0	0	71,4	66,2	5,15	0,6	0,4
08.06.2025	-	0,533	109,98	106,06	0	107,51	103,97	3,54	24	0	0	71	65,9	5,08	0,6	0,4
09.06.2025	-	0,541	106,69	102,93	0	104,26	100,88	3,38	24	0	0	71,3	66	5,33	0,6	0,4
10.06.2025	-	0,531	131,01	127,2	0	128,05	124,62	3,43	24	0	0	71,3	67,1	4,24	0,6	0,4
11.06.2025	-	0,54	131,01	127,09	0	128,06	124,5	3,56	24	0	0	71,2	66,9	4,3	0,6	0,4
12.06.2025	-	0,569	130,2	126,57	0	127,28	124,02	3,26	24	0	0	71,3	66,8	4,56	0,6	0,4
13.06.2025	-	0,525	129,03	124,82	0	126,09	122,24	3,85	24	0	0	71,8	67,5	4,27	0,6	0,4
14.06.2025	-	0,566	126,27	122,74	0	123,39	120,27	3,12	24	0	0	71,5	66,9	4,66	0,6	0,4
15.06.2025	-	0,579	126,24	122,25	0	123,36	119,76	3,6	24	0	0	71,5	66,7	4,78	0,6	0,4
16.06.2025	-	0,568	126,86	122,41	0	123,98	119,95	4,03	24	0	0	71,2	66,5	4,68	0,6	0,4
17.06.2025	-	0,609	127,25	122,56	0	124,37	120,09	4,28	24	0	0	71,5	66,5	5,03	0,6	0,4
18.06.2025	-	0,545	126,93	122,69	0	124,05	120,2	3,85	24	0	0	71,3	66,8	4,49	0,6	0,4
19.06.2025	-	0,535	125,64	121,95	0	122,96	119,63	3,33	24	0	0	69	64,5	4,42	0,6	0,4
20.06.2025	-	0,579	126,82	122,36	0	123,94	119,92	4,02	24	0	0	71,3	66,5	4,79	0,6	0,4
21.06.2025	-	0,567	127,01	122,71	0	124,13	120,22	3,91	24	0	0	71,4	66,8	4,66	0,6	0,4
22.06.2025	-	0,58	127,21	122,58	0	124,33	120,12	4,21	24	0	0	71,2	66,4	4,8	0,6	0,4
23.06.2025	-	0,532	127,09	122,89	0	124,21	120,38	3,83	24	0	0	71,2	66,8	4,4	0,6	0,4
Итого:	-	17,074	3685,43	3568,11	0	3602,53	3496,75	105,78	744	0	-	71,13	66,27	4,86	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	81,167	10601,12	10258,51	0	10357,46	10067,39
23.06.2025	98,241	14286,55	13826,62	0	13959,99	13564,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения