

#142067#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Калужская 26, Калининград

13

6345

ВКТ-7

00257163

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,526	126,01	121,75	0	123,18	119,3	3,88	24	0	0	70,8	66,4	4,36	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,589	126,09	121,91	0	123,21	119,44	3,77	24	0	0	71,5	66,6	4,89	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,546	126,09	121,72	0	123,21	119,23	3,98	24	0	0	71,3	66,8	4,55	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,547	125,81	121,38	0	122,93	118,93	4	24	0	0	71,3	66,7	4,58	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,561	125,71	121,31	0	122,85	118,87	3,98	24	0	0	71,1	66,4	4,69	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,583	126,44	122,25	0	123,56	119,79	3,77	24	0	0	71,2	66,4	4,82	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,549	126,62	122,84	0	123,74	120,37	3,37	24	0	0	71	66,5	4,52	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,533	126,04	122,02	0	123,18	119,53	3,65	24	0	0	71,3	66,8	4,42	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,494	126,74	122,22	0	123,86	119,7	4,16	24	0	0	71,3	67,3	4,07	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,48	125,12	121,1	0	122,25	118,62	3,63	24	0	0	71,5	67,5	4	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,477	124,06	119,88	0	121,18	117,41	3,77	24	0	0	71,2	67,2	4,03	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,506	124,12	119,54	0	121,24	117,12	4,12	24	0	0	71,2	67	4,25	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,485	124,92	120,49	0	122,04	118,04	4	24	0	0	71,2	67,2	4,07	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,497	125,34	121,12	0	122,46	118,64	3,82	24	0	0	71,5	67,3	4,14	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,565	125,63	120,96	0	122,75	118,5	4,25	24	0	0	71,4	66,6	4,75	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,46	125,31	120,92	0	122,43	118,45	3,98	24	0	0	71,3	67,4	3,83	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,494	125,32	121	0	122,44	118,54	3,9	24	0	0	71,1	67	4,11	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,59	125,49	121,37	0	122,61	118,92	3,69	24	0	0	71,6	66,7	4,9	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,502	126,01	121,39	0	123,13	118,91	4,22	24	0	0	71,3	67,2	4,17	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,529	125,84	121,54	0	122,96	119,08	3,88	24	0	0	71,3	66,9	4,42	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,477	126,23	121,99	0	123,35	119,48	3,87	24	0	0	71,3	67,4	3,95	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,494	126,89	122,22	0	124,01	119,69	4,32	24	0	0	71,6	67,5	4,09	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,528	126,58	122,31	0	123,7	119,81	3,89	24	0	0	71,6	67,2	4,37	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,491	125,8	122,15	0	122,94	119,66	3,28	24	0	0	71	67	4,07	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,477	126,2	121,82	0	123,32	119,32	4	24	0	0	71,2	67,2	3,96	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,495	125,71	122,07	0	122,83	119,56	3,27	24	0	0	71,6	67,5	4,1	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,482	125,53	121,39	0	122,65	118,9	3,75	24	0	0	71,2	67,2	4,03	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,466	126,08	121,47	0	123,2	118,94	4,26	24	0	0	71,5	67,6	3,88	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,472	125,98	121,79	0	123,1	119,25	3,85	24	0	0	71,5	67,6	3,91	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,48	126,38	121,68	0	123,5	119,14	4,36	24	0	0	71,6	67,6	4	0,6	0,4	-
Итого:	15,375	3774,09	3645,6	0	3687,81	3571,14	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,375															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	98,241	14286,55	13826,62	0	13959,99	13564,14
23.07.2025	113,616	18060,64	17472,22	0	17647,8	17135,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:10:51