

#144931#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Калужская 26, Калининград
13
6345
ВКТ-7
00257163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,508	127,05	122,52	0	124,17	119,98	4,19	24	0	0	71,6	67,4	4,22	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,498	128,08	123,73	0	125,12	121,1	4,02	24	0	0	72,4	68,4	4,06	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,471	127,89	123,24	0	125,01	120,68	4,33	24	0	0	71,3	67,5	3,86	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,472	128,23	123,68	0	125,34	121,1	4,24	24	0	0	71,8	67,9	3,87	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,487	128,82	124,74	0	125,91	122,2	3,71	24	0	0	71,4	67,4	3,96	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,466	123,34	119,61	0	120,59	117,15	3,44	24	0	0	71,2	67,2	3,93	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,495	116,08	112,98	0	113,44	110,73	2,71	24	0	0	71,1	66,7	4,46	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,481	114,77	111,56	0	112,13	109,28	2,85	24	0	0	71,4	67,1	4,35	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,499	115,32	111,47	0	112,68	109,22	3,46	24	0	0	71,1	66,6	4,52	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,483	115,28	110,85	0	112,64	108,63	4,01	24	0	0	71,2	66,8	4,41	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,449	116,61	112,28	0	113,98	110,05	3,93	24	0	0	70,6	66,6	4,03	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,516	116,38	112,02	0	113,74	109,78	3,96	24	0	0	71,4	66,7	4,66	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,525	115,42	111,28	0	112,78	109,03	3,75	24	0	0	71,4	66,7	4,78	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,498	115,42	110,94	0	112,79	108,71	4,08	24	0	0	71,2	66,6	4,56	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,51	115,29	111,21	0	112,65	108,92	3,73	24	0	0	71,6	67	4,62	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,472	115,61	111,2	0	112,97	108,95	4,02	24	0	0	71,4	67,1	4,3	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,474	115,81	111,45	0	113,16	109,17	3,99	24	0	0	71,7	67,4	4,32	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,475	115,26	111,04	0	112,62	108,78	3,84	24	0	0	71,1	66,8	4,3	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,473	115,47	111,37	0	112,83	109,12	3,71	24	0	0	71,4	67,1	4,27	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,502	117,36	113,9	0	114,74	111,63	3,11	24	0	0	70,6	66,1	4,45	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,103	51,01	48,77	0	50,32	48,13	2,19	24	0	1	53,7	52	1,74	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,01	2,58	1,72	0	2,58	1,72	0,86	24	0	1	28,7	30,3	-1,64	0,6	0,4	-
15.08.2025	0	0	0,18	0	0	0,18	-0,18	24	0	1	23,2	22,4	0,76	0,6	0,4	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,5	22,3	0,12	0,6	0,4	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,9	20,5	0,47	0,6	0,4	-
18.08.2025	0	0	1,16	0	0	1,16	-1,16	24	0	1	20,5	20,1	0,38	0,6	0,4	-
19.08.2025	0	0	0,96	0	0	0,96	-0,96	24	0	1	19,9	19,1	0,8	0,6	0,4	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,7	19,6	0,13	0,6	0,4	-
21.08.2025	0	0	0,03	0	0	0,03	-0,03	24	0	1	18,7	18,2	0,52	0,6	0,4	-
22.08.2025	-0,006	2,16	1,6	0	2,16	1,6	0,56	24	0	1	20,9	26,3	-5,4	0,6	0,4	-
23.08.2025	0	0,69	0,43	0	0,69	0,43	0,26	24	0	1	19,5	16,6	2,89	0,6	0,4	-
Итого:	9,861	2439,93	2355,92	0	2385,04	2308,42	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,861															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	113,616	18060,64	17472,22	0	17647,8	17135,28
23.08.2025	123,477	20500,57	19828,14	0	20032,84	19443,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 16:35:00