

#148385#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Калужская 26, Калининград
13
6345
ВКТ-7
00257163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0	0,4	0,6	0	0,4	0,6	-0,2	24	0	1	16,2	16,5	-0,27	0,6	0,4	-
25.08.2025	0	2,28	2,43	0	2,28	2,43	-0,15	24	0	1	19,7	22,2	-2,48	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,163	45,92	45,23	0	45,62	44,98	0,64	24	0	1	37,5	33,8	3,67	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,589	108,62	106,27	0	106,33	104,36	1,97	24	0	0	68,1	62,4	5,63	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,569	113,37	110,47	0	110,73	108,25	2,48	24	0	0	71,7	66,5	5,21	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,504	113,39	110,69	0	110,75	108,41	2,34	24	0	0	71,8	67,2	4,61	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,557	113,1	110,6	0	110,5	108,39	2,11	24	0	0	71	66	5,1	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,526	112,96	110,4	0	110,37	108,18	2,19	24	0	0	71,1	66,3	4,82	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,531	113,09	110,88	0	110,47	108,63	1,84	24	0	0	71,4	66,5	4,85	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,473	113,44	110,92	0	110,8	108,68	2,12	24	0	0	71,2	66,9	4,31	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,517	113,67	110,92	0	111,03	108,69	2,34	24	0	0	71,2	66,5	4,7	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,462	114,9	111,74	0	112,31	109,47	2,84	24	0	0	70,9	66,7	4,19	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,484	119,38	115,78	0	116,74	113,41	3,33	24	0	0	71,4	67,2	4,22	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,465	119,5	116,02	0	116,83	113,63	3,2	24	0	0	71,4	67,4	4,05	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,459	119,28	115,74	0	116,64	113,38	3,26	24	0	0	71,3	67,3	4	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,494	120,28	116,47	0	117,62	114,11	3,51	24	0	0	71,3	67	4,29	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,499	119,79	115,94	0	117,14	113,59	3,55	24	0	0	71,4	67	4,35	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,501	119,84	116,19	0	117,15	113,83	3,32	24	0	0	71,5	67,1	4,36	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,449	119,45	115,93	0	116,77	113,52	3,25	24	0	0	71,3	67,4	3,91	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,481	119,29	115,84	0	116,63	113,47	3,16	24	0	0	71,4	67,2	4,19	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,465	119,34	115,49	0	116,65	113,08	3,57	24	0	0	71,5	67,4	4,07	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,535	119,01	115,33	0	116,31	113	3,31	24	0	0	71,4	66,8	4,68	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,493	116,17	112,72	0	113,51	110,39	3,12	24	0	0	71,8	67,4	4,41	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,511	111,88	108,46	0	109,24	106,21	3,03	24	0	0	72,2	67,5	4,75	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,564	114,61	110,75	0	111,91	108,45	3,46	24	0	0	72,5	67,3	5,16	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,526	123,32	118,88	0	120,44	116,39	4,05	24	0	0	72,8	68,3	4,49	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,521	122,82	118,68	0	119,96	116,21	3,75	24	0	0	72,4	67,9	4,44	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,512	124,08	120,27	0	121,2	117,74	3,46	24	0	0	72,5	68,2	4,32	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,553	124,49	120,02	0	121,61	117,49	4,12	24	0	0	72,6	68	4,65	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,499	125,05	120,29	0	122,13	117,73	4,4	24	0	0	72,6	68,4	4,19	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,53	125	120,55	0	122,12	118,01	4,11	24	0	0	72,4	68	4,45	0,6	0,4	-
Итого:	14,432	3347,72	3250,5	0	3272,19	3184,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,432															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	123,477	20500,57	19828,14	0	20032,84	19443,7
23.09.2025	137,909	23848,29	23078,64	0	23305,03	22628,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 11:04:50