

# #296366#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 17.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Кирова 29-39, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 7143  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272053  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,947	-0,021	153,26	152,18	149,75	150,72	-0,97	24	0	0	71,8	45,2	26,68	0,51	0,48	-
20.03.2026	3,933	-0,019	154,57	153,52	151,01	152,02	-1,01	24	0	0	71,6	45,2	26,37	0,51	0,48	-
21.03.2026	3,958	-0,021	154,97	153,89	151,4	152,41	-1,01	24	0	0	71,6	45,1	26,47	0,51	0,48	-
22.03.2026	4,007	-0,02	157,72	156,65	154,14	155,13	-0,99	24	0	0	71,6	45,3	26,3	0,51	0,48	-
23.03.2026	3,864	-0,017	156,84	155,77	153,27	154,21	-0,94	24	0	0	71,5	46	25,5	0,51	0,48	-
24.03.2026	4,007	-0,02	162,84	161,65	159,09	160,03	-0,94	24	0	0	71,7	46,2	25,49	0,51	0,48	-
25.03.2026	3,909	-0,021	164,46	163,39	160,68	161,68	-1	24	0	0	71,4	46,8	24,65	0,51	0,48	-
26.03.2026	3,882	-0,023	157,9	156,88	154,29	155,34	-1,05	24	0	0	71,5	46	25,48	0,51	0,48	-
27.03.2026	3,843	-0,02	153,31	152,32	149,82	150,82	-1	24	0	0	71,3	45,3	25,97	0,51	0,48	-
28.03.2026	3,911	-0,022	155,32	154,32	151,75	152,83	-1,08	24	0	0	71,6	45,5	26,12	0,51	0,48	-
29.03.2026	4,011	-0,022	161,54	160,47	157,86	158,88	-1,02	24	0	0	71,4	45,7	25,72	0,51	0,48	-
30.03.2026	3,973	-0,023	159,65	158,62	156	157,05	-1,05	24	0	0	71,4	45,6	25,8	0,51	0,48	-
31.03.2026	3,963	-0,021	159,5	158,49	155,9	156,92	-1,02	24	0	0	71,3	45,6	25,73	0,51	0,48	-
01.04.2026	3,95	-0,022	156,44	155,43	152,88	153,9	-1,02	24	0	0	71,5	45,4	26,17	0,51	0,48	-
02.04.2026	3,914	-0,024	155,19	154,21	151,68	152,72	-1,04	24	0	0	71,2	45,1	26,12	0,51	0,48	-
03.04.2026	3,906	-0,024	153,99	153,03	150,48	151,55	-1,07	24	0	0	71,4	45,2	26,3	0,51	0,48	-
04.04.2026	3,884	-0,024	155,82	154,9	152,29	153,36	-1,07	24	0	0	71	45,2	25,86	0,51	0,48	-
05.04.2026	3,915	-0,027	157,93	157,03	154,32	155,45	-1,13	24	0	0	71,5	45,7	25,73	0,51	0,48	-
06.04.2026	3,862	-0,026	156,61	155,72	153,06	154,21	-1,15	24	0	0	71	45,4	25,6	0,51	0,48	-
07.04.2026	3,91	-0,03	154,89	154,02	151,35	152,56	-1,21	24	0	0	71,3	45,1	26,22	0,51	0,48	-
08.04.2026	3,891	-0,03	152,11	151,28	148,66	149,84	-1,18	24	0	0	71,1	44,6	26,56	0,51	0,48	-
09.04.2026	4,003	-0,027	153,91	152,96	150,41	151,55	-1,14	24	0	0	71,5	44,5	26,98	0,51	0,48	-
10.04.2026	3,873	-0,031	151,65	150,8	148,19	149,4	-1,21	24	0	0	71,2	44,7	26,53	0,51	0,48	-
11.04.2026	3,954	-0,028	156,08	155,19	152,49	153,66	-1,17	24	0	0	71,5	45,2	26,29	0,51	0,48	-
12.04.2026	3,938	-0,025	159,33	158,45	155,72	156,86	-1,14	24	0	0	71,4	45,8	25,64	0,51	0,48	-
13.04.2026	3,943	-0,029	159,23	158,35	155,57	156,75	-1,18	24	0	0	71,7	46	25,7	0,51	0,48	-
14.04.2026	3,851	-0,031	165,62	164,83	161,93	163,18	-1,25	24	0	0	70,5	46,3	24,16	0,49	0,47	-
15.04.2026	3,273	-0,032	155,62	155,18	152,42	153,65	-1,23	24	0	0	67,3	45,4	21,87	0,51	0,48	-
16.04.2026	4,005	-0,03	163,52	162,57	159,79	160,97	-1,18	24	0	0	71,3	45,9	25,41	0,51	0,48	-
17.04.2026	3,967	-0,027	161,16	160,2	157,47	158,62	-1,15	24	0	0	71,4	45,9	25,54	0,51	0,48	-
Итого:	117,247	0	4720,98	4692,3	4613,67	4646,27	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	117,247															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1358,001	68461,34	67392,18	66839,67	66496,78
17.04.2026	1479,279	73348,1	72249,18	71615,34	71306,11

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 13:05:27