

#130436#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Кирова 29-39, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00272053	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	596,83	574,913	21.917

Подпись исполнителя



#130435#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272053
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,736	0,02	93,97	93,32	91,92	91,68	0,24	24	0	0	69,6	61,8	7,81	0,5	0,42
25.04.2025	-	0,727	0,021	92,23	91,59	90,28	89,96	0,32	24	0	0	69,4	61,6	7,83	0,5	0,42
26.04.2025	-	1,065	0,241	93,53	88,99	91,5	87,48	4,02	24	0	1	69,6	60,6	8,98	0,5	0,42
27.04.2025	-	1,157	0,344	93,99	87,86	91,98	86,35	5,63	24	0	1	69,4	60,6	8,82	0,51	0,42
28.04.2025	-	0,748	0,023	94,58	93,79	92,51	92,15	0,36	24	0	0	69,4	61,6	7,84	0,51	0,42
29.04.2025	-	0,72	0,019	95,08	94,35	92,96	92,69	0,27	24	0	0	69,6	62	7,55	0,51	0,42
30.04.2025	-	0,857	0,021	95,39	94,57	93,23	92,95	0,28	24	0	0	69,8	60,8	8,98	0,51	0,42
01.05.2025	-	0,818	0,024	95,62	94,78	93,48	93,17	0,31	24	0	0	69,7	61,2	8,5	0,51	0,42
02.05.2025	-	0,727	0,021	95,36	94,62	93,28	92,94	0,34	24	0	0	69,4	61,9	7,54	0,49	0,41
03.05.2025	-	0,613	0,021	87,43	86,78	85,59	85,27	0,32	24	0	1	68,2	61,2	6,92	0,5	0,42
04.05.2025	-	0,787	0,024	94,97	94,15	92,84	92,51	0,33	24	0	0	69,8	61,6	8,23	0,5	0,42
05.05.2025	-	0,755	0,024	93,82	93,04	91,8	91,43	0,37	24	0	0	69,3	61,4	7,94	0,48	0,41
06.05.2025	-	0,713	0,021	87,53	86,8	85,76	85,45	0,31	24	0	0	66,5	58,4	8,1	0,49	0,41
07.05.2025	-	0,741	0,017	88,47	87,87	86,55	86,36	0,19	24	0	0	68,8	60,4	8,42	0,49	0,41
08.05.2025	-	0,764	0,015	89,48	88,91	87,56	87,39	0,17	24	0	0	69,6	61	8,57	0,49	0,41
09.05.2025	-	0,709	0,018	89,6	88,99	87,68	87,41	0,27	24	0	0	69,6	61,7	7,86	0,49	0,41
10.05.2025	-	0,688	0,019	89,61	88,99	87,69	87,41	0,28	24	0	0	69,7	62	7,64	0,49	0,41
11.05.2025	-	0,837	0,021	89,1	88,31	87,18	86,84	0,34	24	0	0	69,2	59,9	9,33	0,49	0,41
12.05.2025	-	0,786	0,062	88,82	87,59	86,91	86,05	0,86	24	0	1	69,6	61,2	8,41	0,49	0,41
13.05.2025	-	0,85	0,018	87,75	87,04	85,83	85,6	0,23	24	0	0	69,3	59,6	9,69	0,48	0,41
14.05.2025	-	0,716	0,004	84,71	84,38	82,87	82,94	-0,07	24	0	1	69,3	60,6	8,65	0,49	0,41
15.05.2025	-	0,729	0,03	85,78	84,85	83,93	83,42	0,51	24	0	0	68,8	60,5	8,32	0,49	0,42
16.05.2025	-	0,734	0,032	86,66	85,71	84,75	84,24	0,51	24	0	0	68,8	60,5	8,31	0,49	0,42
17.05.2025	-	0,81	0,034	87,74	86,7	85,82	85,24	0,58	24	0	0	69,4	60,3	9,02	0,4	0,34
18.05.2025	-	0,498	0,028	66,93	66,22	65,47	65,02	0,45	24	0	0	69,6	62,5	7,15	0,14	0,14
19.05.2025	-	-0,035	-0,035	0	0,59	0	0,58	-0,58	24	0	1	23,7	61,6	-37,85	0,25	0,23
20.05.2025	-	0,379	-0,044	69,22	69,78	67,73	68,51	-0,78	24	0	1	69,3	63	6,28	0,47	0,41
21.05.2025	-	0,764	0,052	192,45	191,26	188,22	187,46	0,76	24	0	0	69,8	66,1	3,78	0,49	0,41
22.05.2025	-	0,802	0,023	207,3	206,52	202,73	202,43	0,3	24	0	0	69,9	66,1	3,83	0,49	0,41
23.05.2025	-	0,722	0,021	207,64	206,95	203,09	202,82	0,27	24	0	0	69,7	66,3	3,46	0,49	0,41
Итого:	-	21,917	1,139	2924,76	2895,3	2861,14	2843,75	17,39	720	0	-	67,79	61,6	6,2	0,47	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	574,913	23984,21	23481,58	23424,94	23224,45
23.05.2025	596,83	26908,97	26376,88	26286,08	26068,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения